

Security+ 1.2 · Physical Security

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.2 — Physical Security (8:17) · [vídeo original](#) · [YouTube](#)

Barreira física ao datacenter/escritório: guard shack, bollards, muros (preventivo); badge/RFID/NFC reader + mantrap/vestibular (impede piggybacking); HVAC e fire suppression (proteção à infra); câmeras/alarmes (detectivo).

💡 Highlights que a prova cobra

- Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating
- Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter
- Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada

🎯 Dicas de prova

- 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control
- 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent

Cenário clássico: Cenário típico: 'empresa impede que uma pessoa entre na sala de servidores atrás de outra' → mantrap/vestibular.

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Um atacante usa RFID para clonar crachás de funcionários e acessar áreas restritas. Que tipo de ataque físico é esse?

- A) Tailgating
- B) Shoulder surfing
- C) Clonagem de credenciais
- D) Dumpster diving

2. Sistema-isca que finge ser vulnerável pra atrair e estudar atacantes:

- A)** Honeypot
- B)** DMZ
- C)** Bastion host
- D)** Jump box

3. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede ...

4. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário típico: 'empresa impede que uma pessoa entre na sala de servidores atrás de outra' → mantrap/vestibular.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa impede que uma pessoa entre na sala de servidores ...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede ...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Physical Security): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.2), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) C — Clonagem de credenciais.** Clonagem de credenciais RFIDs permite criar cópias não autorizadas de crachás/cartões de acesso, permitindo entrada física não autorizada em instalações.
- 2) A — Honeypot.** Honeypot é armadilha: parece alvo real, serve pra detectar/estudar o atacante. Honeynet = rede de honeypots.
- 3) D — Implementar a solução correspondente: Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre u.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating. As demais alternativas confi
- 4) B — Implementar a solução correspondente: Fire suppression: agente limpo (FM-200) > .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter. As demais alternativas configuram violações graves de
- 5) B — Implementar a solução correspondente: Hot/cold aisle + HVAC = temperatura contro.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Hot/cold aisle + HVAC = temperatura controlada. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade
- 6) A — Implementar a solução correspondente: 'prevents tailgating/piggybacking' = mantr.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): 'prevents tailgating/piggybacking' = mantrap / vestibular control. As demais alternativas configuram violações grav
- 7) A — Implementar a solução correspondente: 'fire suppression agent that doesn't damag.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): 'fire suppression agent that doesn't damage equipment' = FM-200/clean agent. As demais alternativas configuram viol
- 8) B — Implementar a solução correspondente: Cenário típico: 'empresa impede que uma pe.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Cenário típico: 'empresa impede que uma pessoa entre na sala de servidores atrás de outra' → mantrap/vestibular.. A
- 9) B — Implementar a solução correspondente: Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre u.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Mantrap/vestibular: 2 portas, só se abre uma quando a outra fecha — impede tailgating. As demais alternativas confi
- 10) C — Implementar a solução correspondente: Fire suppression: agente limpo (FM-200) > .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.2 (Physical Security): Fire suppression: agente limpo (FM-200) > água em datacenter. As demais alternativas configuram violações graves de

