



JORGE LUIS GALLEGO SILVA INGENIERO
CIVIL CONTROL DE ROTURA DE CILINDROS DE
CONCRETO

CALLE 62 N° 10B - 28
MONTERIA-3106277098

PROYECTO : REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE FORMACIÓN AGROPECUARIA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA LA MOJANA, UBICADA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE), A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.MUNICIPIO DE MAJAGUAL (SUCRE)

CONTRATISTA : JAIME FALS ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

NIT

Municipio: MAJAGUAL (SUCRE)

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	Resistencia Obtenida			
						h1 (cm)	D (cm)	PSI	DISEÑO
1	PLACA AGROINDUSTRIAL (PA)	5/05/2021	24/05/2021	19	3000	30.2	15.1	3430	96452
2		5/05/2021	24/05/2021	19	3000	30.0	15.0	3205	90125
3		3/05/2021	24/05/2021	21	3000	30.1	15.2	3580	100670
1		3/05/2021	24/05/2021	21	3000	30.2	15.0	3679	103454
2		4/05/2021	24/05/2021	20	3000	30.1	15.0	3699	104016
3		4/05/2021	24/05/2021	20	3000	30.2	15.2	3620	101795
1		6/05/2021	24/05/2021	18	3000	30.1	15.2	3409	95861
2		6/05/2021	24/05/2021	18	3000	30.2	15.1	3310	93078
3	PLACA ADMINISTRATIVA (PAD)	7/05/2021	24/05/2021	17	3000	30.2	15.0	3411	95918
3		7/05/2021	24/05/2021	17	3000	30.1	15.2	3495	98280

Observaciones:

Ing. Control Calidad:

Laboratorista:

Jorge Luis Vanda Gonzalez