

DATOS ODT

Nro Orden : 7022530
Numero Acta : 73603
Código Interno : 389186
Revisión Previa : SI
INICIO ORDEN TRABAJO
Fecha Ejecución : 15-06-2019 14:34:50

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA
Nombre Suscriptor : PIEDAD C SANTANDER
Dirección : CL PAEZ CS 10 - CL PAEZ - TUMACO
Municipio : TUMACO
Tipo De Uso (Factura Energía) : RE VIVIENDA
Uso Actual (Real) : RESIDENCIAL
Tipo De Uso Corresponde : SI
Que Funciona Actualmente? : VIVIENDA

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI
Medida Reactiva : SI
No. Medidor : 047422236
Sticker Encontrado : 206648
Marca : ZIV
Año : 2017
Tipo : 5CTM-E2C-4D536A
Clase : 1
Lectura Activa (kWh) : 2228
Lectura Reactiva (kVArh) : 252
Tipo Medidor : MONOFASICO
Tensión : 120
Corriente : 0.25-5(80)
Medida Inteligente : SI
Sello 1 Tapa Principal : 406618
Tipo Sello 1 Tapa Principal : AZ
Color1 Tapa Principal : AZUL
Sello 2 Tapa Principal : 606619
Tipo Sello 2 Tapa Principal : AZ
Color2 Tapa Principal : AZUL
Sello 1 Tapa Bornera : 1637510
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL
Sello Caja : 450377
Tipo Sello Caja : RA
Color Caja : ROTO SEAL AZUL
Adhesivo Laboratorio : 365680

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI
Prueba De Fuga Sin Carga : 0
PREDIO
Numero De Familias Que La Integran : 1

Numero De Habitantes Vivienda : 2

PRUEBAS A MEDIDOR

Patrón Utilizado : pinza VA
Numero Patrón Utilizado : 1
Medidor : electronico
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)
Constante : 1000
Kd : SI
Corriente (Con Baja Carga) : 4.6
Tensión (V) : 120
Minutos : 0
Segundos : 35
Numero De Vueltas : 5
% Error : -6.8322981
Conforme : SI
PRUEBA REGISTRADOR
E Dosificada (Kwh) : 10
E Registrador (Kwh) : 10
Corriente (A) : 4.6
% Error : 0
Conforme : SI
PRUEBA DE ARRANQUE (I<01A)
Corriente (A) : 0.06
Con Fase 1 : SI
Conforme : SI

CONEXION EN BORNES

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA
Acometida Ubicación : EXTERNA
Longitud (M) : 16
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI
Al : SI
Calibre (Awg) : 6
Red De Distribución : TRENZADA
Conexión En Bornes Conforme : SI
Inspección Visual Conforme : SI
Acometida Totalmente Visible : SI
Inspección Técnica Conforme : SI
Corriente Medida en Poste
Fase 1 : 3.5
Neutro : 3.5
Corriente Medida en Bornes
Fase 1 : 3.5
Neutro : 3.5
Diferencia Corrientes
Fase 1 : 0.0
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión

GEOREFERENCIACION

DEL USUARIO

Georeferencia Usuario : 1.8092516,-78.7666593

DEL TRANSFORMADOR

Georeferencia Usuario : 1.8092516,-78.7666593

AFORO DE CARGA

Usuario Permite Realizar Aforo : SI

Tipo Uso Mixto : NO

BOMBILLA AHORRADORA

Bombilla Ahorradora : SI

Cantidad : 10

Carga Unitaria : 15

carga Total : 150.0

Residencial : 150

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

NEVERA

Nevera : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

LICUADORA

Licuadora : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

LAVADORA

Lavadora : SI

Cantidad : 1

Carga Unitaria : 300

carga Total : 300.0

Residencial : 300

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TELEVISOR

Televisor : SI

Cantidad : 2

Carga Unitaria : 100

carga Total : 200.0

Residencial : 200

No Residencial : 0

Carga Directa Fuera de Medida : 0

TOTAL AFORO

Total Aforo : 1250.0

Estufa A Gas : SI

Calentador A Gas : NO

Cilindro Con Gas : SI

Gas Domiciliario : NO

ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR INSTALADO

NORMALIZACION MEDIDOR

Normalización Medidor : SI

Instalo : SI

Predio Con Medidor : SI

Retiro : SI

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

DATOS MEDIDOR INSTALADO

Medidor Comprado En Cedenar : NO

Propiedad De : cedenar

Medidor : medida inteligente

Numero Medidor Provisional : 45530621

Marca : ZIV

Tipo : 5CTDE1F

Año : 2017

Clase : 1

Activa : SI

Reactiva : SI

Tensión (V) : 0.5-10(80)

Corriente (A) : 3*120/208

Tipo Medidor : TRIFASICO

Clase : ELECTRONICO

Lectura Activa (kWh) : 3

Lectura Reactiva (kVarh) : 0

Sello 1 Tapa Principal Preinstalado : 405995

Color1 Tapa Principal Preinstalado : VERDE

Tipo 1 Tapa Principal Preinstalado : VE

Sello 2 Tapa Principal Preinstalado : 405994

Color2 Tapa Principal Preinstalado : VERDE

Tipo 2 Tapa Principal Preinstalado : VE

Sello 1 Tapa Bornera : 1743110

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello 2 Tapa Bornera : 1743029

Color 2 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 2 : DA

Registrador Funciona : SI

Led 0 Disco Funciona : SI

Se Entrega A Usuario Certificado Calibración : NO

NORMALIZACION ACOMETIDA

Normalización Acometida : SI

Instalo : SI

Retiro : SI

Instalo Acometida De Cedenar : SI

Vendida Al Usuario : SI

Longitud de Venta en Metros (M) : 40

Tipo Acometida : INSTALACION ACOM TRIFASICA

Calibre (Awg) : 6

Cable Concéntrico (Antihurto) : SI

Longitud (Mts) : 40

Metraje Inicial : 60

Metraje Final : 100

Cable Retirado Se Deja Con Usuario : SI

Prueba De Fuga Al Finalizar (A) : 0

Tensión Toma Corriente (V) : 120

Observaciones Generales De Acta De Revisión :

LEB365369. se retira medidor monofásico y se instala medidor trifásico. medidor retirado queda en bodegas de Mec.

Nuevo Sticker : 326666

PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A
E.S.P.

El Valor Total De \$: 308440.0
Diferido En : 24
Cuotas, Cada Una Por El Valor de \$: 12851.6666
Por Concepto De Venta: Eq. Medida \$: 0
Cond Cu. \$: 0
Cond Al. \$: 308440
Banco De Condensadores \$: 0
Revisión Servicio Integral \$: 0
Firma Deudor



Nombre Deudor : PIEDAD SANTANDER ORTIZ
Cedula Deudor : 27497981

FINALIZACION

Firma En Constancia : propietario
Usuario Estuvo Presente En La : SI
Usuario Se Negó A Firmar : NO
Hora De Finalización : 25-06-2019 16:49:15
PROPIETARIO-ADMINISTRADOR-USUARIO
Nombre : PIEDAD SANTANDER ORTIZ
Cedula : 27497981
Lugar De Expedición : TUMACO
Firma



TECNICO
Nombre : ANDRES ZUÑIGA
Cedula : 1087616306
Lugar De Expedición : CUASPUD
Firma