

## DATOS ODT

Nro Orden : 6999025  
Numero Acta : 68719  
Código Interno : 389472  
Revisión Previa : SI  
INICIO ORDEN TRABAJO  
Fecha Ejecución : 07-06-2019 09:47:49

## INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Zona : PA  
Nombre Suscriptor : NESTOR URREA  
Dirección : CS 81 CL MOSQUERA - CL MOSQUERA - TUMACO  
Municipio : TUMACO  
Tipo De Uso (Factura Energía) : CO COMERCIAL  
Uso Actual (Real) : NO RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde : SI  
Que Funciona Actualmente? : restaurante la jarra

## DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

Medida Activa : SI  
No. Medidor : 047421694  
Marca : ZIV  
Año : 2017  
Tipo : 5CTM-E2C-4D536A  
Clase : 1  
Lectura Activa (kWh) : 14065  
Lectura Reactiva (kVARh) : 11499  
Tipo Medidor : MONOFASICO  
Tensión : 120  
Corriente : 0.25-5(80)  
Medida Inteligente : SI  
Sello 1 Tapa Principal : 398625  
Tipo Sello 1 Tapa Principal : VE  
Color1 Tapa Principal : VERDE  
Sello 2 Tapa Principal : 398626  
Tipo Sello 2 Tapa Principal : VE  
Color2 Tapa Principal : VERDE  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera : DA  
Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL  
Sello Caja : 450126  
Tipo Sello Caja : RA  
Color Caja : ROTO SEAL AZUL  
Adhesivo Laboratorio : LEB361556

## INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA  
Se Realiza Prueba de Fuga? : SI  
Prueba De Fuga Carga Total : 00.0  
PREDIO  
Numero De Familias Que La Integran : 0  
Numero De Habitantes Vivienda : 0  
MEDIDOR  
Sin Sello (S) En Tapa Bornera : SI

Sin Sello 0 Sello Abierto En Caja : SI

## PRUEBAS A MEDIDOR


Patrón Utilizado : verificador  
Numero Patrón Utilizado : 3926  
Medidor : electronico  
PRUEBA DE EXACTITUD (PRUEBA TIEMPO POTENCIA)  
% Error : 0.11  
Conforme : SI  
PRUEBA REGISTRADOR  
E Dosificada (Kwh) : 1  
E Registrador (Kwh) : 1.03  
Corriente (A) : 47.9  
% Error : 0.08  
Conforme : SI  
PRUEBA DE ARRANQUE ( $I < 0.1A$ )  
Corriente (A) : 0.05  
Con Fase 1 : SI  
Conforme : SI  
FUNCIONAMIENTO SIN CARGA (Giro en vacio)  
Conforme : SI

## CONEXION EN BORNES

## PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida : MONOFASICA  
Acometida Ubicación : EXTERNA  
Longitud (M) : 15  
Cable Concéntrico (Antihurto) : SI  
Al : SI  
Calibre (Awg) : 6  
Red De Distribución : TRENZADA  
Conexión En Bornes Conforme : NO  
Observación : medidor energizado con carga directa  
Inspección Visual Conforme : SI  
Acometida Totalmente Visible : SI  
Inspección Técnica Conforme : NO  
Observación : medidor energizado con carga directa  
Corriente Medida en Poste  
Fase 1 : 27.8  
Neutro : 27.8  
Corriente Medida en Bornes  
Fase 1 : 0.0  
Neutro : 27.8  
Diferencia Corrientes  
Fase 1 : 27.8  
Neutro : 0.0

Diagrama Conexión



**DEL USUARIO**

Georeferencia Usuario : 1.8087984,-78.7666499

Altura : 17.0

**DEL TRANSFORMADOR**

Georeferencia Usuario : 1.8090107,-78.7670156

Altura : 12.0

**TECNICO**

Nombre : DIEGO VICENTE TOBAR LOPEZ

Cedula : 87218132

Lugar De Expedición : 1414

Firma

**AFORO DE CARGA**

Usuario Permite Realizar Aforo : NO

TOTAL AFORO

Total Aforo : 0.0

Factor De Potencia : 0.99

**ACCIONES TOMADAS - DATOS MEDIDOR  
INSTALADO****NORMALIZACION MEDIDOR**

Normalización Medidor : NO

Predio Con Medidor : SI

Retiro : NO

Altura Medidor (M) : 1.80

Instalación Sellos : SI

Inspección Estado Del Predio : SI

**DATOS MEDIDOR INSTALADO**

Sello 1 Tapa Bornera : 1738142

Color 1 Tapa Bornera : DOBLE ANCLA AZUL

Tipo 1 : DA

Sello Caja : 486502

Color Caja : ROTOSEAL AZUL

Tipo Caja : RA

**NORMALIZACION ACOMETIDA**

Normalización Acometida : SI

Instalo : NO

Retiro : NO

Reubico : SI

Exteriorizo : NO

Tensión Toma Corriente (V) : 124

Observaciones Generales De Acta De Revisión :

medidor energizado con carga directa se reubica

acometida y se normaliza, se toman fotos de

acometida después en foto anexos y prueba de fuga.

Nuevo Sticker : 286803

**PAGARE A LA ORDEN DE CEDENAR S.A  
E.S.P.**

El Valor Total De \$ : 0.0

**FINALIZACION**

Usuario Estuvo Presente En La : SI

Usuario Se Negó A Firmar : SI

Hora De Finalización : 07-06-2019 10:30:23

**TESTIGO**

Nombre : Cristian Dussan

Cedula : 1075222772

Lugar De Expedición : Neiva

Firma

