

Hidrofor Kontrol Panosu – SELV Tabanlı Güvenli Tasarım

Genel Bakış

Bu proje, su deposundaki seviye kritik değerin altına düştüğünde hidroforun kuru çalışmasını önlemek amacıyla hazırlanmış basit bir kontrol panosunu dokümente eder. Sistem, özellikle ıslak ve nemli ortamlarda elektrik çarpması riskini azaltmak için **SELV (Safety Extra-Low Voltage / Güvenli Ekstra Düşük Gerilim)** prensiplerine göre tasarlanmıştır.

Bu depodaki ana odak yalnızca sistemin çalışması değil, **gerçekçi hata senaryoları altında elektriksel güvenliğin nasıl artırılabilir**dir.

Projenin Amacı

- Hidroforun susuz kaldığında çalışmasını engellemek
- Su seviyesine bağlı olarak pompa enerjisini otomatik kesmek
- Kullanıcıyı pano üzerindeki basit göstergelerle bilgilendirmek
- Bunu yaparken **endüstriyel olmayan, erişilebilir malzemelerle** yüksek güvenlik seviyesi elde etmek

Sistem Tanımı

- Su deposuna yerleştirilen bir şamandıra anahtarı seviye bilgisini sağlar
- Seviye düştüğünde kontrol devresi pompayı devre dışı bırakır
- **Kontrol devresi 12V DC** ile çalışır
- **Güç devresi (220V AC)** kontrol devresinden elektriksel olarak izoledir

Bu Uygulamada Elektrik Güvenliği Neden Kritik?

Su deposu ve hidrofor ortamları doğası gereği **ıslak veya nemlidir**. Bu koşullarda:

- İnsan derisinin elektriksel direnci ciddi şekilde düşer
- Temas alanı büyür
- Elektrik akımının vücut içinden geçmesi kolaylaşır

Alternatif akım (AC) altında kas tetanisi oluşabilir ve kişi iletkeni istemsiz şekilde bırakamayabilir. Bu durum, ıslak ortamlarda elektrik çarpmasının çok daha tehlikeli olmasına neden olur.

SELV (Safety Extra-Low Voltage) Yaklaşımı

Bu projede **IEC 60364-4-41** standardında tanımlanan SELV yaklaşımı esas alınmıştır.

SELV Nedir?

- Gerilim **50V AC RMS** veya **120V DC (dalgalanmasız)** değerlerini aşmaz
- Yüksek gerilimli devrelerden **galvanik izolasyon** sağlanır
- Normal çalışma ve tekil hata durumlarında elektrik çarpması riski sınırlıdır

Neden 12V DC Seçildi?

- SELV sınırlarının çok altında bir gerilim seviyesi
- Kolay temin edilebilir bileşenlerle uygulanabilir
- Basit kontrol mantıkları için yeterlidir
- İzolasyon zayıflasa veya su teması olsa bile risk ciddi ölçüde azalır

Tasarımda, **hataların kaçınılmaz olduğu** varsayılmış ve risk gerilim seviyesini düşürerek kaynağında azaltılmıştır.

Gerilim ve Akım Karşılaştırması (Basitleştirilmiş)

Islak insan vücudunda direnç yaklaşık **1–2 kΩ** seviyesine kadar düşebilir.

Senaryo	Gerilim	Tahmini Akım
Şebeke AC	220V	~110–220 mA
SELV Kontrol	12V	~6–12 mA

IEC 60479-1 standardına göre kalp üzerinden geçen ~50 mA ve üzeri akımlar ölümcül olabilir. SELV kontrol devresi bu seviyelerin oldukça altındadır.

Tasarım Felsefesi: Fail-Safe Yaklaşım

Bu proje şunları varsaymaz:

- Endüstriyel sertifikalı muhafazalar
- IP68 sınıfı profesyonel sensörler
- Çok katmanlı endüstriyel koruma sistemleri

Bunun yerine **fail-safe (hata durumunda güvenli)** tasarım yaklaşımı benimsenmiştir:

- Hatalar mümkündür
- Hata oluştuğunda sonuç tehlikeli olmamalıdır
- Güvenlik, ideal koşullara değil tasarım kararlarına dayanmalıdır

SELV kullanımı, anormal koşullarda dahi riskin sınırlı kalmasını sağlar.

Kapsam ve Sınırlamalar

- Ev tipi ve küçük ölçekli hidrofor sistemleri için tasarlanmıştır
- Sertifikalı endüstriyel panoların yerine geçmez
- Güç devresinde uygun topraklama ve kaçak akım koruması gereklidir

Referanslar

- IEC 60364-4-41 – Elektrik çarpmasına karşı koruma
- IEC 60479-1 – Elektrik akımının insan vücudu üzerindeki etkileri

Not:

Bu depo, belirli bir uygulamayı eleştirmek için değil; **güvenli tasarım yaklaşımını** örneklemek için hazırlanmıştır. Sınırlı imkânlarla dahi temel elektrik mühendisliği prensipleri uygulanarak anlamlı güvenlik kazanımları elde edilebileceğini göstermeyi amaçlar.