代號：0950

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：空調工程　　**座號：_____**

考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、請說明空氣調節機應有的機件。（20分）

二、冷卻水出入口溫差爲4°C，入口水溫爲36°C，濕球溫度爲28°C，其能力係數K=0.78，冷卻熱量爲480,000 kcal/h時，應選用何種形式之冷卻塔？（20分）

三、請說明空氣過濾器的檢驗方法。（20分）

四、請說明何謂“直接膨脹管(Direct Expansion Coil)”及其設計時之注意事項。（20分）

五、請依冷凍方式並按特性、用途與適用容量（以冷凍噸區分）而列表說明用於空氣調節設備之冷凍機。（20分）