

 PT. MNA SERANG	WORKING INSTRUCTION	WI/MNASRG-E&I-19-019	
		Dept.	ENGINEERING
	BUSBAR PREVENTIVE MAINTENANCE	Section	E&I
		Revision	0
		Effective Date	
		Page	1 of 1

Instruksi / <i>Instruction</i> Pre-Action / <i>Pre-Action</i>
--



Siapkan kunci torsi, spidol marker, kain lap dan deterjen revolta (<i>Prepare</i>)	Koordinasi dengan user plant (<i>Coordinate with the plant user</i>)
--	--



Siapkan JSA, Work Permit LOTO dan form LOTO (<i>Prepare JSA, LOTO Work Permit and LOTO form</i>)	Matikan sumber energi terkait dan lakukan pemasangan LOTO pada breaker dan key switch (<i>Turn off the power source and install LOTO on breaker and key switch</i>)
--	---

Visual Cek & Inspeksi Tanpa Tegangan / <i>Visual Check & Inspection without Voltage</i>
--



Pastikan busbar sudah dicat sesuai dengan identifikasi fasa masing-masing (<i>Ensure the busbar is painted properly with each phase identification</i>)	Bersihkan busbar dari debu dan material asing yang menempel (<i>Clean busbar from the dust and dirt material .</i>)
---	---



Periksa kekencangan baut pada terminasi busbar dan kencangkan jika ada yang belum kencang (<i>Check tightening of bolts on busbar termination and tight if not</i>)	Tandai terminasi busbar yang sudah dikencangkan (<i>Mark the tightened busbar termination</i>)
---	--