# Årlig kontroll brannalarmanlegg

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kundenavn | Kodeworks AS | | Anleggsnummer | 3280658 |
| Kundeadresse | Fjordgata 30<br>7010<br>Trondheim | | Anleggsbetegnelse | Kontor/Butikk/Forsamlingslokale |
| | | | Anleggsadresse | Kodeworks AS<br>Fjordgata 30<br>7010<br>Trondheim |
| Kontaktperson | Lasse Holanger | | | |
| Telefon | 40 54 55 00 | | Sentraltype | AutroSafe 4 |
| epost | lasse@kodeworks.no | | SW | 4.12.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedlikeholdsavtaletype: Årlig kontroll | | | |
| Kontrollen er utført i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift (FOB §§ 5 og 10) og | | | NS3960:2019 |
| Bygning vurdert for risikoklasse (ref VTEK, veiledning til teknisk forskrift) *): | | | 5 |
| Deteksjon vurdert for brannalarmkategori: | 2 | Med referanse til: | VTEK |

| Anleggsbestykning | Antall | Type | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Brannsentral | 1 | BS-420 | AutroSafe 4 |
| Betjeningspanel | | | |
| Kraftforsyning | 1 | BSS-103A | |
| Batteri | 2 | 12Ah | Byttet 2024 |
| Sløyfer | 1 | BSD-311 | |
| Røykdetektorer | 88 | BHH-200 | |
| Multikriteriedetektorer | 4 | BH-220 | Derav 1stk AutroGuard |
| Varmedetektorer | 2 | BD-200 | |
| Spesialdetektorer | | | |
| Manuelle brannmeldere | 8 | BF-300 | |
| Sprinklerkontroller | | | |
| Alarmorganer (lyd / lys / tale) | 15 | | 6stk BBR-200, 9stk BBR-110/BBR-130, 1stk AG sounder |
| Signalinnganger | | | |
| Signalutganger | 1 | BSB | Feiloverføring (Ikke i bruk) |
| Overføring til alarmmottak | 1 | 110 | Brannvesnet |
| Øvrige integrasjoner | | | |
| | | | |

## Kommentarer / anleggsbeskrivelse

Årskontroll 2026:
Anlegget består av 5 etasjer med kontorer, lager og forsamlingslokale.
- Stikkprøver av detektorer.
- Testet alle manuelle meldere.
- Testet alarmorganer.
- Testet overføring til brannvesnet.
- Sjekket sentralens funksjoner og feilovervåkning.

*) Risikoklasse er vurdert ut fra beskrivelser og føringer spesifisert i VTEK.
Om det ligger andre vurderinger til grunn, som kontrollforetaket ikke er blitt gjort kjent med, tar vi forbehold om dette.

**Se etter Noralarm-oblat**

Brannalarm kontrollert iht. norm for «Kontroll og vedlikehold av brannalarmanlegg»
NORALARM 2026131801 ID: Sign: 2026
Noralarm-medlem eller foretak verifisert som Noralarm-partner

GARANTI +1 Inntil 15 år

FORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNELSESNEVND
NORALARM SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANNALARMANLEGG
www.noralarm.com

## Årlig kontroll brannalarmanlegg:

| Funksjonskontroll | OK | Avvik | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Skanning av sløyfer og analyse av data | X | | |
| Avlest logg i brannsentral | X | | |
| Kontroll av lamper, display og summer på sentral(er) og panel(er) | X | | |
| Kontroll av betjening og alarmfunksjoner i sentral(er) og panel(er) | X | | |
| Kontroll av feilovervåkning på sentral(er) og panel(er) | X | | |
| Kontroll, funksjonstest og adressekontroll (min. 1 detektor pr. sløyfe) | X | | |
| Kontroll av tilkoblinger, driftsspenninger, lading og batterier | X | | |
| Kontroll og test av spesialdetektorer | - | | |
| Test av manuelle meldere | X | | |
| Test av sprinklerkontroll (feilovervåking og alarm) | - | | |
| Test av signalinnganger | - | | |
| Test av signalutganger | - | | |
| Test av alarmorganer | X | | |
| Test av alarmoverføring | X | | Testet til brannvesenet |
| | | | |
| | | | |
| **Visuell kontroll** | | | |
| Visuell kontroll av sløyfeenheter og alarmorganer (skader/montering) | X | | |
| Kontroll av orienteringsplan (bygningsmessige eller andre endringer) | X | | |
| Vurdering av deteksjon og varsling i fellesarealer | X | | |
| Vurdering av deteksjon og varsling i rømningsveier | X | | |
| Vurdering av deteksjon og varsling i trappeløp | X | | |
| Vurdering av deteksjon og varsling i tekniske rom | X | | |
| Vurdering av deteksjon og varsling i andre sikrede områder | X | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Organisatorisk kontroll** | | | |
| Kontrolljournal gjennomgått og ført | X | | |
| Brukeropplæring gjennomført | | | Ikke aktuelt |
| Gjennomgang rutiner for kundens egenkontroll | | | Ikke aktuelt |
| Vurdering intern alarmorganisering | | | Ikke aktuelt |
| | | | |

**Kommentarer**

Avviksliste:

## Årlig kontroll brannalarmanlegg:

Kommentarer i forhold til bygningsmessige eller driftsmessige endringer som påvirker brannalarmanleggets funksjonalitet kan oppsummeres som følger (Ref FOB §5):

Bygget er kontrollert ut fra gjeldende regelverk og normer da anlegget ble prosjektert. Dersom dette ikke kan dokumenteres, og det er usikkerhet rundt hvilket regelverk og normer som er lagt til grunn ved prosjektering, blir kontrollen utført i henhold til siste, gjeldende normer.
Basert på at kontrollen da er utført i henhold til NS3960, gjelder følgende:
For bygg oppført før TEK, der det ikke har vært byggtekniske endringer eller byggesak etter TEK 10, vil enkelte avvik kunne ses på som en anbefaling.
Autronica Fire and Security anbefaler på det sterkeste at samtlige avvik uavhengig av byggeår utbedres i henhold til gjeldende standard for økt brannsikkerhet.

**Under kontrollen fremkommer følgende avvik i forhold til gjeldende regelverk og norm**

(Med avvik menes uregelmessigheter som krever umiddelbar utbedring)

| Sted i bygningen | Beskrivelse avvik | Ref: NS3960:2013 / 2019 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Under kontrollen fremkommer følgende anbefalinger i forhold til gjeldende regelverk og norm**

(Med anbefaling menes forslag til utbedring som vil bety en forbedret funksjonalitet)

| Sted i bygningen | Beskrivelse anbefaling | Ref: NS3960:2013 / 2019 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Forebyggende plikter for eieren av byggverk (innehaver av grunnbokshjemmel) FOB §§ 4, 5 og 8**

*Eier av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.*
*Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke byggverket kjent med kravene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke byggverket, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.*
*Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:*

*a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket*
*b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre*

*Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.*
*Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.*

| Kontroll utført - kontrollør | |
|---|---|
| Dato | 12.05.2026 |
| Sign: | AM Nergård |
| Navn | Anders Nergård |

| Kundesignatur | |
|---|---|
| Dato | |
| Sign | |
| Navn | |