

ÇOKLU ASANSÖR TRAFİK HESABI

Farklı kapasitede asansör grubu — MMO/697 s.12 (Excel : PAFTA-COKLU sayfası)

Proje : Örnek Konut Projesi İşveren : ABC İnşaat A.Ş. Pafta No : EL-04 Tarih : 27.08.2026

ORTAK BİNA BİLGİLERİ

MMO/697 Tablo-1

Bina tipi / hesap standardı	=	Konut / Yükseltilmiş	MMO Tablo-9/10
N Kat sayısı (ana giriş üstü) — grup maksimumu	=	11 kat	Projeden
Nb Bodrum durak adedi (ana giriş altı) — ortak	=	0 durak	Projeden
Bina / yapı yüksekliği	=	39,98 / 43,00 m	BYKHY md.4
b Binada sürekli bulunan kişi (Σc)	=	220 kişi	Tablo-1
n Nüfus artış oranı	=	0,25 —	MMO/697
B = b + (n · b)			
= 220 + (0,25 · 220)		275 kişi	MMO/697
k Taşınacak insan yüzdesi	=	0,1000 —	Tablo-9

- Daireler 3+1 olup bir dairede sayılan oda adedi 4 olarak alınmıştır (1 ilk yatak odası + 3 diğer oda). Bir dairedeki kişi sayısı = 2 + (3 × 1) = 5 kişi.
- Daire adedi 44 → b = 44 × 5 = 220 kişi
- Tablo-1: Her dairenin ilk yatak odası için 2 kişi, diğer odaların her biri için 1 kişi alınır; mutfak ve ıslak hacimler hesaba katılmaz.

GRUP KONTROLÜ

MMO/697 s.12 — farklı kapasiteli asansörler

Reş	Grubun 5 dk taşıma kapasitesi = ΣR	=	39,7 kişi/5dk	MMO/697 s.12
B·k	Gerekli taşıma kapasitesi	=	27,5 kişi/5dk	MMO/697
1/TReş	Ters tur süreleri toplamı = Σ(1/TR)	=	0,013058 1/s	MMO/697 s.12
TReş	Grup efektif tur süresi (= leer)	=	76,6 s	MMO/697 s.12
Izul	İzin verilen bekleme süresi (Yükseltilmiş)	=	80 s	Tablo-10
n	Kullanılan asansör adedi	=	2 adet	Projeden

- Reş = R1=17,4 + R2=22,2 = 39,7 ≥ B·k = 27,5 → SAĞLANIYOR
- 1/TReş = 1/TR1 (1/137,6) + 1/TR2 (1/172,7) → TReş = 76,6 s ≤ Izul = 80 s → SAĞLANIYOR
- Reş = ΣRi ≥ B·k ve 1/TReş = Σ(1/TRi), TReş ≤ Izul

ASANSÖR BAZINDA HESAP

MMO/697 s.11-12

Büyükölç	ASANSÖR-1	ASANSÖR-2
P — Kabin kapasitesi (kişi)	10	16
Beyan yükü (kg)	800	1.275
Kapı genişliği (mm) / tipi	900 / Teleskopik Otomatik	1.100 / Teleskopik Otomatik
Durak adedi (ana giriş dâhil)	12	12
V — Kabin hızı (m/s)	1,60	1,60
h — Katlar arası mesafe (m)	3,00	3,00
p = 0,8·P	8,0	12,8
H — Ort. en yüksek dönüş katı	10,4250	10,7351
S — Ortalama durak adedi	6,7590	8,6061
ta / tk (kapı aç / kapa) (s)	2,5 / 3,8	3,0 / 4,0
tg / tp (geçiş / transfer) (s)	6,0 / 1,1	6,0 / 1,0
tv = h / V (s)	1,875	1,875
ts = ta+tk+tg+tv (s)	10,425	11,125

Büyükölük	ASANSÖR-1	ASANSÖR-2
$TR = 2 \cdot H \cdot tv + (S+1) \cdot ts + 2 \cdot p \cdot tp$ (s)	137,58	172,72
$R = 5 \cdot 60 \cdot p / TR$ (kiři/5dk)	17,44	22,23

NÜFUSUN AYRINTISI ($b = \sum c$)					MMO/697 Tablo-1
Grup / açıklama	Miktar	Tablo-1 kalemi	Birim	Katsayı	c (kiři)
↑ ⑤ hızlı girişinden (daire adedi)	44	KONUT — İlk yatak odası	oda	2	88
↑ ⑥ hızlı girişinden (daire × diğer oda)	132	KONUT — Diğer oda	oda	1	132
TOPLAM $b = \sum c$					220

SONUÇ Yükseltilmiş kriteri karşılanıyor

1 adet 10 kişilik 1,60 m/s + 1 adet 16 kişilik 1,60 m/s → 2 adet asansör → Yükseltilmiş kriteri karşılanıyor

Hesabı yapan	Kontrol eden	Onay
--------------	--------------	------