



MACH DWG.
1019-COOLING TOWER OUTLET-2
E 17323
N 19819
EL -947

[illegible]

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE		시행장: 수원시				
						PIPE SPEC	SGPW	사업시행자: 수원그린환경(주)				
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm ² / 10.0 kg/cm ²	DRAWING NUMBER: 1019-COOLINGTOWEROUTLET-2				
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C	LINE NO: 1019-COOLINGTOWEROUTLET-2				
						P&ID DWG	-	AREA:	UNIT:	TYPE:		
						INSULATION SPEC. / THK	BY VENDOR / 25 mm	JOB NUMBER:		SCALE: N.T.S.	SHEET: 2 OF 2	REV. A
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD	NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA					