



BILL OF MATERIALS			
ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	1.3M	20A	PIPE, SEAMLESS, PE, SGPW : JIS G3442
2	65.0M	100A	PIPE, SEAMLESS, PE, SGPW : JIS G3442
3	12	100A	ELL 90 LR, BW, KSB1541
4	2	100A	TEE, BW, KSB1541
5	1	100AX20A	NIPPLE SUS304TP SMLS PE 75mm SCH40S
6	4	20A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)
7	6	100A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)
8	16	M12X65L	STUD BOLT/ NUT STS304B
9	40	M16X90L	STUD BOLT/ NUT STS304B
10	4	20A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
11	5	100A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
12	2	20A	BALL VALVE-KS 10K RF, KSB2308, CS
13	2	100A	BALL VALVE-KS 10K RF, KSB2308, CS

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우  
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	
						PIPE SPEC	SGPW
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm <sup>2</sup> / 10.0 kg/cm <sup>2</sup>
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

시행처: 수원시			
사업시행자: 수원그린환경(주)			
DRAWING NUMBER: 1025-수세정탑(공정수)			
LINE NO: 1025-수세정탑(공정수)	AREA:	UNIT:	TYPE:
JOB NUMBER:	SCALE: N.T.S.	SHEET: 1 OF 1	REV. A