



BILL OF MATERIALS

ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	50.0M	20A	PIPE,PE,KS M 3408-2 (Polyethylene)
2	6	20A	ELL 90, KS 10K. PE (Polyethylene)
3	2	20A	FLANGE SW, FF ,KS 10K. PE (Polyethylene)
4	8	M12X85L	STUD BOLT/ NUT STS304B
5	2	20A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
6	1	20A	BALL PVC FLANGED KS 10K FULL BORE

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우  
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	NaOH
						PIPE SPEC	PE
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm <sup>2</sup> / 10.0 kg/cm <sup>2</sup>
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

시행항:		<div>수원시</div>		
사업시행자:		수원그린환경(주)		
DRAWING NUMBER:		1024-수세정탑(가성소다)		
LINE NO:	1024-수세정탑(가성소다)	AREA:	UNIT:	TYPE:
JOB NUMBER:		SCALE:	SHEET:	REV.
		N.T.S.	1 OF 1	A