



BILL OF MATERIALS

ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	3.3M	50A	PIPE, SEAMLESS, PE, SGPW : JIS G3442
2	2	50A	ELL 90 LR, BW, KSB1541
3	1	50A	TEE, BW, KSB1541
4	1	100AX50A	RED TEE, BW, KSB1541
5	10	50A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)
6	40	M16X85L	STUD BOLT/ NUT STS304B
7	10	50A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
8	4	50A	BALL VALVE-KS 10K RF, KSB2308, CS

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우  
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	
						PIPE SPEC	SGPW
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm <sup>2</sup> / 10.0 kg/cm <sup>2</sup>
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT			
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

시행형:	 수원시		
사업시행자:	수원그린환경(주)		
DRAWING NUMBER:	1017-지하1층1,2호기2단(공정수)		
LINE NO:	1017-지하1층1,2호기2단(공정수)	AREA:	UNIT:
JOB NUMBER:		SCALE:	SHEET:
		N.T.S.	1 OF 1
			REV. A