



BILL OF MATERIALS							
ID	QTY	ND	DESCRIPTION				
1	94.6M	100A	PIPE, SEAMLESS, PE, SGPW: JIS G3442				
2	26	100A	ELL 90 LR, BW, KSB1541				
3	2	100A	TEE, BW, KSB1541				
4	1	100A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)				
5	7	100A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)				
6	40	M16X90L	STUD BOLT/ NUT STS304B				
7	7	100A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T				
8	2	100A	BALL VALVE-KS 10K RF, KSB2308, CS				

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우 감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

-							SERVICE		시행청
\mathbf{f}							PIPE SPEC	SGPW	_
ŀ							OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm² / 10.0 kg/cm²	사업시
ŀ							OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C	DRAV
F							P&ID DWG	-	LINE
ł	(A)	FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT	INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm	JOB N
	REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD	NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA	3081

- 🗢 수 원	八					
수원그린환경(주)						
DRAWING NUMBER: 1019-COOLINGTOWEROUTLET-1						
LINE NO: 1019-COOLINGTOWEROUTLET-1	A:	UNIT:	TYPE:			
JOB NUMBER: SCAI	N.T.S.	SHEET:	2 REV.			