


BILL OF MATERIALS			
ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	61.2M	100A	PIPE, SEAMLESS, PE, SGPW : JIS G3442
2	16	100A	ELL 90 LR, BW, KSB1541
3	2	100A	TEE, BW, KSB1541
4	9	100A	FLANGE KS 10K SO RF, KSB1503, ZN(아연도금)
5	72	M16X90	STUD BOLT/ NUT STS304B
6	9	100A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
7	3	100A	BALL VALVE-KS 10K RF, KSB2308, CS

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	
						PIPE SPEC	SGPW
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm ² / 10.0 kg/cm ²
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
	FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT	INSULATION SPEC./ THK	BY VENDOR / 25 mm
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD	NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA

시행장:		수원시	
사업시행자:		수원그린환경(주)	
DRAWING NUMBER:		1018-COOLINGTOWERINLET-1	
LINE NO:	1018-COOLINGTOWERINLET	AREA:	UNIT: TYPE:
JOB NUMBER:		SCALE:	SHEET: REV.
		N.T.S.	1 OF 2 A