



						SERVICE	
						PIPE SPEC	STS304
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm ² / 10.0 kg/cm ²
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC. / THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

BILL OF MATERIALS

ID	QTY	ND	DESCRIPTION
1	4.8M	80A	PIPE SUS304TP SMLS BE SCH10S
2	2	80A	ELBOW SUS304TP BE SCH10S
3	1	80A	TEE SUS304TP BE SCH10S
4	6	80A	FLANGE KS 10K SO FF, KBS1503, STS304
5	24	M16X95L	STUD BOLT/ NUT STS304B
6	6	80A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
7	2	80A	BALL VALVE KS 10K RF, KSB2308, STS304

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

시행형:	 수원시		
사업시행자:	수원그린환경(주)		
DRAWING NUMBER:	1011-지하1층2호기2단(DRAIN)		
LINE NO:	1011-지하1층2호기2단(DRAIN)	AREA:	UNIT:
JOB NUMBER:		SCALE:	SHEET:
		N.T.S.	1 OF 1
			REV. A