



BILL OF MATERIALS

ID	수량	ND	DESCRIPTION
1	63.6M	20A	PIPE,PE,KS M 3408-2 (Polyethylene)
2	13	20A	ELL 90, KS 10K. PE (Polyethylene)
3	4	20A	FLANGE SW, FF ,KS 10K. PE (Polyethylene)
4	16	M12X65L	STUD BOLT/ NUT STS304B
5	4	20A	GASKET KS 10K 304SS SPW 4.5T
6	2	20A	BALL PVC FLANGED KS 10K FULL BORE

NOTE.

1. 제작전 현장 실측&확인 후 도면과 상이한 경우
감독관 확인 후 제작 시공 할 것.

						SERVICE	NaOH
						PIPE SPEC	PE
						OPER. / DESIGN PRESSURE	5.0 kg/cm ² / 10.0 kg/cm ²
						OPER. / DESIGN TEMPERATURE	40 °C / 80 °C
						P&ID DWG	-
						INSULATION SPEC / THK	BY VENDOR / 25 mm
						NDT / PWHT / PAINTING	NA / NA / NA
△	FOR APPROVAL	2022.05.31	LYE	BHJ	JKT		
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHKD	APPD		

시행령:	 수원시		
사업시행자:	수원그린환경(주)		
DRAWING NUMBER:	1008-지하1층2호기2단(차염)		
LINE NO:	1008-지하1층2호기2단(차염)	AREA:	UNIT:
JOB NUMBER:		SCALE:	SHEET:
		N.T.S.	1 OF 1
			REV. A