TÜV Rheinland Energy GmbH

Test Centre for Energy Appliances



Typprüfung Elektrische Geräte für die Detektion von Co und NO2 Gasen in Tiefgaragen und Tunneln nach DIN EN 50545-1:04.2012

Hersteller / Auftraggeber: MSR-Electronic GmbH

Würdingerstr. 27+27a

94060 Pocking

Produkt: Steuereinheit mit Gasmessfühler für CO und NO2

Typbezeichnung: DGC-06 mit Gasmessfühler

SC2-E1110-F (CO), SC2-E1130-C (NO₂), MC2-X-E1110-F (CO), MC2-X-E1130-C (NO₂),

MSC2

Prüfgegenstand: Tiefgaragenüberwachungsgerät DGC-06 System

Technische Daten: Details siehe Absatz 2.1

zul. Umgebungstemperatur: -5 °C bis 40 °C

Nennspannung: 110 / 230 V AC 50/60Hz / 24 V DC Schaltausgang: Max. 32 Wechsler-Relais 250 V AC / 5 A

Schutzart: IP 65

 $\begin{array}{lll} \mbox{Gasmessf\"{u}hler:} & \mbox{SC2... und MC2... CO und NO}_2 \\ \mbox{Messbereich:} & \mbox{0 - 300ppm CO und 0 - 30ppm NO}_2 \\ \end{array}$

Messart: Diffusion Schutzart: IP 65

Prüfgrundlage: DIN EN 50545-1:04.2012

Prüfanlass: Bauteilprüfung zur Registrierung und Prüfung der

Konformität mit der o.g. Norm/Richtlinie

Prüfergebnis: Der Prüfling hält die Anforderungen der oben genannten

Prüfrichtlinien/Normen mit unten stehenden

Einschränkungen ein.

Bemerkung / Einschränkung: Die Bewertung der Anforderungen nach SIL 1 wurde mit

Bericht 968/FSP 1286.00/16 durchgeführt (Anlage A37). Die Mindestanforderungen an CO-Messsysteme nach VDI 2053 wurden durch die Absätze der DIN EN 50545-1 nachgewiesen. Die Plausibilität der EMV Messergebnisse, durch die TH Deggendorf, konnte aufgrund fehlender

Kalibrierprotokolle nicht bestätigt werden.

Köln, 10.06.2016 Test Centre for Energy Appliances

968/wi DIN- und DVGW-Test Centre

Bearbeiter Bericht freigegeben nach Review

D. Wilczek Dipl.-Ind. W. Rückwart

Auftrag Nr. 21227394 Seite 2 / 41 Bericht Nr. S 497 2016 T1