

Ata 31

Ata da Reunião Informativa da Comissão Gestora do Açude Arneiroz II 10 de agosto de 2021.

6
7 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas foi realizada de
8 forma virtual pela plataforma *Microsoft Teams* a Reunião Informativa da Comissão Gestora do
9 Açude Arneiroz II, a coordenadora abriu os trabalhos falando do objetivo que é informar a definição
10 da alocação negociada 2021.2 pelo Comitê da Sub Bacia Hidrográfica do Alto Jaguaribe na 70°
11 Reunião Ordinária. Na sequência, o gerente Anatarino Torres fez um resumo da quadra chuvosa no
12 Ceará e informou que o açude Arneiroz II está com muita água por causa do aporte que obteve ano
13 passado, de mais de 100 milhões de m³, faltando para sangria apenas 32 cm. Este ano, conforme
14 ficha técnica apresentada, o reservatório está com com 139 milhões de m³, ou seja, 78,5% de sua
15 capacidade e se encontra na cota 365,84 m faltando para sangrar 2,14 m e para atingir a cota da
16 tomada d'água 20,86 cm. O gerente apresentou um gráfico referente aos aportes obtidos de 2004 a
17 2020 e explicou que de acordo com a aprovação do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Alto
18 Jaguaribe o trecho perenizado será o mesmo do ano passado, do Açude até a barragem Caldeirões
19 em Saboeiro, trecho de aproximadamente 50 km. Na sequência, detalhou os cenários levados ao
20 comitê: cenário 01 de 50 L/s perenizando até a barragem Caldeirões, cenário 02 - **aprovado pelo**
21 **comitê** com vazão média de 400 L/s para o 2º semestre, nesse cenário dia 01/07/2021 o reservatório
22 estava com 143 milhões de m³ e a tendência é chegar com 106 milhões de m³ em 01/01/2022, ou
23 seja, sai no dia 01/07/2021 de 80,05% para 60% rebaixando 2,32 m e volume estimado em 36,5
24 milhões de m³. Anatarino também apresentou a seguinte premissa: o objetivo principal é
25 complementar a barragem Caldeirões e reforçou que a operação iniciará em 01/09/2021 com 1.100
26 L/s pela válvula e terminará em 01/11/2021, perfazendo 60 dias e esse cenário abastecerá a
27 comunidade Caldeirão, abastecida pelo Sisar, e a cada 45 dias o Sisar solicita descarga de 03 dias.
28 Passando para o debate, Francisco Leite se desculpou pelo atraso devido a internet e perguntou se a
29 liberação da água é apenas para a barragem de Arneiroz ou após a barragem. Anatarino respondeu
30 que a partir de 01/09 a válvula será aberta com 1.100 L/s e será fechada apenas em 01/11/2021
31 ficando 60 dias aberta até chegar água à cidade de Saboeiro, represando a barragem Caldeirões. Na
32 sequência, Hewelânia registrou a presença dos seguintes membros da Comissão Gestora: Fernando
33 Pereira da Silva, Francisca Francinilda Feitosa, Francisco Edivar de Sousa Oliveira, João André
34 Feitosa Neto, Verileide Alves Justino Loiola, José Itemar Martins e Francisco Leite Dias. A Cogeh
35 esteve representada pelo gerente Anatarino Torres, a coordenadora Hewelânia Uchôa, a assistente
36 administrativo Núbia Vitor e a estagiária Shérída Gomes. Totalizando 10 participantes, sendo 07
37 membros da Comissão Gestora. Anatarino informou que será disponibilizada uma nota técnica
38 sobre a operação do Açude Arneiroz II. Nada mais a tratar a reunião foi encerrada e para constar, eu
39 Maria Núbia Vitor Silva, redigi a presente Ata.