

Projet de Bray-Saint-Aignan (42)

Construction de tables photovoltaïques sur
ISDI en post exploitation

Puissance Installée	2,99 MWc
Emprise au sol (cadastre)	5,1 ha
Emprise au sol (panneaux)	1.22 ha
Hauteur point bas	1.1 mètres min
Hauteur point haut	3 mètres max
Inclinaison ombrière	15°
Espacement inter-table	4 m
Type de panneaux	Trina Solar 650 Wc
Nombre de modules	5296

Légende

- Clôture
- Portail
- Poste de Transformation
- Poste de Livraison/transfo
- Citerne Incendie
- Citerne de refroidissement
- Batterie de stockage
- Bac de récupération des eaux
- Local technique
- Piste existante
- Piste à créer

