

טופס בקשה לקבלת מידע (R.F.I) - 1

RFI: גובה קומת מבנה
שם הפרויקט: מלון קליפורניה
קבלן: אלישר הנדסה אזרחית בע"מ
תאריך: 19/04/2020

מס' חוזה קבלני: 168/2019
מזמין העבודה: מוריה
ניהול פרויקט: נ.ת.פ. מהנדסים בעמ

הבקשה מתייחסת לתוכניות:				
הבקשה מתייחסת לפרטים במפרטים/מסמכים:				
תכנית:	מהדורה:	מבנה:	מס גליון:	נוסף:
תכנית תקרה	1234	7456	4578	

פירוט מלא של הבקשה (למילוי ע"י הקבלן)	
ע"פ תכנית תקרה (אדריכלות) של המבנה אנו נדרשים לשמור על גובה של 2.8 מ' מהריצוף לתקרה המונמכת. בוצע בדיקת גבהים מצב קיים בשטח, נמצא כי גובה לבטון נע בין 2.92 מ' ל-3.05 מ'. על מנת שנוכל להטמיע את שלל המערכות המוסתרות בתוך המבנה (מערכת אינסטלציה, מערכות כב"א ומערכות תקשורת) אנו צריכים לפחות 35 ס"מ.	
שם מגיש הבקשה: בריאן רוסטסקי	תאריך: 19/04/2020

התייחסות מתכנן / יועץ / גורם מקצועי	
תאריך:	חתימה וחתימת:

תשובת מנהל פרויקט	
תאריך:	חתימה וחתימת: