INFORME TÉCNICO Nº05-2026-NEMAEC-SVAT

A	:	**MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente del NEMAEC
DE	:	**SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES** Coordinadora de Mantenimiento y Acondicionamiento del NEMAEC
ASUNTO	:	Solicitud de modificación de la Ficha Técnica (DISEÑO TECNICO) de la CPNP – SAN ANTONIO DE JICAMARCA
REFERENCIA	:	Oficio.N°000009-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE Acta de Reunión de fecha 09 de enero del 2026
FECHA		Lince, 13 de ENERO de 2026.

---

1. BASE LEGAL

1.1 Resolución de Dirección Ejecutiva RDE N° 000185-2025-MIDIS/FONCODES/DE, que aprueba la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE, "Norma Técnica para la ejecución de intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de comisarías mediante Núcleos Ejecutores", de fecha 19 de noviembre de 2025.

1.2 Directiva N°010-2021, que establece disposiciones sobre la seguridad del armamento institucional de la Policía Nacional del Perú.

2. ANTECEDENTES

2.1 Mediante Oficio N° 000009-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE se aprobó la Ficha Técnica para el mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento de la Comisaría PNP San Antonio de Jicamarca.

2.2 Con fecha 09 de enero de 2026, se suscribió un Acta de Reunión a solicitud del personal técnico especializado del área de Infraestructura, con la participación de la Suboficial Técnico de Tercera PNP Cruz Vera Katherine Emily, en la cual se formulan observaciones técnicas al diseño aprobado, solicitando la adecuación de sus alcances conforme a las condiciones operativas reales de la comisaría.

3. ANALISIS TECNICO

De la revisión de la Ficha Técnica aprobada se verifica que, si bien cuenta con la documentación exigida por la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE, el diseño no se encuentra alineado a las necesidades actuales de seguridad institucional y habitabilidad del personal.
En particular, se identifica que la ubicación actual del área de armería no cumple con las condiciones de seguridad establecidas en la Directiva N°010-2021, debido al deterioro del piso y a la ausencia de condiciones mínimas de protección, constituyendo un riesgo institucional.
Asimismo, se evidencia la falta de ambientes adecuados para el personal femenino, lo cual afecta las condiciones mínimas de habitabilidad y operatividad de la comisaría.

4. CONCLUSIONES

4.1 La Ficha Técnica aprobada para la CPNP San Antonio de Jicamarca no responde plenamente a las condiciones operativas actuales ni a los requerimientos de seguridad institucional.

4.2 La permanencia del área de armería en su ubicación actual contraviene la Directiva N°010-2021, por lo que su traslado y acondicionamiento resultan técnicamente obligatorios.

4.3 Resulta necesario incorporar ambientes adecuados para el personal femenino, a fin de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.

5. RECOMENDACIONES

5.1 Solicitar la modificación de la Ficha Técnica aprobada, incorporando el traslado y acondicionamiento del área de armería y la adecuación de ambientes para el personal femenino.

5.2 Disponer la actualización de los planos, memoria descriptiva y presupuesto, conforme a los nuevos alcances técnicos.

5.3 Establecer como condición previa al inicio de la ejecución la aprobación de la Ficha Técnica modificada, en cumplimiento de la Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.

6. ANEXOS

6.1 **Oficio** N° 000009-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

6.2 Acta de reunión.

SANDY VALENTINA ARBIETO TORRES
Coordinadora de Mantenimiento y Acondicionamiento
NEMAEC

FONCODES Firma Digital
Firmado digitalmente por QUISPE GALARZA Ronald Rodrigo FAU 20509139700 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.01.2026 08:40:27 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Isidro, 07 de Enero del 2026

OFICIO N° 000009-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE

Señor
MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO
Presidente del NE para el Mantenimiento, Acondicionamiento y equipamiento de Comisarías (NEMAEC)
Presente. -

Asunto : Remite Ficha Técnica aprobada de la CPNP San Antonio de Jicamarca – San Juan de Lurigancho.

Referencia : a) Convenio N°005-2025-FONCODES.
b) Norma Técnica N°05-2025-FONCODES/UGPE.
c) Parámetros de Selección del Contratista.
d) Informe Nº 041-2025-TBCR

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del Convenio de la referencia y de la Norma Técnica N.° 05-2025-FONCODES/UGPE, a fin de remitir la Ficha Técnica de Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisaría PNP **San Antonio de Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho**, de conformidad con la opinión técnica favorable contenida en el Informe N° 41-2025-TBCR.

La referida Ficha Técnica comprende el diagnóstico situacional, criterios de intervención, metas físicas, metrados, presupuesto referencial y plazo de ejecución (treinta [30] días calendario), constituyendo el documento base para la ejecución de la intervención de mantenimiento y acondicionamiento integral de la CPNP San Antonio de Jicamarca – San Juan de Lurigancho, en concordancia con el objeto de la intervención previsto en Convenio.

Al respecto, es pertinente señalar que la intervención correspondiente a la CPNP San Antonio de Jicamarca deberá ejecutarse mediante proceso de selección competitivo, de conformidad con los lineamientos aprobados para tal efecto.

En esa línea, se dispone que ese Núcleo Ejecutor convoque el proceso de selección de la empresa ejecutora para el "Servicio de mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de la CPNP San Antonio de Jicamarca – Distrito de San Juan de Lurigancho", observando íntegramente lo establecido en el documento "Parámetros de selección del contratista", en particular: las etapas mínimas del proceso, los requisitos habilitantes de capacidad legal, experiencia del postor y capacidad técnica y profesional, así como los criterios de evaluación técnica y económica y sus ponderaciones.

Para tal efecto, el proceso de selección deberá convocarse tomando como base los alcances técnicos contenidos en la Ficha Técnica que se remite, debiendo asegurarse el cumplimiento de los principios de transparencia, libre concurrencia, eficiencia,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASGVYAG**

integridad y sostenibilidad establecidos en la normativa interna y en los citados Parámetros de selección del contratista.

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el numeral 5.2.3.1 a) de la referida Norma Técnica, se solicita a usted disponer que, en el ámbito de sus competencias se efectúe la validación del diseño técnico remitido por la UGPE, emitiendo la conformidad correspondiente o, de ser el caso, las observaciones y recomendaciones relacionadas con la funcionalidad y operatividad del servicio policial, dentro de los plazos previstos en la Norma Técnica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

……..

RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL

cc:
(RQG/sos)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Fondo de Cooperacion para el Desarrollo Social, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://www.foncodes.gob.pe/sgd/verifica** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASGVYAG**

ACTA DE REUNION

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 am del día 09 de Enero del 2026, presentes en la Comisaria SAN ANTONIO DE JICAMARCA, ubicado en Av. Tupac Inca Yupanqui S/N, Distrito de San Juan de Lurigancho, se reunieron los siguientes profesionales:

- Ing. SANDY ARBIETO TORRES (Coordinadora de mantenimiento y acondicionamiento del NEMAEC)
- ST3 PNP CRUZ VERA KATHERINE EMILY (Inspector de servicios de mantenimiento Área de Infraestructura – REGPOL LIMA)

AGENDA:

A solicitud del personal especializado Técnico del Área de Infraestructura de acuerdo a la revisión de la FICHA TECNICA Aprobada por UGPE de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA.

OBJETIVO:

La presente reunión tiene por objetivo que el personal especializado Técnico del Área de Infraestructura de la Policía Nacional del Perú, evalúe la FICHA TECNICA APROBADA para el Servicio de Mantenimiento y acondicionamiento en cuanto a la viabilidad, normativa, priorización de partidas y funcionalidad del servicio de mantenimiento contemplado.

RESULTADOS:

Luego de la evaluación realizada por la Sub Oficial Técnico de Tercera PNP CRUZ VERA KATHERINE EMILY de los Planos de Arquitectura (CORTES Y ELEVACIONES), Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
Se observa lo siguiente:

1. AREA DE ARMERIA, el piso se encuentra dañado, y no cumple con las medidas de seguridad requerida en la DIRECTIVA N°010-2021.
Se recomienda trasladar el área de armería al ambiente del dormitorio de femeninas.

2. DORMITORIO DE FEMENINAS, De acuerdo al punto 1, es necesario acondicionar un ambiente para el dormitorio de femeninas en el segundo nivel, de acuerdo a la necesidad del usuario de la CPNP SAN ANTONIO DE JICAMARCA.

ST3 PNP CRUZ VERA KATHERINE EMILY
CIP: 31530184