

 e-System Tic Soluciones innovadoras para tu Empresa	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD		Código:
			Versión: 01
	PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		Fecha:
Proyecto	: MANTENIMIENTO PREVENTIVO POZO A TIERRA		Fecha actualización:
Entidad	: TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS		Página: 1
Área / Ubicación	:		
Especificación	: INSTALACIONES ELECTRICAS		
CERTIFICADO N°			
DATOS DE LA MEDICIÓN:			
Frecuencia Utilizada:	820 Hz (frecuencia de medición a fin de evitar perturbaciones)		
Método de Medición:	Estipulado en el IEEE 81-2012: Método de Caída de Potencial.		
DATOS DE MEDICIÓN			
Datos generales del equipo		Características del pozo	
Marca	KYORITSU	Dimensión del pozo	1.00 x 1.00 x 3.00 m
Modelo	KEW 4105A	Tipo de varilla	varilla de cobre de 3/4
N° de Serie	KEW 4105A	Tipo de tierra	Chacra vegetal
N° Certificado de calibración	LAB.06-0099-2025	Rango de medición	Código Nacional de Electricidad (RPAT < 25).
VALORES DE MEDICIÓN			
UBICACIÓN	N° DE POZO	FECHA Y HORA DE MEDICION	RESULTADO DE LA MEDICIÓN
EVIDENCIA GRÁFICA			
VERIFICACIÓN			
Verificación	Valor	Conformidad	Recomendaciones
Hora de inicio		C	Con el propósito de que el sistema opere dentro de los valores exigidos por las normas, se recomienda mantener húmedo el pozo a tierra, como así efectuar el mantenimiento programado para que cumpla con su fin.
Hora de termino		C	
Medición adecuada	PT eléctrico < 25	C	
Leyenda:	C: Conforme. (X) NC: No Conforme. () N/A: No aplica. ()		
El certificado tiene una vigencia de 12 meses			
TECNICO EJECUTOR E-SYSTEM	JEFE DE OPERACIONES E-SYSTEM (Edward Galindo Segovia)		INGENIERO ELECTRICISTA (WILLIAN GUERRERO)
			