

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD EN TABLERO ELÉCTRICO

Por el presente documento se deja constancia del mantenimiento preventivo efectuado al tablero eléctrico.

Fecha:

Razón Social:

Ubicación:

Personal Técnico:

Ing. Eléctrico y de Potencia Willian Jesús Guerrero Sierra CIP N° 218184

Resultados Obtenidos:

Se realizó el mantenimiento en el tablero eléctrico, en el cual se realizaron las siguientes actividades:

- Limpieza interna y externa de tablero eléctrico.
- Reajuste de terminales y conexiones del tablero eléctrico.
- Limpieza de componentes eléctricos del tablero eléctrico.
- Medición termográfica de componentes eléctricos y conductores del tablero eléctrico.

Así mismo, se dejó en constancia el informe técnico en el cual se detallan los procedimientos, recomendaciones y/u observaciones en caso aplicara.

Recomendaciones:

Realizar mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido.

Se extiende el siguiente documento para los fines que el cliente vea conveniente.

Este certificado tiene una validez de 12 meses, vigente desde la fecha de la ejecución de los trabajos.

Validez:

Este certificado tiene una validez de 12 meses.



WILLIAN JESUS
GUERRERO SIERRA
INGENIERO
ELECTRICO Y DE POTENCIA
Reg. CIP N° 218184

PERSONAL VERIFICADOR



e-System Tic Peru S.A.C.
Gerente General

**REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE GENERAL**