

Dept: _____
No. : _____
Re. : _____
Telephone: 064/ 3396222-3396333-3397222 Ismailia
Fax.: 002/064/ 3914784 / 3914785
Email.: info@suezcanal.gov.eg

الإسماعيلية - في 10/1/2023
إدارة: _____
التحركات الإلكترونية: _____
رقم القيد: 36/2023
رقم الملف: _____
تليفون: 064/ 3397222 - 3396232 - 3396222
فاكس: 002 / 064/ 3914785 - 3914784
بريد الكتروني: info@suezcanal.gov.eg

إشارة إلكترونية

٣٧ / م

من إدارة التحركات إلى إدارة الأشغال

بالإحالة إلى إشارتنا المتكررة وآخرها رقم 8/2023 بتاريخ 2/1/2023 وتقرير مرور المتابعة والرقابة رقم 5786 بتاريخ 26/12/2022 بخصوص الإنتهاء من الملاحظات المتعلقة بمشروع تطوير التغذية الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة (الرياح + الشمس)، يرجى التكرم بسرعة الإنتهاء من الملاحظات المتعلقة بكل محطة (خاصة محطة مارينا نمرة 6) طبقاً للإشارة عاليه وقد تقرر قدوم الخبراء الأجانب يوم 15/1/2023 لتشغيل المنظومة بجميع المحطات (مارينا نمرة 6 - الإرسال - الفردان - البلاح - الكاب - التينة - رأس العش - الرسوة - الجونة) وعليه يرجى التكرم بنهوا باقى الأعمال حيث أن أي تأخر عن الموعد سيؤدى إلى تكلفة إضافية على الهيئة لكل يوم إضافي.

مع إعتبار الموضوع هام و عاجل،،،
وشكرا،،،

ق. مدير إدارة التحركات

مهندس

(ياسر عبدالقادر درويش)

القوى

- صورة إلى إدارة الرئاسة

قسم المراقبة الإلكترونية	
صادر رقم : 202337	بتاريخ : 2023-01-11
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد
<input type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق
<input type="checkbox"/> التوقيتات والأرصاد - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة الكترونية
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> الامن الصناعي - مراقبة الكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة الكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> القوي - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> الافراد - مراقبة الكترونية
<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة الكترونية	<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة الكترونية

تم التوقيع رقمياً
بواسطة: ياسر
عبدالقادر درويش
بتاريخ:
12:30:42
2023-01-10
هبة هبة

تم التوقيع رقمياً
بواسطة: هشام
والحسن
بتاريخ:
12:11:4
2023-01-10
هبة هبة

القوى / اميرة

Dept :

No. :

Re. :

Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia

Fax. : 002 / 064 /3914784 / 3914785

Email : info@suezcanal.gov.eg

الملاحة اسميه في ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
إدارة المرسىات - ١٠٢٠ الدلتا
رقم القيد
رقم الملف ٢٠٢٣ / ٨
تليفون ٢٢٩٦٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٦٢٢٣ - ٢٢٩٦٦٢٢٢ / ٠٦٤ / ٢٣٩٩٧٢٢٢
فاكس ٢٢٩١٤٧٨٤ - ٢٢٩١٤٧٨٥ / ٠٢ / ٠٦٤
بريد إلكتروني info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى إدارة الأشغال

第

بالإحالة إلى تقرير مرور المتابعة والرقابة على مشروع تطوير التغذية الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة (الرياح + الشمس) وارد رئاسة رقم ٥٧٨٦ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦ وإشارتنا المتكررة وآخرها رقم ٢٠٢٢/٢٧٩٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥

تحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر قدوم الخبراء الأجانب يوم ٢٠٢٣/١/١٥ لتشغيل المنظومة بجميع المحطات (مارينا نمره ٦ - الإرسال - الفردان - البلاح - الكاب - التينة - رأس العش - الرسوة - الجونة) وعليه يرجى التكرم بنهو باقى الأعمال حيث أن أى تأخر عن الموعد سيؤدى إلى تكلفة إضافية على الهيئة مقدارها ٢٣٠٠ دولار أمريكي لكل يوم إضافي وهي كالتالي:

محطة المارينا نمره ٦ :

- لم يتم البدء في أعمال مسارات التربية ومد الكابلات

محطة الارسال:

- لم يتم مد أى كابلات في المسارات الجديدة
- تركيب الأرضيات antistatic

محطة الفردان:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفراد لتركيب الخلايا الشمسية
- تحديد إحتياج معالجة سقف غرفة بيارة الصرف قبل البدء في تركيبات التبرينة من عدمه
- تركيب الأرضيات antistatic

محطة البلاح:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفراد لتركيب الخلايا الشمسية
- تركيب الأرضيات antistatic

قطاع بورسعيد:

- تركيب الأرضيات antistatic بمحطات الكاب والتبينة و الحوائط

محطة رأس العش:

- تركيب الأرضيات antistatic
- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة

محطة الرسوة:

- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة
- الإنتهاء من أعمال المسارات الخارجية

مع إعتبار الموضوع هام وعاجل،،،

وشكرا،،،

ق. مدير إدارة التحركات
مهندس



٢٠٢٢/١١/٢٠
(ياسر عبدالقادر درويش)

- صورة لإدارة الرئاسة