

Dept
No
Re
Telephone 064 / 3396222 - 3396333 - 3397222 tsmalia
Fax 002 / 064 / 3914784 / 3914785
Email info@suezcanal.gov.eg

الاسماعيلية
 الادارة
 رقم القيد
 رقم الملف
 تليفون
 فاكس
 بريد الكتروني

إشارة كتابية

من إدارة الأشغال إلى إدارة التحركات

- بالإحالة لإشارتكم الكتابية رقم ١٨٧٧ في ٢٠٢٢/٧/٣١ بخصوص تعطل إحدى كاميرات مبنى الإستقبال والطوارئ بمستشفى الهيئة بنمرة / ٦ بعد قيام مندوب شركة الشروق بعمل صيانة للتكييف المركزي .
- تحيطكم علماً بالآتي :
- لم يتم التنسيق مع أشغال المستشفى أثناء اختيار أماكن تركيب الكاميرات .
 - تم تركيب الكاميرا المشار إليها عاليه أسفل وحدة تكييف داخلية مخفية concealed فوق السقف المستعار .
 - نظراً لوجود حوض تجمع مياه المتكاثف بالوحدة الداخلية فإنه لا يوصي بتركيب أجهزة كهربائية دقيقة أسفل الوحدة لإحتمالية تساقط المياه نتيجة أي عطل طارئ أو أثناء إجراء أعمال الصيانة .
 - سيتم خصم تكلفة إصلاح التلفيات من مستحقات شركة الشروق نظراً لقيام فني الشركة بأعمال الصيانة المشار إليها بخطابكم بدون تنسيق مسبق مع مندوبي الهيئة .
- لذا يرجى التكرم بموافاتنا بتكلفة إصلاح التلفيات حتى يتسنى لنا خصمها من مستحقات شركة الشروق مقابل عقد صيانة التكييف المركزي بمستشفى الهيئة بنمرة / ٦ .

رئيس إدارة الأشغال

مفتی محمد رفیع

(محمد غريب أبو الرجال)

[illegible]

قسم المراقبة الإلكترونية	
2022-08-08: بتاريخ	وارد رقم: 1088
المتابعة - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>
التأمين الأرضي - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>
المراكز والكاميرات الملاحية	<input checked="" type="checkbox"/>