

Dept : _____
No. : _____
Re. : _____
Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia
Fax : 002 / 064 /3914784 / 3914785
Email : info@euezcanal.gov.eg

مركز
الإسماعيلية
إدارة الأبحاث - ٠٢ - الأبحاث
رقم قيد
رقم الملف
تليفون
فاكس
بريد إلكتروني
ز.م.:

إشارة كتابية
من إدارة التحركات إلى - إدارة الأشغال

بالإحالة الى أشارتكم رقم ٢٩٢٨ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ بخصوص مراجعة رد الاستشارى على النقاط الخاصة بأعمال الصوتيات وكاميرات المراقبة التى تم مناقشتها فى الاجتماع الذى انعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ بمقر إدارة الاشغال.

يرجى التكرم بالعلم بأن النقاط التي جاءت في رد الاستشاري تحت بند "إدارة الأمن" والتي تخص زيادة أعداد الكاميرات لتغطية أرجاء المبنى الجديد هي ما يخص "إدارة التحركات" في هذا الخطاب وجاءت متوافقة لما تم مناقشته في الاجتماع المذكور أعلاه.

أما بخصوص النقاط التي جاءت تحت بنود (إدارة المعلومات، وإدارة الاتصالات) فهي غير مختص بها إدارة التحركات وإنما تختص بها إدارة الاتصالات ونظم المعلومات لذا يرجى مخاطبتهم بخصوص هذا الشأن.

كما يرجى الاستعانة بمندوب من قسم الأمن لمراجعة ما تم الاتفاق عليه من كاميرات المراقبة من الناحية الامنية.

وشكراً،،

مدير إدارة التحركات

مہندس

(جمال السيد أبو الخير)

التأثير الإيجابي

التأثير

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. A." or similar, written over a horizontal line.

قسم المراقبة الإلكترونية	صدر رقم : 559	تاريخ : 2022-07-26
المراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>	
المراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>	
التأمين الأرضي - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dest
No
Re
Telephone : 064 / 3326222 - 3390333 - 3397222 (Ismaïlia)
Fax : 002 / 064 / 3914784 - 3914785
Email : info@suezcanal.gov.eg

الاسم الخطي ٧١٧ / ٢٠٢٢
ادارة
رقم الملف ٢٩٢٢
تليفون ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢
فاكس ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢
يد إلكترونية info@suezcanal.gov.eg

الموضوع / عملية أعمال استشارية هندسية لمبنى هيئة
قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة

إشارة الكترونية

من إدارة الاشغال الى ادارة التحركات

أيماً الى أعمال المراجعة الخاصة بعملية إنشاء مبنى هيئة قناة السويس بالعاصمة الإدارية
[عقد رقم ٢٠٢١/١٢٦].

نتشرف بأن نرفق خطاب الاستشاري المرسل إلينا بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦ ويشمل رد
الاستشاري على النقاط الخاصة بأعمال الصوتيات وكاميرات المراقبة التي تم مناقشتها في
الاجتماع الذي تم بحضور مندوبيكم بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥ بمقر إدارة الاشغال.
وعليه يرجى التكرم بالتنبية نحو المراجعة والرد.

وشكرا..

رئيس إدارة الاشغال

مهندس

محمد فريب أبو الرجال

(محمد فريب أبو الرجال)

إدارة التحركات	
تاريخ: 2022-07-07	وارد رقم: 3945
<input type="checkbox"/> مراقبة الملاحة	<input type="checkbox"/> الشواهد الفنية
<input type="checkbox"/> مراقبة القياس	<input checked="" type="checkbox"/> لدراسات وتقنيات ملاحة
<input checked="" type="checkbox"/> المراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> إدارة العمليات
<input type="checkbox"/> لدراسات وتقنيات ملاحة	<input type="checkbox"/> إدارة العمليات
<input type="checkbox"/> إدارة العمليات	<input type="checkbox"/> إدارة العمليات

Islam Walied Elawadly

From: Ahmed Swelam Mahmoud <Ahmed.Swelam@ecgsa.com>
Sent: 06 يوليو، ٢٠٢٢ ١١:١٥ م
To: Islam Walied Elawadly; Hesham Rabaa
CC: Ahmed Samir Mohamed Hassan
Subject: محضر اجتماع ٥/٧/٢٠٢٢ 3092-
Attachments: 20220705-Electrical comments MOM.PDF
Importance: High

السادة هيئة قناة السويس
إدارة الأشغال
تحية طيبة،،،

بالإشارة الى مشروع المبنى الإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة و الاجتماع مع سيادتكم بتاريخ 2022/7/5 مرفق محضر اجتماع مناقشة ملاحظات الكهرباء و النقاط التالية لأنظمة التبريد الخفيف و برجاء التكرم بموافقتنا بالرأى النهائي للهيئة للنقاط المعلنة بمحضر الاجتماع المرفق.

إدارة أمن المعلومات
- افنت الإدارة بضرورة توفير أنظمة التامين السيبراني (Cyber Security) شبكة معنوسات الهيئة شعبة الاتي على سرر الغتال و غير المحصر كحت الى

- Firewalls
- End point security
- DNS & DHCP
- NAC
- SOC

إدارة اتصالات

- القادة الإدارة بتوفير نقاط معلومات تصفية بتقنيات الآتية:

- قاعة الاجتماعات بالانوار المتكررة على الحائط الداخلي خاصة مكتب تسيق الاجتماعات
- غرف المبريد و غرف السكرتيرة المطقة به

إدارة الأمن

- بعد مراجعة امكان المراقبة القادة الإدارة بالآتي:

- زيادة أعداد الكاميرات الخارجية لتغطية محيط المبنى من الخارج
- إضافة كاميرا مراقبة داخل سلاله الهروب بكل مور
- إضافة كاميرا مراقبة داخل غرفة المعلومات الرئيسية
- إضافة كاميرات مراقبة داخل عربات المصعد
- إضافة كاميرات مراقبة عند امكان حواجز دخول و خروج السيارات بدور التبرود العلوي

و تقضلو بقبول وافر التقدير

Regards,

Ahmed Swelam

Project Manager - Architecture Business Unit

50 ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP

Building 2, Block 10, El Sefarat Distric
Nasr City, Cairo 11765, Egypt
P.O. Box 1167, Cairo 11511, Egypt
Phone +202 2352 4740 Ext. 7247
Fax +202 2352 574
Cell +2010 010 66 40
Web www.ecgsa.com
e-mail ahmed.swelam@ecgsa.com