## ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

SUEZ CANAL

جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

c.cc/11/9 , arely

ادارة الحركاب - م. بداكترونيه رقع الفيد عرام در العرونية

www.suezcanal.gov.eg

مركز الطباعة/ق.س/٢٠٢٠/٢/CTP/Mt/١٠٠×٧٠/

Dept:	
No. :	
Re. 1	
Telephone: 064 /3396222 - 3396333 - 3397222	2 Ismailia
Fax : 002 / 064 /3914784 / 3914785	

رقم الملف تلبعون ۲۲۹۹۲۲۲ - ۲۲۹۹۲۲۲۲ - ۲۲۹۹۲۲۲۲ الإسماعيلية فاكس ۲۹۱٤۷۸۵ - ۲۹۱٤۷۸۵ / ۲۰۲۰-۲۰۰۰ بريد الكتروني info@suezcanal.gov.eg

Fax.: 002 / 064 /3914784 / 3914785 Email.: info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

قسم أشغال الإسماعيلية

إلى

من إدامرة التحركات (المراقبة الالكترونية)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بالإحالة الى عملية توريد وتركيب نظام مكافحة الحريق(FM-200) لتأمين غرفة الراكات (الأجهزة) الخاصة بالمركز الرئيسي لمنظومة عرض توقيتات السفن والأرصاد المتكاملة بمبنى المراقبة الإلكترونية بما يشمله ذلك من المنطقة أسفل الأرضية المرفوعة (Raised floor) في الغرفة لوجود كابلات كهرباء بها.

يرجى التكرم بالعلم بأنه تلاحظ اثناء تركيب النظام بأن المنطقة أسفل الـ Raised floor في المركز بأكمله مفتوحة كمنطقة واحدة مما يعرض غاز اخماد الحريق للتسريب خارج المنطقة المحددة له أسفل غرفة الراكات

لذا يرجى التكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم نحو فصل المنطقة أسفل أرضية غرفة الراكات لمنع تسريب غاز إخماد الحريق FM200 حال انبعاثه.

وذلك خصما على البند الحسابي رقم: ٧٨٠/٩٠٧/٨/٣٧٥

علما بأن مندوبنا للتنسيق هو م. محمد العروسي، ت: ١٢٠٢١٥٦٦٦ .

وشڪراً،،

عمر بدوس

نأثب مديس إدامرة التحركات

د . مهندس

(هشام محمود أبوالحسن)

قسم المراقبة الإلكترونية		
مكات	بتاریخ :09-11-2022	صادر رقم : 947
سابق	المراكز والكاميرات الملاحية بيورسعيد	المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية
	المراكر والكاميرات الملاحية ببورتوميق	الرادارات - مراقبة الكترونية
	المكتب الفنى - مراقبة الكترونية	التوقيتات والأرصاد - مراقبة إلكترونية
	الامن الصناعي - مراقبة إلكترونية	تطوير البرامج - مراقبة الكترونية
	السكرتارية - مراقبة إلكترونية	صيانة الحاسبات - مراقبة الكترونية
	الافراد - مراقبة الكترونية	القوي - مراقبة إلكترونية
	التامين الأرضي - مراقبة الكترونية	المتابعة-مراقبة لكترونية