

القوى/أميرة
Dept :
No :
Re :
Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia
Fax : 002 / 064 /3914784 / 3914785
Email : info@suezcanal.gov.eg

مركز الطباعة/ق.س/٧٠/١٠٠٠/٢٠٢١/١/CTP/M

الإسماعيلية في ١٤/١٠/٢٠٢١
إدارة : المَحركات - المَحركات الإلكترونية
رقم القيد :
رقم الملف : ٨ / ٢٠٢١
تليفون : ٢٣٩٦٢٢٢ - ٢٣٩٦٣٣٣ - ٢٣٩٧٢٢٢ / ٠٦٤ الإسماعيلية
فاكس : ٣٩١٤٧٨٤ - ٣٩١٤٧٨٥ / ٠٠٢/٠٦٤
بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى إدارة الأشغال

بالإحالة إلى تقرير مرور المتابعة والرقابة على مشروع تطوير التغذية الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة (الرياح + الشمس) وارد رئاسة رقم ٥٧٨٦ في ٢٠٢٢/١٢/٢٦ وإشارتنا المتكررة وآخرها رقم ٢٠٢٢/٢٧٩٢ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٥
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر قدوم الخبراء الأجانب يوم ٢٠٢٣/١/١٥ لتشغيل المنظومة بجميع المحطات (مارينا نمرة ٦ - الإرسال - الفردان - البلاح - الكاب - التينة - رأس العش - الرسوة - الجونة) وعليه يرجى التكرم بنهو باقى الأعمال حيث أن أى تأخر عن الموعد سيؤدى إلى تكلفة إضافية على الهيئة مقدارها ٢٣٠٠ دولار أمريكي لكل يوم إضافي وهي كالتالى:
محطة المارينا نمرة ٦ :

- لم يتم البدء في أعمال مسارات التربينه ومد الكابلات

محطة الإرسال:

- لم يتم مد أى كابلات في المسارات الجديدة
- تركيب الأرضيات antistatic

محطة الفردان:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفراد لتركيب الخلايا الشمسية
- تحديد إحتياج معالجة سقف غرفة بيارة الصرف قبل البدء في تركيبات التربينه من عدمه
- تركيب الأرضيات antistatic

محطة البلاح:

- لم يتم تركيب سلم صعود دائم للأفراد لتركيب الخلايا الشمسية
- تركيب الأرضيات antistatic

قطاع بورسعيد:

- تركيب الأرضيات antistatic بمحطات الكاب والتينة والجونة

قسم المراقبة الإلكترونية	
بتاريخ: 2023-01-02	صادر رقم: 202316
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالإسماعيلية
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الإلكترونية ببورتوفيق	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الإلكترونية بمراقبة
<input type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التوقيتات والأرصاد - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> الأمن الصناعي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> القوى - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية

محطة راس العش:

- تركيب الأرضيات antistatic
- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة

محطة الرسوة:

- تركيب مظلة أسفل التكييفات لحماية الأجهزة
- الإنتهاء من أعمال المسارات الخارجية

مع إعتبار الموضوع هام وعاجل،،

وشكرا،،

ق. مدير إدارة التحركات
مهندس

٢٠٢٢/١٢/٢٤
(ياسر عبدالقادر درويش)



الموقع




- صورة لإدارة الرئاسة