## ARAB REPUBLIC OF EGYPT SUEZ CANAL AUTHORITY

الامن الصناعي - مراقبة الكترونية - مراقبة السكرتارية - مراقبة الكترونية الفراد - مراقبة الكترونية

التامين الأرضي - مراقبة الكترونية القوي - مراقبة إلكترونية

المتابعة - مراقبة الكترونية



جمهورية مصر العربية هئة تناة السويس

هيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg SUEZ CANAL مركز الطباعة:ق.س. ١٠/١/١٠/١٠ [٢/٢/٢/٢] Dept : No. Re. C. Ch/50 Telephone: 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia Fax.: 002 / 064 /3914784 / 3914785 2 17-72/ 17- 0 AV31 177 / 37- / T. Email.: info@suezcanal.gov.eg info@suezcanal.gov.eg بريد الكتروني تحويل مستندات MC (50) الموضوع: أمر التوريد رقم ٢٨-٩٩-١٨١١/١٥٩ والمسند لصالح شركة الهدى للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، الخاص بتوريد وتركيب نظام مكافحة الحريق (FM200) بغرفة الراكات بمبنى المر اقبة الالكتر ونية. المر فقات: أصل محضر استلام ابتدائي لنظام الإطفاء التلقائي FM200 الخاص بأمر التوريد رقم ۲۸-۹۹-۱۸۱۱/۱۰۹۹. محول إلى: إدارة التموين للتكرم بالتنبيه بعمل ما يلزم،،، ق.مدير إدارة التحركات (باسرعبد القادر درويش) قسم المراقبة الإلكترونية بتاريخ: 01-09-2023 صادر رقم : 202332 المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق المكتب الفنى - مراقبة الكترونية التوقيتات والأرصاد -مراقية الكترونية

## محضر استلام ابتدائى لنظام إطفاء تلقائى FM200 لزوم تأمين غرفة الراكات بقطاع التوقيتات بمبنى المراقبة الالكترونية بتاريخ ٢٠٢٢/١/٥

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١/٥ تم اجراء اختبارات الاستلام الابتدائي لمكونات نظام منظومة مكافحة الحريق التي تم تركيبها بغرفة الراكات بقطاع التوقيتات بمبنى المراقبة الالكترونية موضوع أمر التوريد رقم ٢٨-٩٩ ١٨١١/١٥٩ و المسند لصالح شركة الهدى للمقاو لات الميكانيكية والكهربانية.

ويحضور أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري الداخلي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢ والصادر من السيد المهندس/ مدير إدارة التحركات وأعضاء الشركة المنفذة (شركة الهدى):

رئيسا. 	إدارة التحركات	- مهندس/محمد ماجد العروسي
اعضاء	إدارة التحركات	- أ/ محسن أنور
اعصاء	إدارة الكراكات	- ا/ يوسف إسماعيل علي
_	إدارة التحركات	- ا/ كريم محمدي رجب
10.20		- م/محمد إسماعيل أحمد
له الهدى	<ul> <li>أعضاء شرك</li> </ul>	- م/جمال جمال الصفتي

قد قامت الشركة بإجراء تجارب تشغيل نظام الإطفاء التلقائي وتم تفعيل النظام وتم عمل محضر تدريب الافراد على كيفية تشغيل النظام كما تم تقديم المستندات المطلوبة (شهادات المنشأ لمكونات النظام كتالوجات المكونات - تقرير اعتماد الحماية المدنية - الرسومات الهندسية).

و أفاد مندوبي الشركة و عضو اللجنة الفني مندوب السلامة والصحة المدنية السيد/ يوسف إسماعيل على ان جميع مكونات المنظومة تعمل بكفاءة كما قد أكد مندوب الشركة السيد/ إسماعيل أحمد أن الشركة الموردة تضمن جميع مكونات النظام لمدة عام من تاريخ تشغيل النظام ٢٠٢٧١/٥.

رنييو

أعضاء اللجنة:

- أ/ كريم محمدي رجب كريم فحمدي الحب المريم محمدي رجب كريم في المريم ال

رئيس اللجنة:

م/ محمد ماجد العروسي عمر لنروسي

مندوب شركة الهدى:

ب سرحه الحق - م/ إسماعيل أحمد - الحل الساء المحمد - م/ إسماعيل أحمد - مراجمال جمال الصفتي حمد

