قسم المراقبة ا<u>لإ</u>لكترونية 2022-06 ARAB REPUBLIE OF EGYPT SULTANGELIAUTIORITY www.sife**%:المُوافِيُّةُ ال**َّارُضُّبُ - م<u>راقبة الكترو</u>نية



جمهورية مصر العربية هيئة قناة السويس

4-41/A/F/CTP/100xV-/

| مركز الطباعة /ق.س | | | |
|-------------------|---------|-------|------------------|
| مركر الطباعة ال | CCOTE | | |
| | 6.66(21 | 17 | à 0/1/ |
| | W. 170. | | - and |
| | Cac | سكالا | **************** |
| | 10/1 | 1000 | 1)(|
| | h | | |

رقم الق تليفون ٢٢٩ - ٢٣٩٦٢٣٣ - ٢٢٩٧٢٢٢ عالا سماعيلية

34431 PT - 04431 PT /37.

info@suezcanal.gov.eg برید انگترونی

Dept: No. Telephone: 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia

Fax.: 002 / 064 /3914784 / 3914785 Email.: info@suezcanal.gov.eg

الموضوع / اعمال هندسية اشتشارية لمبني هيئة قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة

الاستشاري/ جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG)

إشارة الكترونية

إدارة التحركات الى من إدارة الاشغال

ايماءً الى اعمال المراجعة الخاصة بعملية انشاء مبني هيئة قناة السويس بالعاصمة الإدارية [عقد رقم ٢٠٢١/١٢٦] .

نتشرف بأن نرفق لكم خطاب الاستشاري رقم ٩٠٤٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ للـرد على استفساراتكم عن الرسومات الخاصة بالعملية عاليه .

وعلية يرجي التكرم بالتنبيه نحو مراجعة النقاط المرسلة من قبل الاستشاري وابداء الرأي.

مشکرا،،

رئيس إدارة الاشغال

محمد غريب أيه الرجال

صورة لقسم المراقبة الالكترونية. صورة لقسم الاسلكي.

Islam Walied Elawadly

From:

Sent:

Ahmed Swelam Mahmoud < Ahmed. Swelam@ecgsa.com> یونیو، ۲۰۲۲ ۳۰:۵۰ م 13

To:

Subject:

Islam Walied Elawadly; Hesham Rabea

Attachments:

خطابکم رقم ۲۲۷۳-3092 20220601-LC.PDF

> السادة هيئة قناة السويس إدارة الأشغال

بالأشارة الى خطابكم المرفق رقم 2273 و الافادة الخاصة بالاستفسار ات الواردة به كالتالى: تحية طيبة،،،

تم ربط البوابات الأوتوماتيكية لدخول الأفراد بالدور الأرضي لمبنى الهيئة على شبكة الأنظمة الأمنية و الخدمات الذكية ... (Security & Smart Network-SSN)كما هو موضح بالرسومات التصميمية للدور الأرضي. ر المان المانية و الخدمات الذكية Security & Smart على شبكة الأنظمة الأمنية و الخدمات الذكية Security & Smart) على شبكة الأنظمة الأمنية و الخدمات الذكية السيارات (LPR)

(Network-SSNكما هو موضح بالرسومات التصميمية.

بجب تحديد الأماكن المراد تركيب كاميرات متحركة بها ليتم توفير مخارج بيانات لها.

جهاز الـ DVDمزود بمدخل USB يتم توضيحها في المواصفات.

سيتم الأخذ في الإعتبار زيادة أعداد الشاشات إلى 10 شاشات.

سيتم إعادة دراسة مساحة غرفة التحكم بعد زيادة أعداد الشاشات في الغرفة إلى 10 شاشات. اضيافات

Regards,

Ahmed Swelam

Project Manager - Architecture Business Unit

ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA

Building 2, Block 10, El Sefarat District Nasr City, Cairo 11765, Egypt P.O. Box 1167, Cairo 11511, Egypt Phone +202 2352 4740 Ext (7247) +202 2352 5748 Fax Cell +2010 010 66 408

Web www.ecgsa.com e-mail ahmed swelam@ecgsa.com

| L | <u> </u> | كرتارية الرأ | الأشفال ـ الس | ادار ة |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 0 | 1512 | بتاريخ: ٤١ | | رقم الوارد: |
| | ا بورستيد | ندمسات | اتاسمه | ــــانی |
| 1 | ا الاحماعيسة | اراضسي | السكان | 1 |
| | السورتوهيق | العتجسر | افسسعراد | manantai . |
| | | | تاسات | Hammania |

c)16 , Al (21/1/1)