

إد ساعليه
المركات - م. الإلكترونيه
رقم القيد
رقم الملف
تليفون : ٢٩٦٥٧٤٢ - ٢٩٦٧٣٣٢ - ٢٩٨٧٣٣٢ - الفاكس :
٢٩٨١٧٨١ - ٢٩٨١٧٨٢ / ٠٠٢
بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg
ل : ٥١٢ / ٢٠٠٢

من إدارة التحركات إلى - إدارة التموين

رجاء التكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم نحو سرعة توفير الأجهزة المطلوبة مع اعتبار الموضوع هام وعاجل.

مُشرف المخزن / محمد حمدون ت: ٠١٢١٠٠٠٩٥٣٠

وشکرا

Fr

مہندس

(جمال السید أبو الخیر)

قسم المراقبة الإلكترونية	
صادر رقم : 513	بتاريخ : 2022-07-03
<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورسعيد
<input checked="" type="checkbox"/> الرادارات - مراقبة الإلكترونية	<input type="checkbox"/> المراكز والكاميرات الملاحية ببورتوفيق
<input type="checkbox"/> التوقيعات والأرداص - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/> المكتب الفني - مراقبة الإلكترونية
<input type="checkbox"/> تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأمن الصناعي - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> السكرتارية - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> القوي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> الأفراد - مراقبة إلكترونية
<input type="checkbox"/> المتابعة - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/> التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية

Dept :

No :

Re :

Telephone : 064 /3396222 - 3396333 - 3397222 Ismailia

Fax : 002 / 064 /3914784 / 3914785

Email : info@suezcanal.gov.eg

الإسماعيلية في ٢٩/٦/٢٠٢٢

إدارة

رقم القيد : ٢٨٠٢

رقم الملف : م

تليفون : ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ / ٠٦٤ / الإسماعيلية

فاكس : ٢٩١٤٧٨١ - ٢٩١٤٧٨١ / ٠٠٢ / ٠٦٤

بريد إلكتروني : info@suezcanal.gov.eg

فاكس

من إدارة الأشغال إلي إدارة التحركات

(المراقبة الالكترونية)

إيماء إلى إشارتكيم الكتابية رقم ٢٠٢٢/٤٢٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٥ (مرفق) بخصوص مراعاة المستجندات في شروط التخزين الخاصة بأجهزة الرادارات طبقاً للتوصيات الموجودة في كتالوجات الشركات المصنعة (temperature = 5⁰c to 40⁰c & humidity=Below50%) لمخزن قطع الغيار الالكترونية بمحطة ردار الأرسال .

يرجى التكرم بالأحاطة أن الاجهزة المطلوبة للمخزن بيانها كالتالى :-

- عدد/إثنين جهاز تكييف إسبيلت حائطى بارد فقط بسعة لبريد (27000 - 29000) و.ح.ب.
- عدد/واحد لوحة تشغيل تبادلية لتنظيم عمل أجهزة التكييف.
- عدد/واحد جهاز إزالة الرطوبة بالمواصفات الآتية:

- Type:- Condensing Dehumidifier
- Capacity:- 1 kg /hr
- Power supply: 220V – 50HZ
- Required Relative humidity: 45 - 50%
- Origion:- Japan , Europe , USA

وتفضلوا بقبول وافر التحية

رئيس إدارة الأشغال

مهندس

(محمد قريب أبو الرجال)

صورة لإشغال الإسماعيلية

قسم المراقبة الإلكترونية

وايد رقم : 3775 تاريخ : 2022-06-29

المكتب القنى - مراقبة إلكترونية ☒