

☒ التامين الأرضى - مراقبة إلكترونية

مرامیہ الاسلامیہ

Islam Walied Elawadly

From: Ahmed Swelam Mahmoud <Ahmed.Swelam@ecgsa.com>
Sent: يوليو ٢٠٢٢ ١٥:٠٦ م
To: Islam Walied Elawadly; Hesham Rabea
Cc: Ahmed Samir Mohamed Hassan
Subject: 3092- ٥/٧/٢٠٢٢ محضر اجتماع
Attachments: 20220705-Electrical comments MOM.PDF
Importance: High

السادة هيئة قناة السويس
ادارة الاشغال
تحية طيبة...

بالإشارة الى مشروع المبنى الإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة و الاجتماع مع سادتكم بتاريخ 2022/7/5 مرفق محضر اجتماع مناقشة ملاحظات الكهرباء و النقاط التالية لأنظمة التيار الخفيف و برجاء التكرم بموافقنا بالترأي النهائي للهيئة للنقاط المتعلقة بمحضر الاجتماع المرفق

المراد من الملاحظات
- أهمية إدارة حصرورة توفير أنظمة الأمن السيبراني (Cyber Security) شبكة معلومات الهيئة العامة التي هي سر المعلومات و ليس

المحصر كحد أدنى
Firewalls
End point security
DNS & DHCP
NAC
SOC

ادارة الاشغال

الهيئة العامة توفر بعض معلومات اضافية بالنظر تحت الآلية
قاعة الاجتماعات بالادوار المتكررة على الخط الدائري خاصة بحكم تنوع الاجتماعات
غرف السيرير و غرف السكرتارية الملحقة بها

المراد من الملاحظات

بعد مراجعة امكن المراجعة اقية الادارة بالآتي
زيادة عدد الكاميرات الخارجية لتغطية محيط المبنى من الخارج
اضافة كاميرا مراقبة داخل سلاسل الهروب بكل دور
اضافة كاميرا مراقبة داخل غرفة المعلومات الرئيسية
اضافة كاميرات مراقبة داخل غرفات المصعد
اضافة كاميرات مراقبة عند امكن دخول دخول و خروج السيارات حول المبنى

و تفضلو بقبول وافر التقدير

Regards,

Ahmed Swelam

Project Manager - Architecture Business Unit

م. أحمد السويع
50 ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.

Building 2, Block 10, El Sefarat District
Nasr City, Cairo 11765, Egypt
P.O. Box 1167, Cairo 11511, Egypt
Phone +202 2352 4740 Ext (7247)
Fax +202 2352 5748
Cell +2010 010 86 408
Web www.ecgsa.com
e-mail ahmed.swelam@ecgsa.com