

الاسم: **إسماعيل محمد** / ٢١ / ٢٠٢٢
 إدارة: **التحكيم** - ٢٠ / ٢٠٢٢
 رقم الملف: **٢٠٢٢ / ٢٠٢٢**
 رقم الملف: **٢٠٢٢ / ٢٠٢٢**
 للتوقيع: **٢٠٢٢ / ٢٠٢٢**
 فاكس: **٢٠٢٢ / ٢٠٢٢**
 البريد الإلكتروني: **info@suezcanal.gov.eg**

زم ۹۱

من إدارة المحركات

بالإحالة الى إشارتكم رقم ٩٢٠١ بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢ بخصوص موافاتكم بمحضر فحص واستلام شمول
أمر التوريد رقم ٢٨-١٥٩٩/١٨١١ الصادر في ٢٣/٥/٢٠٢٢ لصالح شركة الهدى للتجارة والتوريدات
لتركيب نظام مكافحة الحريق FM200 لتأمين غرفة الراكات، يرجى التكرم بالعلم بالآتي:

- تم تشكيل لجنة بالأمر الإداري الداخلي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢ بخصوص الإشراف على تنفيذ وتركيب واستلام المنظومة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣ ضمت مندوب من لجنة السلامة والصحة المهنية.
- تم البدء في أعمال التركيبات يوم ٢٠٢٢/٨/٧.
- تم الانتهاء من أعمال التركيبات يوم ٢٠٢٢/٨/١١.
- تم عمل اختبارات مبدئية بحضور مهندس شركة الهدى بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ وتم إفادتهم بعدة ملاحظات من مندوب لجنة السلامة لبدء الاستلام الابتدائي.
- قامت الشركة بتلافي الملاحظات وتقديم المستندات المطلوبة.
- تم تحديد تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ لإتمام الاستلام الابتدائي إلا أنه ظهرت ملاحظات جديدة لمندوب لجنة السلامة والصحة المهنية والتي أفاد أنها تعيق الاستلام وهي كما يلي:
 - وجود اختلاف في رقم "part no." الخاص بالمفجر المورد عن المذكور بتقرير الحماية المدنية.
 - الرسومات المقدمة من شركة الهدى "as built" معتمدة من استشاري غير معتمد طبقاً للبند الرابع في الجواب الصادر من نقابة المهندسين (مرفق).
- سيتم موافاتكم بمحضر الاستلام الابتدائي فور تلافي الشركة الملاحظات المذكورة عليه.

وشكراً،

مہندس

(جمال السيد أو المخبر)

قسم المراقبة الإلكترونية	
صادر رقم : 901	بتاريخ : 2022-10-31
المراكز والكاميرات الملاحية بالاسماعيلية	<input type="checkbox"/>
المراكز والكاميرات الملاحية ببنوتوقيق	<input type="checkbox"/>
التوقيعات والأرصدة - مراقبة الإلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>
تطوير البرامج - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/>
صيانة الحاسبات - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/>
الأفراد - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/>
التأمين الأرضي - مراقبة إلكترونية	<input type="checkbox"/>
المتابعة - مراقبة إلكترونية	<input checked="" type="checkbox"/>



السيد المهندس الاستشاري / حسن عيد الشليم .

أمين عام النقابة .

تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى الخطاب الوارد إليكم من النقابة الفرعية بالإسكندرية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ رقم ٣١٦ . بخصوص الإفادة بتوضيح تخصص استشاري (سلامة وصحة مهنية) للسيد المهندس / جمال السيد عبد السمك . وذلك لتقديمها لسيادتكم لإعتماد الأعمال الخاصة بهذا المجال . وبعد عرض الموضوع المذكور أعلاه على رئيس اللجنة البيئية لمجال (السلامة والصحة المهنية)

، نوضح لسيادتكم مهام وأعباء مجال الاستشاري (سلامة وصحة مهنية) فيما يلي :-
١- اختصارا من مهام مهندس استشاري السلامة والصحة المهنية ما نصت عليه المواد التالية من قانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في توفير معايير السلامة والصحة المهنية بكافة المنشآت والمساهمة في التخطيط والتنفيذ والتصميم بحسب (كل حسب تخصصه الهندسي) للمخاطر التالية المذكورة بالمواد تلك .
الباب الثالث :- تأمين بيئة العمل

- المادة ٢٠٨ : الوقاية من المخاطر الكهربائية والفيزيائية .
- المادة ٢٠٩ : الوقاية من المخاطر الميكانيكية . تقارير الخاصة بالتهوية والنظم الحرارية والتنمية الصناعية
- المادة ٢١٠ : الوقاية من المخاطر البيولوجية . تقارير تقييم المخاطر الميكانيكية بكافة فروعها
- المادة ٢١١ : الوقاية من المخاطر الكيميائية . تقارير المخالفات الكيميائية ومخاطرها ومعالجتها
- المادة ٢١٢ : الوقاية من المخاطر السلبية . تقارير فعالية منظومة الحريق وسلامة المنشآت من خطر الحريق
- المادة ٢١٤ : بخصوص اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق .
- ٢- مراعاة الجودة المعتمدة ذاتها من الأدوات والمعدات منها أجهزة وشبكات مكافحة الحريق .
- ٣- التأكد من تكامل المعدات قبل بدء العمل وأهمها أدوات السلامة الواجب توفرها .
- ٤- إعداد التقرير المبني للحماية المدنية وتوزيع أجهزة الإطفاء وليس تصميم شبكات الحريق .

ولسيادتكم وافر التحية والتقدير ،،،

رئيس اللجنة البيئية

لمجال (السلامة والصحة المهنية)

م. م. / فاروق الحكيم