

بريد | استروسي

من إدارة الأشغال إلى إدارة التحركات

إيماء إلى إشارتكم الكتابية رقم ١٨٥١ بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٢ (مرفق ١/)
بخصوص موافاتكم بقدرات أجهزة التكيف المطلوبة لغرف الأجهزة بمستودع الطاقة المتجددة
بمحطات (الأرسال & الفردان & التينة & الكاب & الجودة) طبقاً لأبعاد الغرف وتوزيع الأجهزة
الإلكترونية طبقاً لإشارتكم بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢٢ (مرفق ٢/)
يرجى التكرم بالإحاطة انه بالمعاينة تبين أن المطلوب بيانه كالتالي :-

العدد	مواصفات الأجهزة	المكان	م
إثنين	جهاز تكييف إسبليت سقفي يعمل بالأنفرتو بارد فقط بسعة تبريد (42000-44000) و.ح.ب	محطة الكاب	١
واحد	لوحة تشغيل تبادلية		
إثنين	جهاز تكييف إسبليت سقفي يعمل بالأنفرتو بارد فقط بسعة تبريد (42000-44000) و.ح.ب	محطة التينة	٢
واحد	لوحة تشغيل تبادلية		
إثنين	جهاز تكييف إسبليت حائطي يعمل بالأنفرتو بارد فقط بسعة تبريد (27000-29000) و.ح.ب	محطة الإرسال	٣
واحد	لوحة تشغيل تبادلية		
إثنين	جهاز تكييف إسبليت حائطي يعمل بالأنفرتو بارد فقط بسعة تبريد (27000-29000) و.ح.ب	محطة الفردان	٤
واحد	لوحة تشغيل تبادلية		
إثنين	جهاز تكييف إسبليت حائطي يعمل بالأنفرتو بارد فقط بسعة تبريد (27000-29000) و.ح.ب	محطة الجونة	٥
واحد	لوحة تشغيل تبادلية		

وَنَقُصُّهُمْ بِقِيُولٍ وَأَعْرَ التَّحِيَّةِ

رئيس إدارة الأتصال

صلى الله عليه وسلم

مراقبة لأشغال الإسماعية

قسم المراقبة الإلكترونية

وارد رقم: 1200 بتاريخ: 2022-09-05

المراكز والكاميرات
المأخوذة بالسمعية

الإدارات - مراقبة	المراكز والكاميرات
-------------------	--------------------

التوقعيات والأرصدة -	المكتب الفني - مراقبة
----------------------	-----------------------

تطوير البرامج - مراقبة	الامن الصناعي - مراقبة
------------------------	------------------------

صيانة الداسيات - مراقبة	السكتاتية - مراقبة
-------------------------	--------------------

الدرويش	الدرويش
الدرويش	الدرويش

الالكترونية	الالكترونية
الالكترونية	الالكترونية

إلكترونية	<input type="checkbox"/>	إلكترونية
-----------	--------------------------	-----------

Dep: _____
Re: _____
Telephone: 064 3366222 - 3366333 - 3367222 ext. 4111
Fax: 002 064 3914784 / 3914785
Email: info@suezcanal.gov.eg

لإدارة أعمال قناة السويس
إدارة الحركة - ٢٠٢٢/٧/٣
رقم الملف: ٢٠٢٢/٧/٣
رقم القيد: ٢٠٢٢/٧/٣
ليقود: ٢٠٢٢/٧/٣
ناقص: ٢٠٢٢/٧/٣
بريد إلكتروني: info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

من إدارة التحركات إلى - إدارة الأشغال
(قسم الأشغال - التبريدات)

إيماءاً إلى مشروع تطوير التغذية الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة وتأشيرة السيد الفريق رئيس
الهيئة على مذكورة واردة رئاسة رقم ٣٠٠٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ بضرورة الانتهاء من المشروع قبل أكتوبر من
العام الحالي وإشارتنا المتبادلة بينكم والمعاينات المشتركة التي تمت مع مشغولكم
يرجى التكرم بمسرة موافقتنا بقدرات التكليف المطلوبة لغرف الأجرة مشروع الطاقة المتجددة
بمحطات (الأميال - القردان - القينة - النكس - الجولة).
حتى يتسنى لنا مخاطبة المتابعة والرقابة للموافقة على الشراء.

مع اعتبارنا الموضوع هام وعاجل جداً،،،،

وشكراً،،،،

مدير إدارة التحركات
مهندس

(جمال السيد أبو الخير)

تبريدات

مدير إدارة
٢٠٢٢/٧/٣

Dept. :
No. :
Re. :
Telephone : 064 / 3396222 - 3396333 - 3397222 (istmailia)
Fax : 002 / 064 3914784 / 3914785
Email : info@suezcanal.gov.eg

إلى سعادته
إدارة المراكب - م. إلكترونية
رقم القيد ٢٠٢٢/٤٦٨
رقم الملف
تليفون ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢
فاكس ٢٢٩٦٢٢٢ - ٢٢٩٦٢٢٢
بريد إلكتروني info@suezcanal.gov.eg

إشارة كتابية

من إدارة التحركات (م.الإلكترونية) إلى - قسم أشغال الإسماعيلية
(ورشة التبريدات)

بالإحالة إلى إشارتكم رقم ٢٠٢٢/٨٧٩ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ والخاصة بطلب التفاصيل
المعمارية موضح عليها أماكن تركيب الأجهزة لغرف أجهزة مشروع الطاقة المتجددة بمحطات
(الإرسال - الفردان - التينة - الكاب - الجونة).

أولاً: بخصوص غرف الكاب والتينة طبقاً للمعينة المشتركة مع مندوبكم (مرفق ١)

- الغرف بأبعاد ٥*٥ متر ارتفاع ٤,٥ م حوائط من الحجر سمك ٤٠ سم من الدهانات
- الأسقف خرسانية يعلوها عزل حراري ومائي وبلاط
- والأبواب والشبابيك من الخشب والزجاج

ثانياً: غرف الإرسال والفردان (مرفق ٢)

- الغرف بأبعاد ٣,٥*٤*٤ م
- الحوائط مبانى سمك ٢٥ سم من الدهانات
- السقف خرساني سمك ١٢ سم يعلوه عزل حراري ومائي وبلاط
- الشبابيك من الألومنيوم (١,٢*١ م) والبواب خشبي (٢,٢*١ م)

ثالثاً: غرفة الجونة (مرفق ٣)

- الغرف بأبعاد ٣,٥*٣*٤ م
- الحوائط مبانى سمك ٢٥ سم من الدهانات
- السقف ارميط وسقف ساقط خشبي (معلق)
- الشبابيك من الألومنيوم (١,٢*١ م) بزجاج فاميه والبواب خشبي (٢,٢*١ م)

وشكراً،،،

نائب مدير إدارة التحركات
د. مهندس

(هشام محمود أبو الحسن)