



الإدارة العامة للدفاع المدني
إدارة الحماية والسلامة

الرقم: أ.ح.س ٤٧/٢١/٥/٣

التاريخ: ٦ رمضان ١٤٤٢ هـ

١٨ أبريل ٢٠٢١ م

مدير إدارة الأشغال

الموضوع: فحص الوحدات السكنية

الإشارة كتابكم رقم أ.ح.س ٦٥/٢١/٣٢/٢٠٢١ المؤرخ ٠٧ أبريل ٢٠٢١ م.

سيدي -

١. عطفًا على كتابكم المشار إليه أعلاه، نود أن نلفت عنايتكم بأن الفريق المختص قد قام بفحص ومعاينة الوحدات السكنية في منطقة سافرة عدد (١٠ وحدات سكنية) بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢١ م. وقد تم رصد بعض الملاحظات فيما يتعلق بأمور الحماية والسلامة وهي مرفقة ببطي هذا الكتاب.

٢. لإجراء اتكم لطفاً بهذا الخصوص سيدي.

ع.العقيد الركن د.

مدير إدارة الحماية والسلامة

الرائد مهندس / هيثم عبد الهادي القصاب





المعلق لكتاب مدير إدارة الحماية والسلامة

التاريخ: ٧ رمضان ١٤٤٢ هـ

١٨ أبريل ٢٠٢١ م

شروط الحماية والسلامة

١. يجب توفير ابواب مقاومة للحريق مع الردادات لا ابواب المطابخ.
٢. يجب وضع اسطوانات الغاز خارج المبنى مع التأكد من توفيرها عند تسليم المفاتيح للمتفعين.

(انتهى)



مكتب الإدارة: (١٧٣٣٩٣٠، ١٧٣٣٩٣٢) - فاكس الإدارة: (١٧٣٤٢٠٧٥) - ص. ب. (١٣) - وزارة الداخلية، مملكة البحرين - صفحة الإنترنت: www.gdd.gov.bh
Telephone: (17239300, 17239342) - Fax: (17242075) - P.O. Box: (13) - Ministry of Interior, Kingdom Of Bahrain - Website: www.gdd.gov.bh
PRD/AD-FOI-V01