№	Наименование	Модель или артикул в наименовании	Ед.	Всего
1	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01		шт	3
2	Дымовой оптико- электронный пожарный извещатель, адресно- аналоговый со встроенным изолирующим блоком ДИП-34А-04	ДИП-34А-04	шт	4
3	Оповещатель световой адресный С2000- ОСТ исп.01 с надписью «Выход»		шт	3
4	С2000- КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии с двумя интерфейсами RS485.		шт	1
5	С2000- ОПЗ белый Оповещатель звуковой адресный		шт	1
6	С2000-СП2 исп.02, адресный релейный блок		шт	2
7	Устройство коммуникационное УК-ВК исп.14. 2 реле, контакты на переключение; U- упр.24 В; I-упр.20 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут.до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°С; 102х107х39 мм. На DIN рейку.		шт	2
8	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (2xRS-485) (два интерфейса RS-485)		шт	1
9	ШПС-24 исп.12 Шкаф пожарной сигнализации IP54		шт	1
10	Аккумулятор DT 12В 18Ач	Delta	шт	2
11	Кабель-канал магистральный 25х16 ЭЛЕКОР (50м)	IEK	м	20
12	Кабель парной скрутки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75	Технокабель НН	м	66
13	Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 (100 шт)(PR08.2534)	PR08.2534	шт	132
14	Труба гофрированная ПВХ серая с/з d20 мм (100м/4800м уп/ пал) Строитель (PR.032000)	PR.032000	м	66
15	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 E15-E120 RAL2004 100х100х50 (14 шт/кор) Промрукав		шт	4
16	Пена огнестойкая монтажная профессиональная, EI24	Огнеза	шт	2,00
17	‘Акриловый противопожарный герметик ‘‘ОГНЕЗА-ВГ‘‘	Огнеза	шт	4,00
18	Труба гладкая ПВХ жесткая d20мм (2м) (50м/уп) сера	trg-20-2m	м	4

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-АПС,СОУЭ-ИД-КПП.СО

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация установленных изделий и материалов

альтэн системы безопасности

Формат А4