# БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ «С2000-БКИ»

ИСО 9001

Этикетка
АЦДР.426469.030 ЭТ

ME61

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 1.1 Общие сведения

1.1.1 Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» (далее – блок) предназначен для работы в составе ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера, совместно с приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными «Сигнал-10», «Сигнал-20», «Сигнал-20М», «Сигнал-20П исп.01», «Сигнал-20П SMD», «С2000-4», контроллером двухпроводной линии «С2000-КДЛ». В качестве сетевого контроллера может использоваться пульт контроля и управления пульт контроля и управления «С2000М» версии 2.03 и выше или компьютер с установленным на нем АРМ «Орион Про». Возможна ограниченная работа блока с пультом «С2000» (отображение состояний только охранных и пожарных разделов).

1.1.2 Блок обеспечивает световую и звуковую индикацию состояния разделов и кнопочное управление взятием на охрану и снятием с охраны разделов системы «Орион».

1.1.3 Блок устанавливается внутри охраняемого (защищаемого) объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.4 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.5 Подробное описание блока смотрите в Руководстве пользователя (http://bolid.ru в разделе «Продукция»).

### 1.2 Основные технические характеристики

- **Световая индикация** – 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»
  - 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»
  - 1 индикатор, отображающий состояние блока
  - 1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами (Доступ)
- **Встроенный звуковой сигнализатор** – есть
- **Датчик вскрытия корпуса** – есть
- **Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО «Орион»)** – есть
- **Напряжение питания** – (10,2 – 28,4) В постоянного тока. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий РИП-12 или РИП-24 производства ЗАО НВП «Болид»
- **Потребляемая мощность** – не более 3 Вт
- **Потребляемый ток**
  - в тревожном режиме – не более 200 мА при напряжении 12 В
  - в тревожном режиме – не более 100 мА при напряжении 24 В
  - в дежурном режиме (все индикаторы выключены) – не более 50 мА при напряжении 12 В
  - в дежурном режиме (все индикаторы выключены) – не более 50 мА при напряжении 24 В
- **Время технической готовности** – не более 2 с
- **Вес блока** – не более 0,6 кг
- **Программирование блока** – с помощью утилиты Uprog.exe
- **Внешний считыватель** – подключение 1 считывателя Touch Memory

### 1.3 Комплект поставки

1) Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» АЦДР.426469.030 – 1 шт.
2) Этикетка АЦДР.426469.030 ЭТ – 1 экз.
3) Шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80 с дюбелем 6х30 – 4 шт.
4) Упаковка – 1 шт.