7 ХРАНЕНИЕ

7.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Транспортировка контроллеров допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация контроллера производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

9.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

9.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

11.1 Описание сведений о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.426469.054 РЭп (полная версия).

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01» АЦДР.426469.054, зав. № 30195, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

АО НВП «БОЛИД»
ОТК 2 Торов А.В.

Ответственный за приёмку и упаковывание 29 ИЮН 2026

Ответственный за упаковку
Ковалева Э.В.

ОТК _____ _____
Ф.И.О. число, месяц, год

КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ «С2000-КДЛ-2И исп.01»

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.426469.054 РЭ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01» АЦДР.426469.054 (в дальнейшем – контроллер) предназначен для применения в составе интегрированной системы охраны «Орион» в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (*входов*), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР); управления, посредством *выходов* адресных сигнально-пусковых блоков (СП) и контроля, посредством адресных *входов* (адресные извещатели и/или КЦ адресных расширителей), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и иных исполнительных устройств); выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М», прибор приёмно-контрольный и управления «Сириус» или компьютер), а также для локального управления собственными адресными *выходами* и централизованным управлением *входами* и *выходами*, входящими в состав разделов системы.

Встроенные алгоритмы контроля входов и управления выходами также позволяют использовать контроллер в инженерных системах (учет расхода ресурсов, управления исполнительными устройствами, терморегулирования).

1.1.1 Контроллер рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.2 Контроллер предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.3 Контроллер является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.4 Конструкция контроллера не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

№	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Внешний источник питания, В	- от 10,2 до 28,4
1.2.2	Ток потребления при питании от источника 12 В, мА: - максимальное значение, не более - типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств - типовое значение при подключенных 127 адресных устройствах с потреблением 0,5 мА каждое	- 400; - 80; - 160.
1.2.3	Ток потребления при питании от источника 24 В, мА: - максимальное значение, не более - типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств - типовое значение при подключенных 127 адресных устройствах с потреблением 0,5 мА каждое	- 200; - 40; - 80.
1.2.4	Количество входов питания	- 2
1.2.5	Время технической готовности контроллера к работе, с	- 15
1.2.6	Количество линий интерфейса RS485	- 2
1.2.7	Размер энергонезависимого буфера событий, передаваемых по интерфейсу RS-485	- 512