9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425543.003 РЭп (полная версия).

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатели световые табличные адресные: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (заводские номера указаны на корпусе каждого оповещателя) изготовлены, приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годным для эксплуатации и упакованы АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК № 3 Акимов А.С.

17 АВГ 2026

ОТК _____ Ответственный за упаковку _____
Ф.И.О. Гусева Е.М. число, месяц, год

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ОСТ»

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.425543.003 РЭ

EAC

- [ ] исп.00 «ПОЖАР»
- [x] исп.01 «ВЫХОД»
- [ ] исп.02 «Автоматика отключена»
- [ ] исп.03 «Газ! Уходи!»
- [ ] исп.04 «Газ! Не входи!»
- [ ] исп.05 «Порошок! Уходи!»
- [ ] исп.06 «Порошок! Не входи!»
- [ ] исп.07 «Стрелка влево»
- [ ] исп.08 «Стрелка вправо»
- [ ] исп.09 «Человек влево вниз»
- [ ] исп.10 «Человек вправо вниз»
- [ ] исп.11 «Запасный выход»
- [ ] исп.12 «Человек вправо»
- [ ] исп.13 «Инвалид вправо»
- [ ] исп.14 «Место сбора»
- [ ] исп.15 «Безопасная зона МГН»
- [ ] исп.16 «Е11 Эвакуационный знак»
- [ ] исп.17 «Е12 Эвакуационный знак»
- [ ] исп.18 «Человек влево»

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Оповещатель световой табличный адресный в исполнениях: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (далее – оповещатель) применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационный надписей.

1.1.2 Оповещатель предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Информационный обмен и питание осуществляется по двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) и внешнего источника питания.

1.1.3 Часть схемы индикации с внешним источником питания, гальванически изолирована от управляющей схемы ДПЛС.

1.1.4 Оповещатель рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.5 Оповещатель предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.6 Оповещатель является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.7 Конструкция оповещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.8 Оповещатель выпускаются с надписями в зависимости от исполнения или с любыми надписями на заказ.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
1.2.2 Ток потребления от ДПЛС, мА, не более	0,6
1.2.3 Количество подключаемых оповещателей в ДПЛС, шт	до 127
1.2.4 Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более	100
1.2.5 Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее	50
1.2.6 Напряжение источника питания индикации, В	от 12 до 24

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425543.003 РЭп (полная версия).

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатели световые табличные адресные: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (заводские номера указаны на корпусе каждого оповещателя) изготовлены, приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годным для эксплуатации и упакованы АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК №3 Акимов А.С.

17 АВГ 2026

ОТК _____ Ответственный за упаковку _____
Ф.И.О. Гусева Е.М. число, месяц, год

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-ОСТ»

ИСО 9001

EAC

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425543.003 РЭ

- ☐ исп.00 «ПОЖАР»
- ☑ исп.01 «ВЫХОД»
- ☐ исп.02 «Автоматика отключена»
- ☐ исп.03 «Газ! Уходи!»
- ☐ исп.04 «Газ! Не входи!»
- ☐ исп.05 «Порошок! Уходи!»
- ☐ исп.06 «Порошок! Не входи!»
- ☐ исп.07 «Стрелка влево»
- ☐ исп.08 «Стрелка вправо»
- ☐ исп.09 «Человек влево вниз»
- ☐ исп.10 «Человек вправо вниз»
- ☐ исп.11 «Запасный выход»
- ☐ исп.12 «Человек вправо»
- ☐ исп.13 «Инвалид вправо»
- ☐ исп.14 «Место сбора»
- ☐ исп.15 «Безопасная зона МГН»
- ☐ исп.16 «Е11 Эвакуационный знак»
- ☐ исп.17 «Е12 Эвакуационный знак»
- ☐ исп.18 «Человек влево»

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Оповещатель световой табличный адресный в исполнениях: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (далее – оповещатель) применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационный надписей.

1.1.2 Оповещатель предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Информационный обмен и питание осуществляется по двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) и внешнего источника питания.

1.1.3 Часть схемы индикации с внешним источником питания, гальванически изолирована от управляющей схемы ДПЛС.

1.1.4 Оповещатель рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.5 Оповещатель предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.6 Оповещатель является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.7 Конструкция оповещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.8 Оповещатель выпускаются с надписями в зависимости от исполнения или с любыми надписями на заказ.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
1.2.2 Ток потребления от ДПЛС, мА, не более	0,6
1.2.3 Количество подключаемых оповещателей в ДПЛС, шт	до 127
1.2.4 Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более	100
1.2.5 Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее	50
1.2.6 Напряжение источника питания индикации, В	от 12 до 24

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425543.003 РЭп (полная версия).

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатели световые табличные адресные: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (заводские номера указаны на корпусе каждого оповещателя) изготовлены, приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годным для эксплуатации и упакованы АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК № 3 Акимов А.С.

17 АВГ 2026

ОТК _____ _____

Ответственный за упаковку
Гусева Е.М.

подпись, Ф.И.О. — число, месяц, год

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ

ИСО 9001

«С2000-ОСТ»

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425543.003 РЭ

EAC

- [ ] исп.00 «ПОЖАР»
- [V] исп.01 «ВЫХОД»
- [ ] исп.02 «Автоматика отключена»
- [ ] исп.03 «Газ! Уходи!»
- [ ] исп.04 «Газ! Не входи!»
- [ ] исп.05 «Порошок! Уходи!»
- [ ] исп.06 «Порошок! Не входи!»
- [ ] исп.07 «Стрелка влево»
- [ ] исп.08 «Стрелка вправо»
- [ ] исп.09 «Человек влево вниз»
- [ ] исп.10 «Человек вправо вниз»
- [ ] исп.11 «Запасный выход»
- [ ] исп.12 «Человек вправо»
- [ ] исп.13 «Инвалид вправо»
- [ ] исп.14 «Место сбора»
- [ ] исп.15 «Безопасная зона МГН»
- [ ] исп.16 «Е11 Эвакуационный знак»
- [ ] исп.17 «Е12 Эвакуационный знак»
- [ ] исп.18 «Человек влево»

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Оповещатель световой табличный адресный в исполнениях: «С2000-ОСТ» исп.00 АЦДР.425543.003, «С2000-ОСТ» исп.01 АЦДР.425543.003-01, «С2000-ОСТ» исп.02 АЦДР.425543.003-02, «С2000-ОСТ» исп.03 АЦДР.425543.003-03, «С2000-ОСТ» исп.04 АЦДР.425543.003-04, «С2000-ОСТ» исп.05 АЦДР.425543.003-05, «С2000-ОСТ» исп.06 АЦДР.425543.003-06, «С2000-ОСТ» исп.07 АЦДР.425543.003-07, «С2000-ОСТ» исп.08 АЦДР.425543.003-08, «С2000-ОСТ» исп.09 АЦДР.425543.003-09, «С2000-ОСТ» исп.10 АЦДР.425543.003-10, «С2000-ОСТ» исп.11 АЦДР.425543.003-11, «С2000-ОСТ» исп.12 АЦДР.425543.003-12, «С2000-ОСТ» исп.13 АЦДР.425543.003-13, «С2000-ОСТ» исп.14 АЦДР.425543.003-14, «С2000-ОСТ» исп.15 АЦДР.425543.003-15, «С2000-ОСТ» исп.16 АЦДР.425543.003-16, «С2000-ОСТ» исп.17 АЦДР.425543.003-17, «С2000-ОСТ» исп.18 АЦДР.425543.003-18 (далее – оповещатель) применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационный надписей.

1.1.2 Оповещатель предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Информационный обмен и питание осуществляется по двухпроводной линии связи (далее – ДПЛС) и внешнего источника питания.

1.1.3 Часть схемы индикации с внешним источником питания, гальванически изолирована от управляющей схемы ДПЛС.

1.1.4 Оповещатель рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.5 Оповещатель предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.6 Оповещатель является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.7 Конструкция оповещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.8 Оповещатель выпускаются с надписями в зависимости от исполнения или с любыми надписями на заказ.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
1.2.1 Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
1.2.2 Ток потребления от ДПЛС, мА, не более	0,6
1.2.3 Количество подключаемых оповещателей в ДПЛС, шт	до 127
1.2.4 Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, Ом, не более	100
1.2.5 Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, кОм, не менее	50
1.2.6 Напряжение источника питания индикации, В	от 12 до 24