7 ХРАНЕНИЕ

7.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Транспортировка блоков допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация блока производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

9.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

9.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425412.004-02 РЭп (полная версия).

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02, зав. № 9211, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК №2 Титов А.Н.
3 АПР 2026

ОТК _____
Ф.И.О.

_____
число, месяц, год

Ответственный за упаковку
Василенко Е.А.

BOLID®

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ «С2000-СП2 исп.02»

ИСО 9001

Руководство по эксплуатации
АЦДР.425412.004-02 РЭ

EAC

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02 (в дальнейшем – блок) предназначен для:

- управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными оповещателями и т.д.) и средствами пожарной автоматики в системах оповещения и дымоудаления;
- управления модулями пожаротушения и средствами пожарной автоматики в системах водяного, пенного, газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения;
- формирования сигналов управления инженерным, технологическим оборудованием и иными устройствами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности;
- управления иными исполнительными устройствами (световыми и звуковыми охранными оповещателями, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.) в системах охранной, тревожной, технологической сигнализации и управления доступом;

как компонент блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления совместно с контролером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» и пультом контроля и управления «С2000М» или прибором приёмно-контрольным и управления пожарным «СИРИУС» и их исполнениями.

1.1.2 Блок рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.3 Блок предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.4 Блок является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.5 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики		Значение
1.2.1	Количество входов питания	2
1.2.2	Напряжение источника питания - исполнительной части, В	от 10,2 до 28,4 постоянного тока
	- приёмопередающей части, В	по ДПЛС от 8 до 12
1.2.3	Ток потребления - исполнительной части, не более, мА	60 (ток выходов не учитывается)
	- приёмопередающей части, не более, мА	1
1.2.4	Время технической готовности блока к работе, с	15
1.2.5	Напряжение изоляции ДПЛС и исполнительной части, В	500
1.2.6	Количество выходов	2
1.2.7	Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А	3

7 ХРАНЕНИЕ

7.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

7.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 °С.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Транспортировка блоков допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация блока производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

9.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

9.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

11 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.425412.004-02 РЭп (полная версия).

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02, зав. № 9208, изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
«ОТК» № 2 Титов А. Н.
3 АПР 2026

ОТК _____
Ф.И.О.

_____
число, месяц, год

Ответственный за упаковку
Василенко Е.А.

BOLID®

БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ АДРЕСНЫЙ
«С2000-СП2 исп.02»
Руководство по эксплуатации
АЦДР.425412.004-02 РЭ

ИСО 9001

EAC

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2 исп.02» АЦДР.425412.004-02 (в дальнейшем – блок) предназначен для:

- управления исполнительными устройствами (световыми и звуковыми пожарными оповещателями и т.д.) и средствами пожарной автоматики в системах оповещения и дымоудаления;
- управления модулями пожаротушения и средствами пожарной автоматики в системах водяного, пенного, газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения;
- формирования сигналов управления инженерным, технологическим оборудованием и иными устройствами, участвующими в обеспечении пожарной безопасности;
- управления иными исполнительными устройствами (световыми и звуковыми охранными оповещателями, видеокамерами, электромагнитными замками и т.д.) в системах охранной, тревожной, технологической сигнализации и управления доступом;

как компонент блочно-модульного прибора приемно-контрольного и управления совместно с контролером «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» и пультом контроля и управления «С2000М» или прибором приёмно-контрольным и управления пожарным «СИРИУС» и их исполнениями.

1.1.2 Блок рассчитан на круглосуточный режим работы.

1.1.3 Блок предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

1.1.4 Блок является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

1.1.5 Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

	Наименование характеристики	Значение
1.2.1	Количество входов питания	2
1.2.2	Напряжение источника питания - исполнительной части, В	от 10,2 до 28,4 постоянного тока
	- приёмопередающей части, В	по ДПЛС от 8 до 12
1.2.3	Ток потребления - исполнительной части, не более, мА	60 (ток выходов не учитывается)
	- приёмопередающей части, не более, мА	1
1.2.4	Время технической готовности блока к работе, с	15
1.2.5	Напряжение изоляции ДПЛС и исполнительной части, В	500
1.2.6	Количество выходов	2
1.2.7	Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А	3