## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделия допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Утилизация прибора производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

## 9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведений о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.426412.002 РЭп (полная версия), см. п. 2.4 настоящего документа.

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

| *Наименование изделия* | *Обозначение* | *Заводской номер* |
|---|---|---|
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14 | 17639 |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15 | |

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК 2 Второв А.В.

29 МАЙ 2026

Ответственный за упаков
Ковалева Э.В.

ОТК _____ _____

Ф.И.О. число, месяц, год



# УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК

ИСО 9001

☐ УК-ВК исп.10 ☐ УК-ВК исп.13
☐ УК-ВК исп.11 ☐ УК-ВК исп.14
☐ УК-ВК исп.12 ☐ УК-ВК исп.15

EAC

Руководство по эксплуатации
АЦДР.426412.002 РЭ

Настоящее руководство распространяется на устройства коммутационные следующих исполнений: УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10, УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11, УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12, УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13, УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14, УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15 (в дальнейшем – УК-ВК, изделие).

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение изделия

1.1.1 УК-ВК в системах охранной сигнализации и контроля доступом предназначены для коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, электромагнитных замков и т.д.) в сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или в цепях постоянного тока до 30 В путём замыкания, размыкания и переключения контактов реле. В системах пожарной сигнализации УК-ВК предназначены для передачи сигналов запуска на приборы пожарные управления (ППУ), отключения при пожаре инженерного, технологического и прочего оборудования, участвующего в обеспечении пожарной безопасности. При необходимости контроля целостности линии связи от контактов реле УК-ВК до принимающего устройства, он должен осуществляться принимающим устройством.

1.1.2 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды УК-ВК соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83 для работы в диапазоне температур от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 °С).

1.1.3 Конструкция УК-ВК не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.4 Характеристики исполнений устройств:

| Исполнение устройства | Количество каналов коммутации | Характеристики контакта реле |
|---|---|---|
| УК-ВК исп.10 | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
| УК-ВК исп.11 | 1 | |
| УК-ВК исп.12 | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
| УК-ВК исп.13 | 1 | |
| УК-ВК исп.14 | 2 | |
| УК-ВК исп.15 | 1 | |

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Характеристики исполнительных реле:

| Исполнение устройства | Макс. коммутируемое напряжение*, В | | Макс. коммутируемый ток*, А | |
|---|---|---|---|---|
| | Переменное | Постоянное | Переменный | Постоянный |
| УК-ВК исп.10 | 250 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК исп.11 | 250 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК исп.12 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.13 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.14 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.15 | 250 | 30 | 10 | 10 |

*Примечание: * – для одного канала.*

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделия допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Утилизация прибора производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

7.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

7.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

## 9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведений о сертификации приведены в Руководстве по эксплуатации АЦДР.426412.002 РЭп (полная версия), см. п. 2.4 настоящего документа.

## 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

| *Наименование изделия* | *Обозначение* | *Заводской номер* |
|---|---|---|
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14 | |
| Устройство коммутационное | УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15 | 17638 |

изготовлен, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован АО НВП «Болид».

Ответственный за приёмку и упаковывание

АО НВП «БОЛИД»
ОТК 2 Второв А.В.

29 МАЙ 2026

ОТК _____ _____

Ф.И.О. число, месяц, год

Ответственный за упаковку
Ковалёва Э.В.

BOLID



# УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИОННОЕ УК-ВК

ИСО 9001

☐ УК-ВК исп.10 ☐ УК-ВК исп.13
☐ УК-ВК исп.11 ☐ УК-ВК исп.14
☐ УК-ВК исп.12 ☐ УК-ВК исп.15

EAC

Руководство по эксплуатации
АЦДР.426412.002 РЭ

Настоящее руководство распространяется на устройства коммутационные следующих исполнений: УК-ВК исп.10 АЦДР.426412.002-10, УК-ВК исп.11 АЦДР.426412.002-11, УК-ВК исп.12 АЦДР.426412.002-12, УК-ВК исп.13 АЦДР.426412.002-13, УК-ВК исп.14 АЦДР.426412.002-14, УК-ВК исп.15 АЦДР.426412.002-15 (в дальнейшем – УК-ВК, изделие).

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1 Назначение изделия

1.1.1 УК-ВК в системах охранной сигнализации и контроля доступом предназначены для коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, электромагнитных замков и т.д.) в сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или в цепях постоянного тока до 30 В путём замыкания, размыкания и переключения контактов реле. В системах пожарной сигнализации УК-ВК предназначены для передачи сигналов запуска на приборы пожарные управления (ППУ), отключения при пожаре инженерного, технологического и прочего оборудования, участвующего в обеспечении пожарной безопасности. При необходимости контроля целостности линии связи от контактов реле УК-ВК до принимающего устройства, он должен осуществляться принимающим устройством.

1.1.2 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды УК-ВК соответствует исполнению 03 по ОСТ 25 1099-83 для работы в диапазоне температур от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 °С).

1.1.3 Конструкция УК-ВК не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях.

1.1.4 Характеристики исполнений устройств:

| Исполнение устройства | Количество каналов коммутации | Характеристики контакта реле |
|---|---|---|
| УК-ВК исп.10 | 2 | Нормально разомкнутый, на замыкание |
| УК-ВК исп.11 | 1 | |
| УК-ВК исп.12 | 2 | Нормально замкнутый, на переключение |
| УК-ВК исп.13 | 1 | |
| УК-ВК исп.14 | 2 | |
| УК-ВК исп.15 | 1 | |

### 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Характеристики исполнительных реле:

| Исполнение устройства | Макс. коммутируемое напряжение*, В | | Макс. коммутируемый ток*, А | |
|---|---|---|---|---|
| | Переменное | Постоянное | Переменный | Постоянный |
| УК-ВК исп.10 | 250 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК исп.11 | 250 | 30 | 5 | 5 |
| УК-ВК исп.12 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.13 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.14 | 250 | 30 | 10 | 10 |
| УК-ВК исп.15 | 250 | 30 | 10 | 10 |

*Примечание: * – для одного канала.*