№ 000237
« 20 » сентября 2023 г.
ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 008864

код ОК 034-2014: 27.90.33
код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН». Место нахождения: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Место осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская обл, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор;. ОГРН: 5167746509739. Телефон: +7 (4922) 77-99-69. Адрес электронной почты: neptun.llc@mail.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН». Место нахождения: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Место осуществления деятельности: 601273, Россия, Владимирская обл, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор; см. приложение №1: бланк №ПС005714

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН на основе кабеленесущих систем серии: ГТ, ЖТ, МР, КП изготовленных в соответствии с ТУ 27.90.33-001-52715257-2017, производства Общества с ограниченной ответственностью «НЕПТУН», и кабельных изделий производства Общества с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН", в составе, согласно см. приложение №2: бланки № ПС005715, ПС005716, ПС005717. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара, согласно Приложению № 3 на бланках № ПС005718, ПС005719, ПС005720, ПС005721, ПС005722, ПС005723, ПС005724.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 0109-С от 11.09.2023, ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетенции № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 27.90.33-001-52715257-2017; Технический регламент ТРМ ОКЛ ПР 001-2020; Каталог и инструкция по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»; Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), рег.№ ECSD.SS.RU.0015.01.23, срок действия до 19.01.2026 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 13.09.2023 г. **ПО** 12.09.2028

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕРТ. ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ПЕЧАТИ И ПОДПИСЕЙ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005714

Приложение №1
Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	Юридический адрес: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес производства: 601273, Владимирская обл, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор. Телефон: +74922779969, факс: +74922779969.
Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Технокабель-НН»	Юридический адрес603061, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 13, офис 3 Адрес производства: 603061, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 13, офис 3, +7 (831) 282-12-20, +7 (831) 282-09-55

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинин

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005715

Приложение №2

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	**Кабеленесущие системы серии ГТ в составе:**	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (HF) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для труб гофрированных в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
27.90.33.110	**Кабеленесущие системы серии ЖТ в составе:**	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017.	
	Элементы для труб гладких жестких из ПВХ в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты» , ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинг

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОРИГИНАЛ БЕЗ ШТАМПА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005716

Приложение №2

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	**Кабеленесущие системы серии МР в составе:**	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Рукава металлические гибкие негерметичные типов Р3, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»	
	Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемый по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для рукавов металлических гибких в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
27.90.33.110	**Кабеленесущие системы серии КП в составе:**	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» и его элементы: соединитель на стык, заглушка, угол, поворот, Т-образный угол	
	Система крепежа в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Элементы для кабельного канала в соответствии с перечнем Каталога и инструкции по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты», ТРМ ОКЛ ПР 001-2020.	
	Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбищ

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА ДЕЙСТВИТЕЛЕН

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005717

Приложение №2

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	**Кабельные изделия производства Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Технокабель-НН»:**	ТУ 27.90.33-001-52715257-2017
	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	
	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	
	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	
	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проводоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	
	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	
	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинин

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005718

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	47
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	34
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	49
Серия ГТ	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	47
Серия ГТ	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	51
Серия ГТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	56

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА ПРОТИВ ПОДЛЕЦОВ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005719

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	66
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	55
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	66
Серия МР	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	83
Серия МР	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	67
Серия МР	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	74

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далинин

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА РАЗРАБОТЧИКА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005720

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	39
Серия ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	41
Серия ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	39
Серия ЖТ	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	43
Серия ЖТ	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо-выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	33
Серия ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	41

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Даниш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлакова

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005721

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным \ газосиликатным блокам, профлисту, сэндвич – панелям.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия КП	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	21
Серия КП	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	23
Серия КП	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	26
Серия КП	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	20
Серия КП	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	22
Серия КП	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	29

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далинин

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА ОРГАНА РАЗВИТИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005722

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке в обхват металлических конструкций.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ, ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	54
Серия ГТ, ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	35
Серия ГТ, ЖТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	55
Серия ГТ, ЖТ	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	50
Серия ГТ, ЖТ	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	45
Серия ГТ, ЖТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	54

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Данилин

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ★ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ★

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА СВИДЕТЕЛЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005723

Приложение №3
Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСиг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	54
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСиг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	35
Серия ГТ	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСиг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	55
Серия ГТ	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССиг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	50
Серия ГТ	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССиг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	45
Серия ГТ	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССиг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	54

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлакова

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ★ ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ ★

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА СВИДЕТЕЛЬ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00515 № ПС 005724

Приложение №3

Время сохранения работоспособности огнестойкой кабельной линии ОКЛ-ПР-ТД Технокабель-НН для систем противопожарной защиты при прокладке в обхват металлических конструкций и по тросу.

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	70
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом, жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	55
Серия МР	Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х, пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,50 до 2,5 мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из полимерной композиции, напряжением до 300 В: КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	66
Серия МР	Кабели симметричные, огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются поливинилхлоридным пластикатом пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газо- выделением, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	83
Серия МР	Кабели не распространяющие горения, огнестойкие, однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газо- выделением и низкой токсичностью продуктов горения, изолированные жилы двух-, четырех- кабелей скручены; двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	63
Серия МР	Кабели огнестойкие, не распространяющие горения, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении однопроволочные из медной мягкой жилы проволоки, токопроводящие жилы изолируются полимерной композицией, не содержащей галогенов, изолированные жилы двух-, четырех-кабелей скручены, двух-, четырех- кабели имеют жилы одинакового сечения, сечением от 0,50 до 2,5 мм², напряжением до 300 В: КПССнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020.	74

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбищ

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Е.О. Варлаков

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН