ДОБРОВОЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
СОЮЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 001051

«23» декабря 2025 г.

ТУ 27.90.33-001-52715257-2017

ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

№ СПБ C-RU.АД67.В.00029/25

0000141

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. ОГРН: 1165005050396. ИНН: 5005062313. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД67. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).
ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО. Телефон: +7 (492) 277-99-69. Адрес электронной почты: info@neptun33.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).
ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597. Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ, 259 КМ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА-1» ПОДЪЕЗД К Г. ИВАНОВО. Географические координаты ГЛОНАСС: 56.33392, 40.47454

ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Технокабель-НН, выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.90.33-001-52715257-2017, на основе кабеленесущих систем серии ЛМ, изготовленных ООО «НЕПТУН» по техническим условиям ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, и огнестойких кабельных изделий производства ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН», в составе согласно приложения № 1 на 1 листе (бланк № 0000124).
Серийный выпуск.

КОД ОКПД2 27.90.33.110 **КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению № 2 на 2 листах (бланки № 0000125-0000126).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-12-11/3 от 11.12.2025 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21АН91); акта анализа состояния производства № БЦСПБ-195.25-01 от 15.08.2025 г.; Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «БИКВЕСТ-ЦЕНТР» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение элементов ОКЛ-ПР-Технокабель-НН в части воздействия климатических факторов осуществляется по ГОСТ 15150-69, кабельных изделий – по ГОСТ 18690-82. Срок хранения и срок службы при соблюдении требований к условиям транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации ограничивается сроком, указанным в технических условиях на отдельные комплектующие. Срок службы ОКЛ составляет наименьший срок службы ее комплектующих.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 16.12.2025 **ПО** 15.12.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сосульков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШАМПИНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU. АД67.В.00029/25

0000124

Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия

Наименование, типы, марки, модели, составные части ОКЛ
Кабеленесущие системы серии ЛМ в составе:
Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные серии Профи, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 мм до 100 мм, с толщиной стенки от 1,0 мм до 2,0 мм, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 «Системы металлических лотков для прокладки кабельной продукции».
Аксессуары и система крепежа серии ЛМ в соответствии с Техническим регламентом по монтажу ТРМ ОКЛ ПР 002-2020 «Системы крепежа ОКЛ Промрукав и состав серий ЛМ» от 02.03.2020 г.
Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые ООО «Нептун» по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 «Коробки и корпуса для электромонтажных работ»
Кабельные изделия производства Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»
Кабели монтажные, не распространяющие горение, огнестойкие, парной или пучковой скрутки, с медными или медными луженными однопроволочными, или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «л», «м», «мл»), сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил из ряда (2; 4), числом пар 1-2, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в том числе с дополнительным огнестойким барьером, с экраном или без экрана, предназначенные для прокладки в системах пожарной и охранной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), для управления, передачи данных и контроля доступа, на номинальное напряжение не более 300 В переменного тока частотой 50 Гц, выпускаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, марок: – с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением: КПСнг(А)-FRLS, КПС-Пнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСС-Пнг(А)-FRLS, КПССЭнг(А)-FRLS; – с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПССЭнг(А)-FRLSLTx; – с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: КПСнг(А)-FRHF, КПС-Пнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСС-Пнг(А)-FRHF, КПССЭнг(А)- FRHF.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Соболько Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00029/25

0000125

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Технокабель-НН при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, по профлисту к перекрытию и в обхват металлических конструкций

Серия ОКЛ	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПС-Пнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А) FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСС-Пнг(А)-FRLS, КПССЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы подвеса и крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 2000 мм при нагрузке 35 кг/п.м.	62
	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПССЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы подвеса и крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 2000 мм при нагрузке 35 кг/п.м.	63
	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRHF, КПС-Пнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСС-Пнг(А)-FRHF, КПССЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы подвеса и крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 2000 мм при нагрузке 35 кг/п.м.	92

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соколов Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН

Рег.№ РОСС RU.32597.04ЛАБ0 от 01.03.2022

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № СПБ C-RU.АД67.В.00029/25

0000126

Время сохранения работоспособности электропроводки (огнестойкой кабельной линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Технокабель-НН при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам, по профлисту и в обхват металлических конструкций

Серия ОКЛ	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности, мин., не менее
ЛМ	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПС-Пнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСС-Пнг(А)-FRLS, КПССЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы подвеса и крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 1200 мм при нагрузке 50 кг/п.м.	61
	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRLSLTx, КПС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПССЭнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 1200 мм при нагрузке 50 кг/п.м.	63
	Кабели монтажные, огнестойкие, марок: КПСнг(А)-FRHF, КПС-Пнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСС-Пнг(А)-FRHF, КПССЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ООО «ТД «Технокабель-НН» по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020, при одиночной и групповой прокладке укладываются ***в металлические листовые перфорированные или неперфорированные лотки серии Профи***, с использованием системы крепежа серии ЛМ в соответствии с ТРМ ОКЛ ПР 002-2020, с расключением через огнестойкие коробки или без. Максимальное расстояние между точками крепления не более 1200 мм при нагрузке 50 кг/п.м.	91

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Соболев Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
БЕЗ ШТАМПА НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН