Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
СКС									
СКС7	пп2	XS2.1	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	7		4х2х0,5	7
СКС8	пп2	XS2.2	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	8		4х2х0,5	8
СКС9	пп2	XS2.3	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	8		4х2х0,5	8
СКС10	пп2	XS2.4	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	19		4х2х0,5	19
СКС11	пп2	XS2.5	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	20		4х2х0,5	20
СКС12	пп2	XS2.6	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	20		4х2х0,5	20
СКС13	пп2	XS2.7	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	22		4х2х0,5	22
СКС14	пп2	XS2.8	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	22		4х2х0,5	22
СКС15	пп2	XS2.9	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	25		4х2х0,5	25
СКС16	пп2	XS2.10	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	25		4х2х0,5	25
СКС17	пп2	XS2.11	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС18	пп2	XS2.12	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС19	пп2	XS2.13	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	19		4х2х0,5	19
СКС20	пп2	XS2.14	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	24		4х2х0,5	24
СКС21	пп2	XS2.15	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	24		4х2х0,5	24
СКС22	пп2	XS2.16	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	24		4х2х0,5	24
СКС23	пп2	XS2.17	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	24		4х2х0,5	24
СКС24	пп2	XS2.18	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС25	пп2	XS2.19	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС26	пп2	XS2.20	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС27	пп2	XS2.21	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	27		4х2х0,5	27
СКС28	пп2	XS2.22	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	30		4х2х0,5	30
СКС29	пп2	XS2.23	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	30		4х2х0,5	30
ТФ4	пп2	X2.1	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	27		2х2х0,5	27
ТФ5	пп2	X2.2	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	19		2х2х0,5	19
ТФ6	пп2	X2.3	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	19		2х2х0,5	19
ТФ7	пп2	X2.4	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	30		2х2х0,5	30

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-ИД-АБК.КЖ

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Слаботочные системы

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

Кабельный журнал

альтэн системы безопасности

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
S20	PL5	PL1	связь АБК-Осн	ТППэп 20х2х0,5	20х2х0,5	100		20х2х0,5	100
S21	PL6	PL2	связь КПП-Осн	ТППэп 20х2х0,5	20х2х0,5	200		20х2х0,5	200
СПС									
ДПЛС 2.1	ARK2	2BIAL1.1	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	3,1		2х2х0,75	3,1
ДПЛС 2.1	2BIAL1.1	2BTM1.2(37)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	1,9		2х2х0,75	1,9
ДПЛС 2.1	2BTM1.2(37)	2BTM1.3(44)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	10,8		2х2х0,75	10,8
ДПЛС 2.1	2BTM1.3(44)	2BTH1.4 (43)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	1,9		2х2х0,75	1,9
ДПЛС 2.1	2BTH1.4 (43)	2BTH1.5 (42)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	3,9		2х2х0,75	3,9
ДПЛС 2.1	2BTH1.5 (42)	2BTH1.6 (46)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,6		2х2х0,75	4,6
ДПЛС 2.1	2BTH1.6 (46)	2BTH1.7 (39)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	7,4		2х2х0,75	7,4
ДПЛС 2.1	2BTH1.7 (39)	2BTH1.8 (39)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	10,1		2х2х0,75	10,1
ДПЛС 2.1	2BTH1.8 (39)	2BTH1.9 (46)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	6,1		2х2х0,75	6,1
ДПЛС 2.1	2BTH1.9 (46)	2BTH1.10 (39)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	6,5		2х2х0,75	6,5
ДПЛС 2.1	2BTH1.10 (39)	2BTH1.11 (39)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	9,7		2х2х0,75	9,7
ДПЛС 2.1	2BTH1.11 (39)	2BTH1.12 (39)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	10,4		2х2х0,75	10,4
ДПЛС 2.1	2BTH1.12 (39)	2BIAL1.13	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	7,3		2х2х0,75	7,3
ДПЛС 2.1	2BIAL1.13	2BIAL1.14	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	3,7		2х2х0,75	3,7
ДПЛС 2.1	2BIAL1.14	2BTM1.15(38)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,1		2х2х0,75	2,1

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16/1/26-ИД-АБК.КЖ

Лист 2

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ДПЛС 2.1	2BTM1.15(38)	2BTH1.16 (40)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	3,7		2х2х0,75	3,7
ДПЛС 2.1	2BTH1.16 (40)	2BTH1.17 (46)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	6,6		2х2х0,75	6,6
ДПЛС 2.1	2BTH1.17 (46)	2BTH1.18 (40)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,2		2х2х0,75	4,2
ДПЛС 2.1	2BTH1.18 (40)	2BTH1.19 (40)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	8,6		2х2х0,75	8,6
ДПЛС 2.1	2BTH1.19 (40)	2BTH1.20 (40)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	8,4		2х2х0,75	8,4
ДПЛС 2.1	2BTH1.20 (40)	2BTH1.21 (40)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	7,2		2х2х0,75	7,2
ДПЛС 2.1	2BTH1.21 (40)	2BTH1.22 (41)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	8,8		2х2х0,75	8,8
ДПЛС 2.1	2BTH1.22 (41)	2SC1.24..25	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	7		2х2х0,75	7
ДПЛС 2.1	2SC1.24..27	2BTH1.23 (45)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,7		2х2х0,75	2,7
ДПЛС 2.1	2BTH1.23 (45)	XD1	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	0,5		2х2х0,75	0,5
ДПЛС 2.1	XD1	2UG1.28	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	1,4		2х2х0,75	1,4
ДПЛС 2.1	XD1	ARK2	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2		2х2х0,75	2
V2	AU2	BIAD42\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	2,2		1х2х1	2,2
V2	BIAD42\1.5Bm	BIAD41\3Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	3,3		1х2х1	3,3
V2	BIAD41\3Bm	BIAD38\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	4,8		1х2х1	4,8
V2	BIAD38\1.5Bm	BIAD43\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,4		1х2х1	5,4
V2	BIAD43\1.5Bm	BIAD44\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,4		1х2х1	5,4
V2	BIAD44\1.5Bm	BIAD39\3Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	2,7		1х2х1	2,7

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
V2	BIAD39\3Bm	BIAD45\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,1		1х2х1	5,1
V2	BIAD45\1.5Bm	BIAD46\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	7,3		1х2х1	7,3
V2	BIAD46\1.5Bm	BIAD40\3Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	2,6		1х2х1	2,6
V2	BIAD40\3Bm	BIAD47\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5		1х2х1	5
V2	BIAD47\1.5Bm	BIAD48\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	6,7		1х2х1	6,7
V2	BIAD48\1.5Bm	BIAD49\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,7		1х2х1	5,7
V2	BIAD49\1.5Bm	BIAD50\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	6		1х2х1	6
V2	BIAD50\1.5Bm	BIAD51\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,8		1х2х1	5,8
V2	BIAD51\1.5Bm	BIAD52\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	5,7		1х2х1	5,7
V2	BIAD52\1.5Bm	BIAD53\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	6		1х2х1	6
V2	BIAD53\1.5Bm	BIAD54\1.5Bm	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	6,7		1х2х1	6,7
V2	BIAD54\1.5Bm	ST2	Оповещение речевое высокоомное	КПСнг(А)-FRHF	1х2х1	2,9		1х2х1	2,9
AU2	UR3	AU2	Ethernet	ParLan ARM F/UTP Cat 5e	4х2х0.52	15		4х2х0.52	15
СКУД									
Д.16.1	ARK16	TM16.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	10		4х2х0,52	10
Д.16.2	ARK16	EMH16.1	питание замка	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	10		4х2х0,52	10
Д.16.4	ARK16	TM16.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	10		4х2х0,52	10
Д.17.1	ARK17	TM17.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	7		4х2х0,52	7

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16/1/26-ИД-АБК.КЖ

Лист 4

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
Д.17.2	ARK17	EMH17.1	питание замка	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	7		4х2х0,52	7
Д.17.4	ARK17	TM17.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	7		4х2х0,52	7
Д.18.1	ARK18	TM18.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	25		4х2х0,52	25
Д.18.2	ARK18	EMH18.1	питание замка	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	25		4х2х0,52	25
Д.18.4	ARK18	TM18.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	25		4х2х0,52	25
СОТС									
ДПЛС 1.1	ARK1	1BGL1.1	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,8		1х2х0,5	4,8
ДПЛС 1.1	1BGL1.1	1BGB1.2	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	7,7		1х2х0,5	7,7
ДПЛС 1.1	1BGB1.2	1BGA1.3	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,8		1х2х0,5	3,8
ДПЛС 1.1	1BGA1.3	1BGL1.4	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,9		1х2х0,5	4,9
ДПЛС 1.1	1BGL1.4	1BGM1.57	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,5		1х2х0,5	3,5
ДПЛС 1.1	1BGM1.57	1BGL1.5	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,3		1х2х0,5	4,3
ДПЛС 1.1	1BGL1.5	1BGM1.58	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6,1		1х2х0,5	6,1
ДПЛС 1.1	1BGM1.58	1BGL1.6	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,2		1х2х0,5	4,2
ДПЛС 1.1	1BGL1.6	1BGM1.59	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	5,4		1х2х0,5	5,4
ДПЛС 1.1	1BGM1.59	1BGL1.7	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,7		1х2х0,5	3,7
ДПЛС 1.1	1BGL1.7	1BGM1.62	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	7,1		1х2х0,5	7,1
ДПЛС 1.1	1BGM1.62	1BGA1.9	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6		1х2х0,5	6
ДПЛС 1.1	1BGA1.9	1BGB1.8	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,3		1х2х0,5	4,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.9	1BGB1.10	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,2		1х2х0,5	4,2
ДПЛС 1.1	1BGB1.10	1BGL1.11	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	7,4		1х2х0,5	7,4
ДПЛС 1.1	1BGL1.11	1BGM1.61	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,7		1х2х0,5	3,7
ДПЛС 1.1	1BGM1.61	1BGL1.12	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6,1		1х2х0,5	6,1
ДПЛС 1.1	1BGL1.12	1BGM1.60	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,4		1х2х0,5	3,4
ДПЛС 1.1	1BGM1.60	1BGL1.13	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6,7		1х2х0,5	6,7

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель						
				по проекту			проложен			
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ДПЛС 1.1	1BGL1.13	1BGB1.14	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,9		1х2х0,5	3,9
ДПЛС 1.1	1BGB1.14	1BGB1.15	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4		1х2х0,5	4
ДПЛС 1.1	1BGB1.15	1BGL1.16	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	5,4		1х2х0,5	5,4
ДПЛС 1.1	1BGL1.16	1BGM1.52	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6,4		1х2х0,5	6,4
ДПЛС 1.1	1BGM1.52	1SC1.17..20	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,4		1х2х0,5	3,4
ДПЛС 1.1	1SC1.17..20	1BGL1.21	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,1		1х2х0,5	3,1
ДПЛС 1.1	1BGL1.21	1BGB1.22	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,5		1х2х0,5	8,5
ДПЛС 1.1	1BGB1.22	1BGA1.23	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.23	1BGL1.24	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	7		1х2х0,5	7
ДПЛС 1.1	1BGL1.24	1BGL1.25	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	2		1х2х0,5	2
ДПЛС 1.1	1BGL1.25	1BGM1.53	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,6		1х2х0,5	3,6
ДПЛС 1.1	1BGM1.53	1BIALS1.26	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,2		1х2х0,5	3,2
ДПЛС 1.1	1BIALS1.26	1BGL1.27	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	2,8		1х2х0,5	2,8
ДПЛС 1.1	1BGL1.27	1BGB1.28	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,6		1х2х0,5	8,6
ДПЛС 1.1	1BGB1.28	1BGA1.29	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.29	1BGM1.54	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,2		1х2х0,5	8,2
ДПЛС 1.1	1BGM1.54	1BGL1.30	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	4,2		1х2х0,5	4,2
ДПЛС 1.1	1BGL1.30	1BGB1.31	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,7		1х2х0,5	8,7
ДПЛС 1.1	1BGB1.31	1BGA1.32	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.32	1BGM1.55	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,2		1х2х0,5	8,2
ДПЛС 1.1	1BGM1.55	1BGL1.33	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,9		1х2х0,5	3,9
ДПЛС 1.1	1BGL1.33	1BGB1.34	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,5		1х2х0,5	8,5
ДПЛС 1.1	1BGB1.34	1BGA1.35	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.35	1BGM1.56	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	7,8		1х2х0,5	7,8
ДПЛС 1.1	1BGM1.56	1BIALS1.36	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,2		1х2х0,5	3,2
ДПЛС 1.1	1BIALS1.36	1BGL1.37	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	2,9		1х2х0,5	2,9
ДПЛС 1.1	1BGL1.37	1BGB1.38	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,3		1х2х0,5	8,3
ДПЛС 1.1	1BGB1.38	1BGA1.39	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ДПЛС 1.1	1BGA1.39	1BGM1.50	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,6		1х2х0,5	8,6
ДПЛС 1.1	1BGM1.50	1BGL1.40	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	9		1х2х0,5	9
ДПЛС 1.1	1BGL1.40	1SC1.41..44	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	8,9		1х2х0,5	8,9
ДПЛС 1.1	1SC1.41..44	1BGB1.45	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,9		1х2х0,5	3,9
ДПЛС 1.1	1BGB1.45	1BGB1.46	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	2,4		1х2х0,5	2,4
ДПЛС 1.1	1BGB1.46	1BGL1.47	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,7		1х2х0,5	3,7
ДПЛС 1.1	1BGL1.47	1BGB1.48	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	6,4		1х2х0,5	6,4
ДПЛС 1.1	1BGB1.48	1BGA1.49	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	3,3		1х2х0,5	3,3
ДПЛС 1.1	1BGA1.49	ARK1	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,5	5,4		1х2х0,5	5,4
Р1	1BIALS1.26	XD10	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1,2		1х2х0,75	1,2
Р1	XD10	1SC1.17..20	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	4,8		1х2х0,75	4,8
Р1	XD10	XD9	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	10,9		1х2х0,75	10,9
Р1	XD9	1BIALS1.36	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1,2		1х2х0,75	1,2
Р1	XD9	1SC1.41..44	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	7		1х2х0,75	7
Р1	1SC1.41..44	UG3	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	6,2		1х2х0,75	6,2
Р1	UG3	ARK1	Питание 12-24В	КПСнг(А)-FRHF	1х2х0,75	1,3		1х2х0,75	1,3
СОТ									
D101	K5	ASU2.1.1	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11		4х2х0,5	11
D102	K5	ASU2.1.2	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12		4х2х0,5	12
D103	K5	ASU2.1.3	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12		4х2х0,5	12
D104	K5	ASU2.1.4	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12		4х2х0,5	12
D105	K5	ASU2.1.5	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	26		4х2х0,5	26
D106	K5	ASU2.1.6	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11		4х2х0,5	11
D107	K5	ASV2.1.7	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	10		4х2х0,5	10

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16/1/26-ИД-АБК.КЖ

Лист 7

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
D108	К5	ASV2.1.8	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11		4х2х0,5	11
D109	К5	ASV2.1.9	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12		4х2х0,5	12
D110	К5	АРК2	АРМ	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12		4х2х0,5	12
D111	К5	АРК1	АРМ	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	26		4х2х0,5	26

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.