Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
ДПЛС 3.1	ARK3	3UG1.1	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	0,7			
ДПЛС 3.1	3UG1.1	3BIAL1.2	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	5,3			
ДПЛС 3.1	3BIAL1.2	3BTM1.3(48)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	1,5			
ДПЛС 3.1	3BTM1.3(48)	3BTH1.4, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,7			
ДПЛС 3.1	3BTH1.4, 250(50)	3BTM1.5(49)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,5			
ДПЛС 3.1	3BTM1.5(49)	3BIAL1.6	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	1,5			
ДПЛС 3.1	3BIAL1.6	3BTH1.7, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,8			
ДПЛС 3.1	3BTH1.7, 250(50)	3SC1.8..11	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2			
ДПЛС 3.1	3SC1.8..9	3SC1.12..13	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,8			
ДПЛС 3.1	3SC1.12..13	3BTH1.17, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2,8			
ДПЛС 3.1	3BTH1.17, 250(50)	3BTM1.18(47)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	0,8			
ДПЛС 3.1	3BTM1.18(47)	3BIAL1.19	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	2			
ДПЛС 3.1	3BIAL1.19	3BTH1.16, 250(50)	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,2			
ДПЛС 3.1	3BTH1.16, 250(50)	3BIALS1.20	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,6			
ДПЛС 3.1	3BIALS1.20	ARK3	Адресная	КПСнг(А)-FRHF	2х2х0,75	4,4			
СКС 2	пп1	Xs1.1	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	9			
СКС 3	пп1	Xs1.2	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	9			
СКС 4	пп1	Xs1.3	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	9			
СКС 5	пп1	Xs1.4	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	9			
СКС 6	пп1	Xs1.5	рабочее место	STP-4P-Cat.6a	4х2х0,5	9			
ТФ1	пп1	X1.1	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	9			
ТФ2	пп1	X1.2	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	9			
ТФ3	пп1	X1.3	ТА	UTP-2P-Cat.5e	2х2х0,5	9			
Д.19.1	ARK19	TM19.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	6			
Д.19.2	ARK19	EMH19.1	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	6			
Д.19.3	ARK19	EMH19.1	сигнальный	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	6			
Д.19.4	ARK19	TM19.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	6			
Д.19.5	ARK19	BGB19.1	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	6			
Д.20.1	ARK20	TM20.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.20.2	ARK20	EMH20.1	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	8			

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванчук М.В.			2026
Проверил		Зыбайло К.П.			2026
Н. контр.					2026
ГИП		Якушин Г.В.			2026

16/1/26-ИД-КПП.КЖ

Калужская область, Боровский район, д Старомихайловское, ул 1-я Индустриальная, ЦВСИГ

Слаботочные системы

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельный журнал

альтэн системы безопасности

Формат А4

Обозначение кабеля	Трасса		Тип линии связи	Кабель					
				по проекту			проложен		
	Начало	Конец		Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
Д.20.3	ARK20	EMH20.1	сигнальный	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.20.4	ARK20	TM20.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.20.5	ARK20	BGM20.2	кнопка выхода	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.20.6	ARK20	EMH20.2	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	8			
Д.20.7	ARK20	BGB20.1	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	8			
Д.20.8	ARK20	BGB20.2	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	8			
Д.21.1	ARK21	TM21.1	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.21.2	ARK21	EMH21.1	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	8			
Д.21.3	ARK21	EMH21.1	сигнальный	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.21.4	ARK21	TM21.2	считыватель	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.21.5	ARK21	BGM21.2	кнопка выхода	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.21.6	ARK21	EMH21.2	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	8			
Д.21.7	ARK21	BGB21.1	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	8			
Д.21.8	ARK21	BGB21.2	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	8			
Д.22.1	ARK22	EMH22.1	питание замка	КПСВВ	2х0,75(N)	8			
Д.22.2	ARK22	EMH22.1	сигнальный	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.22.3	ARK22	BGM22.2	кнопка выхода	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,52	8			
Д.22.4	ARK22	BGB22.1	геркон	КПСВВ	1х2х0,75	8			
D101	K5	ASU2.1.1	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11			
D102	K5	ASU2.1.2	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12			
D103	K5	ASU2.1.3	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12			
D104	K5	ASU2.1.4	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12			
D105	K5	ASU2.1.5	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	26			
D106	K5	ASU2.1.6	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11			
D107	K5	ASV2.1.7	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	10			
D108	K5	ASV2.1.8	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	11			
D109	K5	ASV2.1.9	видеокамера	UTP-4P-Cat.5e	4х2х0,5	12			

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

16/1/26-ИД-КПП.КЖ

Лист 2

Формат А4