

MAHAL LİSTESİ, İMALAT TARİFİ VE MARKA SEÇİMLERİ

Durunday Villa — Konya / Meram / Durunday · Bodrumlu dubleks villa

PROJE VE İMAR KÜNYESİ

Yeri	Konya, Meram ilçesi, Durunday mahallesi
Yapı türü	Aynık nizam, tek aileli müstakil villa (dubleks)
Parsel alanı	1001 m² (26.00 × 38.50 m — varsayım)
TAKS / KAKS	0.30 / 0.60 → taban 300 m², emsal 601 m²
Çekme mesafeleri	ön 5.0 m · yan 3.0 m · arka 3.0 m
Bina oturumu	20.00 × 15.00 m = 300 m²
Kat adedi	Bodrum + Zemin + 1. kat (dubleks) + kullanılmayan çatı arası · Hmax 6,50 m
Kat yükseklikleri	Bodrum 3.06 m (net 2.66 m) · Zemin 3.20 m (net 2.80 m) · 1. Kat 3.00 m (net 2.60 m)
Toplam brüt inşaat alanı	900 m² (3 kat × 300 m²)
Toplam net kullanım alanı	725.8 m² (merdiven, asansör, shaft ve galeri boşluğu hariç: 54.0 m²) · teras 80 m², balkon 19 m²
Kalite segmenti	Üst segment / lüks konut
Belge tarihi / revizyon	21.09.2026 · R1 (yeniden düzenlenen plan kurgusu ile)

GENEL YAPIM TANIMLARI VE MARKA SEÇİMLERİ

İmalat	Teknik tanım	Marka / ürün seçimi
Taşıyıcı sistem	Radye temel + betonarme perde/kolon-kiriş; TBDY-2018'e göre tasarım, C30/37 beton, B420C donatı.	Hazır beton: Konya bölgesi TSE belgeli tesis · donatı İçdaş / Kardemir
Bodrum su yalıtımı	Bitümlü membran (çift kat) + drenaj levhası + çakıl dolgulu Ø150 drenaj borusu, temel altı 10 cm grobeton üzeri yalıtım.	Membran Sika veya BTM · drenaj levhası Onduline / İzobu
Dış duvar	25 cm gazbeton (G2/04) + 8 cm taşıyıcı mantolama ($\lambda \leq 0,035$) + zemin katta doğal taş, 1. katta ince silikon sıva. TS 825 3. bölge şartını sağlar.	Gazbeton Akç / Türk Ytong · taşıyıcı İzocam veya Knauf Insulation · sistem Baunit ya da Weber therm
Dış cephe kaplaması	Zemin kat ve baca: 3 cm bej doğal taş (Sille taşı / traverten) mekanik ankrajlı; 1. kat: ince silikon sıva; kat silmesi beyaz GRC, antrasit alüminyum denizlik ve damlalık.	Taş: Sille (Konya) veya Afyon/Burdur ocakları · ankraj Halfen · sıva Baunit SilikonTop
Çatı	Kırma çatı, ahşap karkas; 14 cm taşıyıcı, su yalıtım örtüsü, nefes alan membran, kilitli kiremit, alüminyum oluk.	Kiremit Kılıçoğlu veya Toprak Seramik · taşıyıcı İzocam · membran Dörken Delta
Teras / balkon su yalıtımı	Çift kat poliüretan esaslı su yalıtımı + ısı yalıtımı + şap, don dayanımlı kaplama, çizgisel drenaj.	Sika Sikalastic veya BASF MasterSeal · drenaj ACO
Islak hacim su yalıtımı	Duvarda 200 cm, döşemede tam alan çimento esaslı çift bileşenli yalıtım, köşelerde bandaj.	Kalekim Su Yalıtım 2K veya Weber Tec 822 · bandaj Kalekim
Asansör	3 duraklı (bodrum-zemin-1. kat), 630 kg / 8 kişi, makine dairesiz; kuyu betonarme perde, su yalıtımlı.	Schindler 3300 veya Kone MonoSpace 500
Peyzaj / dış alanlar	Otomatik damlama + rotorlu sulama, bahçe aydınlatması, doğal taş yürüme yolu, çim ve bitkilendirme, otomatik bahçe kapısı.	Sulama Hunter / Rain Bird · kapı otomasyonu Nice veya Came
Güvenlik	Alarm, çevre ve iç mekan IP kamera, görüntülü diyafon, bahçe kapısı otomasyonu.	Alarm Paradox · kamera Hikvision · diyafon Comelit

VARSAYIMLAR VE UYARILAR

• Çizimler ön tasarım (avan) niteliğindedir; uygulama projesi, statik-mekanik-elektrik projeleri ve ruhsat için yetkili proje müellifi onayı gerekir.
• Parsel ölçüleri, TAKS/KAKS, çekme mesafesi ve kat adedi Meram Belediyesi imar durumu belgesiyle teyit edilmelidir.
• Mahal alanları duvar aksı geometrisinden net (duvar içi) olarak hesaplanmıştır; uygulamada ±%2 sapma olabilir.
• Piyes ölçüleri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 29 asgari değerleriyle karşılaştırılmıştır (bkz. Yönetmelik Uygunluk sayfası).
• Konya TS 825'e göre 3. iklim bölgesindedir; yalıtım kalınlıkları buna göre verilmiştir. Deprem hesabı TBDY-2018'e göre yapılacaktır.
• Marka seçimleri üst segment için örnek niteliğindedir; teklif aşamasında eşdeğer ürünler önerilebilir.

MAHAL PROGRAMI — ALAN TABLOSU

Mahal No	Mahal Adı	Net Alan (m ²)	Dar Kenar (m)	Uzun Kenar (m)	Tip	Açıklama
BODRUM KAT						
B-01	Ev sineması	35,2	4,78	7,38	ikincil	
B-02	Oyun ve bar salonu	34,3	4,65	7,38	yasam	
B-03	Misafir / hizmetli odası	20,9	4,58	4,58	yatak	
B-04	Oda holü ve dolap	6,5	2,45	2,65	sirkulasyon	
B-05	Oda banyosu	5,2	1,98	2,65	islak	
B-06	Bodrum holü	19,0	2,05	9,25	sirkulasyon	
B-07	Merdiven	11,4	2,45	4,65	merdiven	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
B-08	Asansör	3,8	1,85	2,05	asansor	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
B-09	Tesisat shaftı	0,9	0,45	2,05	saft	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
B-10	Genel depo	12,9	2,77	4,65	teknik	
B-11	Elektrik ve zayıf akım odası	3,5	1,25	2,77	teknik	
B-12	Koridor	8,1	1,25	6,45	sirkulasyon	
B-13	Isı merkezi (kazan / ısı pompası)	13,6	3,25	4,17	teknik	
B-14	Su deposu ve hidrofor	9,1	2,18	4,17	teknik	
B-15	Kiler ve soğuk depo	13,7	2,45	5,57	teknik	
B-16	Havuz makine dairesi	13,7	2,45	5,57	teknik	
B-17	Soyunma ve duş	6,5	2,45	2,65	islak	
B-18	Sauna	5,8	2,18	2,65	islak	
B-19	Fitness salonu	19,9	4,17	4,78	yasam	
B-20	Depo	5,5	2,25	2,45	teknik	
B-21	Şarap mahzeni	9,2	1,98	4,65	ikincil	
	Bodrum — TOPLAM	242,6				

ZEMİN KAT						
Z-01	Antré / giriş holü	16,8	2,77	6,05	sirkulasyon	
Z-02	Hol	14,0	2,05	6,85	sirkulasyon	
Z-03	Merdiven	11,4	2,45	4,65	merdiven	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
Z-04	Asansör	3,8	1,85	2,05	asansor	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
Z-05	Tesisat shaftı	0,9	0,45	2,05	saft	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
Z-06	Misafir yatak odası	25,7	4,78	5,38	yatak	
Z-07	Misafir banyosu	5,1	1,85	2,77	islak	
Z-08	Misafir süit holü	3,4	1,85	1,85	sirkulasyon	
Z-09	Salon (şömineli)	69,1	7,38	9,38	yasam	
Z-10	Yemek alanı	20,3	4,38	4,65	yasam	
Z-11	Mutfak (adalı)	33,3	4,78	6,97	mutfak	
Z-12	Servis koridoru	8,1	1,25	6,45	sirkulasyon	
Z-13	Garaj (2 araç)	31,1	5,57	5,58	garaj	
Z-14	Misafir WC	4,0	1,65	2,45	islak	
Z-15	Kiler	4,5	1,85	2,45	teknik	
Z-16	Arka mutfak / servis girişi	10,9	2,97	3,65	mutfak	
	Zemin — TOPLAM	246,3				

1. NORMAL KAT						
K-01	Üst hol ve okuma köşesi	20,8	2,05	6,85	sirkulasyon	
K-02	Galeri boşluğu	5,7	2,05	2,77	boşluk	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
K-03	Merdiven	11,4	2,45	4,65	merdiven	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
K-04	Asansör	3,8	1,85	2,05	asansor	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
K-05	Tesisat shaftı	0,9	0,45	2,05	saft	Düsey sirkulasyon / boşluk — net kullanım alanına dahil değil
K-06	Yatak odası 2	25,7	4,78	5,38	yatak	
K-07	Yatak odası 2 banyosu	5,1	1,85	2,77	islak	
K-08	Yatak odası 2 holü	3,4	1,85	1,85	sirkulasyon	
K-09	Ebeveyn banyosu	17,6	3,77	4,65	islak	
K-10	Ebeveyn giyinme odası	16,0	3,45	4,65	giyinme	
K-11	Ebeveyn yatak odası	33,7	4,58	7,38	yatak	
K-12	Yatak odası 4	15,2	2,65	4,38	yatak	
K-13	Yatak odası 4 banyosu	4,5	1,85	2,45	islak	
K-14	Koridor	11,7	1,25	9,38	sirkulasyon	
K-15	Yatak odası 3	23,3	4,17	5,57	yatak	
K-16	Yatak odası 3 giyinme	6,0	2,45	2,45	giyinme	
K-17	Yatak odası 3 banyosu	7,3	2,45	2,97	islak	
K-18	Çamaşır ve ütü odası	8,0	2,45	3,25	islak	
K-19	Aile WC	5,3	2,18	2,45	islak	
K-20	Aile oturma odası	33,3	4,78	6,97	yasam	
	1. Kat — TOPLAM	236,9				

GENEL TOPLAM						
	Toplam net kullanım alanı	725,8				
	Toplam brüt inşaat alanı	900,0				
	Oturum (taban) alanı	300,0				

MAHAL LİSTESİ — DURUNDAY VİLLA

Poz kodlarının tanımı ve marka seçimleri için «İmalat Tanımları» sayfasına bakınız.

Mahal No	Mahal Adı	Net Alan (m²)	Döşeme	Süpürgelik	Duvar	Tavan	Kapı	Doğrama / Pencere	Elektrik	Mekanik	Sihhi Tesisat	Açıklama / Özel Notlar
BODRUM KAT												
B-01	Ev sineması	35,2	DK-07	SP-01	DV-07	TV-06	KP-02 (ses yalıtımlı)	DG-07	EL-07	MK-01 + MK-04	ST-01	Penceresiz; duvar ve tavanda akustik dolgu, çift contalı kapı, 2 sıra 3'lü sinema koltuğu.
B-02	Oyun ve bar salonu	34,3	DK-03	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-03	EL-04	MK-01 + MK-03 + MK-04	ST-05 (bar eviyesi)	Bilardo + bar; batı ışıklığına bakan 340 cm pencere. Hole çift kanatlı kapı.
B-03	Misafir / hizmetli odası	20,9	DK-03	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-03 + DG-06	EL-01	MK-01 + MK-03	ST-01	Misafir veya ev çalışanı için; batı ışıklığında dikme kaçış merdiveni (acil çıkış).
B-04	Oda holü ve dolap	6,5	DK-03	SP-02	DV-01	TV-01	KP-02	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Oda holü ve gömme dolap; oda ile banyoyu bodrum holünden ayırır.
B-05	Oda banyosu	5,2	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-03	DG-07	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Penceresiz; şafta bağlı mekanik havalandırma. Duş, lavabo, asma klozet.
B-06	Bodrum holü	19,0	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Merdiven, asansör, depo ve odalara dağıtım holü; net genişlik 2,05 m.
B-07	Merdiven	11,4	DK-02	SP-02	DV-01	TV-02	—	—	EL-04	—	ST-01	
B-08	Asansör	3,8	—	—	DV-06	TV-05	Asansör kat kapısı	DG-07	EL-05	—	ST-01	
B-09	Tesisat şaftı	0,9	—	—	DV-06	—	Servis kapağı	DG-07	—	—	Düşey tesisat	
B-10	Genel depo	12,9	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-01	Genel depo; duvar boyu raf, nem alma cihazı prizi.
B-11	Elektrik ve zayıf akım odası	3,5	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-09	MK-08	ST-01	Ana dağıtım panosu, zayıf akım kabini, akıllı ev ve NVR.
B-12	Koridor	8,1	DK-01	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Teknik ve spa bölümüne servis koridoru; net genişlik 1,25 m.
B-13	Isı merkezi (kazan / ısı pompası)	13,6	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-05	DG-07	EL-05	MK-06	ST-07	Ei30 kapı; hermetik kazan veya ısı pompası iç ünitesi, boyler, kolektörler; baca şafttan çatıya.
B-14	Su deposu ve hidrofor	9,1	DK-08	SP-04	DV-06	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-07	2 × 2,5 ton su deposu, hidrofor, titreşim takozu, taşma-boşaltma hattı.
B-15	Kiler ve soğuk depo	13,7	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-04	ST-01	Soğuk depo bölümü ayrı yalıtımlı, sabit havalandırma; iki yanda raf.
B-16	Havuz makine dairesi	13,7	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-07	Havuz filtre, pompa, denge deposu ve dozaj ünitesi; havuza en kısa hat.
B-17	Soyunma ve duş	6,5	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-03	DG-07	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Soyunma dolapları, duş, bank; saunaya cam sürme kapı.
B-18	Sauna	5,8	—	SP-05	DV-08	DV-08	KP-07	DG-07	EL-02	MK-07 + MK-04	ST-02	Sedir kaplama, iki kademeli bank, elektrikli soba.
B-19	Fitness salonu	19,9	DK-07	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-03	EL-04	MK-01 + MK-03 + MK-04	ST-01	Doğu ışıklığına bakan pencere; kauçuk şok emici zemin, ayna duvar.
B-20	Depo	5,5	DK-08	SP-04	DV-01	TV-05	KP-08	DG-07	EL-05	MK-08	ST-01	Hol deposu (bavul, mevsimlik eşya).
B-21	Şarap mahzeni	9,2	DK-02	SP-01	DV-01	TV-01	KP-02	DG-07	EL-01	MK-04 + ayrı klima (14–16 °C)	ST-01	Şarap rafları ve tadım masası; sabit ısı ve nem.
ZEMİN KAT												
Z-01	Antre / giriş holü	16,8	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	KP-01	DG-01 (sabit yan cam)	EL-09	MK-01	ST-01	Galeri altında çift yükseklik giriş; gömme vestiyer dolabı, görüntülü diyafon, akıllı ev paneli.
Z-02	Hol	14,0	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Girişten bahçeye görsel aks; merdiven, asansör, salon ve misafir süitine dağıtım.
Z-03	Merdiven	11,4	DK-02	SP-02	DV-01	TV-02	—	—	EL-04	—	ST-01	
Z-04	Asansör	3,8	—	—	DV-06	TV-05	Asansör kat kapısı	DG-07	EL-05	—	ST-01	
Z-05	Tesisat şaftı	0,9	—	—	DV-06	—	Servis kapağı	DG-07	—	—	Düşey tesisat	
Z-06	Misafir yatak odası	25,7	DK-03	SP-01	DV-01 + DV-04	TV-01	KP-02	DG-01 + DG-05 + DG-06	EL-01	MK-01 + MK-03	ST-01	Misafir süiti — hol ve banyo ile; 1. kattaki yatak 2 süitiyle aynı aksta.
Z-07	Misafir banyosu	5,1	DK-04	SP-05	DV-02	TV-03	KP-03	DG-01 (buzlu)	EL-02	MK-02 + MK-04	ST-02	Duş, lavabo, asma klozet; kuzeyde yüksek pencere.
Z-08	Misafir süit holü	3,4	DK-02	SP-02	DV-01	TV-01	—	DG-07	EL-04	MK-01	ST-01	Misafir süiti giriş holü, gömme dolap.

İMALAT TANIMLARI, ŞARTNAME VE MARKA SEÇİMLERİ

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
DÖŞEME KAPLAMASI			
DK-01	Porselen seramik 60×120	Rektifiyeli 1. sınıf porselen 60×120 cm, 2 mm derz, C2TE sınıfı yapıştırıcı, silikonlu derz dolgusu; yerden ısıtmaya uygun.	Seranit veya Kalebodur 60×120 rektifiye · yapıştırıcı Kalekim Ultrafleks · derz Kalekim Fuga Star
DK-02	Doğal taş (traverten / mermer)	60×60 veya 60×120 cm, 2 cm kalınlık, cilalı-mat; leke tutmaz emprenye uygulamalı.	Temmer Marble veya Karmer traverten (Afyon/Burdur bej) · emprenye Akemi Nano Effect
DK-03	Lamine meşe parke 14 mm	Çok katmanlı lamine meşe, üst tabaka ≥3 mm, yağlı-mat yüzey, tam yapıştırmalı; yerden ısıtma uyumlu.	Barlinek Pure veya Tarkett Heritage · yapıştırıcı Sika SikaBond-54 · su bazlı yağ Osmo
DK-04	Anti-slip porselen (ıslak hacim)	R10–R11 kaymaz porselen 60×60 cm, eğimli şap, gizli süzgeç, su yalıtımı üzerine.	VitrA Nanoflex veya Seranit Riverstone R11 · süzgeç Geberit CleanLine veya ACO
DK-05	Dış mekan doğal taş / porselen	Don dayanımlı (≥20 çevrim), R11 kaymaz, 2 cm; drenajlı kot, açık derz.	Seranit Outdoor 2 cm veya andezit (Ankara/Nevşehir) · kaide Fixing Plus
DK-06	Epoksi kaplama	3 mm çift bileşenli epoksi, anti-toz, araç yüküne dayanıklı, süzgece eğimli.	Sika Sikafloor-264 veya BASF MasterTop 1200
DK-07	LVT / kauçuk spor zemin	4–5 mm click LVT, yüksek aşınma sınıfı; spor alanında 8 mm kauçuk şok emici alt katman.	Tarkett iD Inspiration 55 · spor zemin Regupol Everroll
DK-08	Şap üzeri seramik (depo)	1. sınıf seramik 45×45 cm, düz derz; depo ve teknik hacimler.	Kalebodur veya Ege Seramik
SÜPÜRGELİK			
SP-01	MDF lake süpürgelik h=10 cm	Ham MDF üzeri akrilik lake, gizli montaj, akrilik mastik bitiş.	Starwood/Kastamonu MDF gövde · lake AkzoNobel veya Marshall Akrilik
SP-02	Taş süpürgelik h=8 cm	Döşeme kaplamasıyla aynı taştan kesme, cilalı kenar.	Döşeme taşı ile aynı parti (Temmer / Karmer)
SP-03	Gizli alüminyum süpürgelik h=6 cm	Sıva içine gömülü alüminyum profil, duvarla aynı düzlemde, gizli LED opsiyonlu.	Asaş veya Sistem Alüminyum gizli süpürgelik profili
SP-04	Seramik süpürgelik h=8 cm	Döşeme seramiğinden kesme süpürgelik.	Döşeme seramiği ile aynı parti
SP-05	Süpürgelik yok	Duvar kaplaması zemine kadar indiği için süpürgelik uygulanmaz.	—
DUVAR			
DV-01	Alçı sıva + saten + mat boya	Makine sıvası + saten alçı + astar + silikon esaslı yıkanabilir mat iç cephe boyası (2 kat).	Sıva/saten Knauf veya Dalsan · boya Filli Boya Momento Kadife ya da Marshall Maestro

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
DV-02	Porselen duvar kaplaması	60×120 rektifiyeli porselen, su yalıtımı üzerine, küf önleyici derz, köşede alüminyum profil.	Seranit / VitrA 60×120 · derz Kalekim Fuga Star Antibakteriyel
DV-03	Doğal taş / mermer duvar kaplaması	Kitap açılımı (book-match) mermer veya traverten panel; ebeveyn banyo ve salon TV duvarı.	Temmer Marble book-match · montaj Kalekim Marbleflex
DV-04	Dekoratif aksan duvar	Duvar kağıdı, ahşap lamel panel veya mikro beton efekt; oda başına bir aksan duvar.	AGT lamel panel veya Vescom duvar kaplaması · mikro beton Baumit
DV-05	Su itici alçı levha + boya	Nem dayanımlı (yeşil) alçı levha bölme, taşıyünü dolgu, su itici macun + boya.	Knauf Aquapanel / Dalsan Nem Levhası · boya Marshall Banyo-Mutfak
DV-06	Brüt beton üzeri plastik boya	Düzeltilmiş beton / kaba sıva üzeri astar + plastik boya.	DYO veya Marshall plastik boya
DV-07	Akustik duvar paneli	Kumaş kaplı akustik panel veya delikli ahşap panel + taşıyünü dolgu.	Vicoustic veya Knauf Cleaneo · dolgu İzocam Taşıyünü
DV-08	Sauna iç kaplaması	Kanada sediri veya ısıtım işlem görmüş ladin lambri, reçine akıtmayan, ısıya dayanıklı.	Harvia sedir paneli veya Lunawood ThermoWood

TAVAN			
TV-01	Asma tavan + gizli LED nişi	Alçı levha asma tavan, saten + mat boya, çevre gizli LED nişi, spot delikleri, denetim kapağı.	Knauf / Dalsan levha · armatür Lamp83 veya Osram · şerit LED Arlight
TV-02	Alçı sıva + tavan boyası	Beton tavan üzeri alçı sıva + saten + tavan boyası (2 kat), sarkıt ankrajı.	Filli Boya Tavan · Dalsan saten
TV-03	Nem dayanımlı asma tavan	Nem dayanımlı alçı levha veya alüminyum kaset; aspiratör, spot ve denetim kapağı entegre.	Dalsan yeşil levha veya Hunter Douglas alüminyum kaset
TV-04	Ahşap lamel tavan kaplaması	Ahşap veya ahşap görünümlü alüminyum lamel; kapalı veranda, teras ve balkon altı.	Lunawood ThermoWood veya AGT dış cephe lameli
TV-05	Boyalı brüt beton tavan	Tesisat görünür, astar + plastik boya; garaj, teknik hacim ve depo.	DYO plastik boya
TV-06	Akustik asma tavan	Delikli alçı levha / akustik kaset + taşıyünü dolgu; ev sineması.	Knauf Cleaneo Akustik · dolgu İzocam

KAPI			
KP-01	Villa giriş kapısı	Çelik iskelet, dış cephe uyumlu kompozit/ahşap kaplama, 110×240 cm, ısı-ses yalıtımlı, akıllı kilit.	Kale Çelik Kapı Villa serisi veya Sur Kapı · kilit Yale Linus ya da Kale Kilit Akıllı
KP-02	Lake iç kapı 90×210	Amerikan panel gövde üzeri akrilik lake, gizli menteşe, manyetik dil, MDF lake kasa ve pervaz.	Özel üretim lake kapı · menteşe/kilit Häfele veya Hoppe · lake AkzoNobel

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
KP-03	Islak hacim kapısı	Nem dayanımlı gövde, alt havalandırma, paslanmaz aksesuar, iç kilit.	Özel üretim nem dayanımlı kapı · aksesuar Häfele
KP-04	Sürgülü / gizli kasa kapı	Duvar içine gömülü ray sistemli sürgülü kapı.	Eclisse veya Häfele Slido gizli kasa sistemi
KP-05	Yangın kapısı EI30	Kazan dairesi ve teknik hacim girişi, kendiliğinden kapanır, duman sızdırmaz fitilli, sertifikalı.	Hörmann H3-D veya Kale EI30 sertifikalı yangın kapısı
KP-06	Otomatik sekiyonel garaj kapısı	Yalıtımlı panel, motorlu, uzaktan kumanda + akıllı ev entegrasyonu, fotosel güvenlik.	Hörmann LPU 42 + ProMatic motor (alternatif: Sarıcalar)
KP-07	Cam kapı / cam bölme	8–10 mm temperli cam, alüminyum çerçeve veya çerçevesiz menteşe; sauna ve duş bölmeleri.	Şişecam temperli cam · aksesuar Häfele veya Saraylı
KP-08	Depo / teknik kapı	Boyalı çelik veya laminat kapı, kilitli.	Standart çelik kapı · kilit Kale Kilit
KP-09	Servis dış kapısı	Isı yalıtımlı alüminyum kapı 90×210, antrasit, yarım buzlu cam, çok noktalı kilit.	Schüco ADS 75 veya Asaş kapı serisi · kilit Kale / Roto

DOĞRAMA / PENCERE			
DG-01	Alüminyum pencere (ısı yalıtımlı)	Poliamid bariyerli alüminyum profil, antrasit elektrostatik boya, 4+16Ar+4 Low-E ısıcam, çift açılım.	Schüco AWS 75 veya Çuhadaroğlu / Asaş yalıtımlı seri · cam Şişecam Isıcam Konfor + argon
DG-02	Lift & slide sürme cam sistem	Sürme kanatlı, geniş açıklıklı, alçak eşikli; salon-teras ve veranda geçişi.	Schüco ASS 70 HI veya Çuhadaroğlu sürme sistem
DG-03	Bodrum ışıklık penceresi	İşıklığa bakan pencere, dıştan galvaniz ızgara/korkuluk, drenajlı ışıklık.	Asaş alüminyum · ızgara galvaniz çelik (özel üretim)
DG-04	Çatı penceresi	Isıcamlı çatı penceresi, sineklik ve karartma perdesi.	Velux GGU veya Fakro
DG-05	Motorlu panjur / güneş kırıcı	Alüminyum motorlu panjur veya dış jaluzi; yatak odaları ve güneybatı cephesi.	Somfy motor + Asaş panjur kutusu
DG-06	Sineklik	Plise veya sürme sineklik, doğrama rengiyle aynı.	Asaş veya Öztekin plise sineklik
DG-07	Doğrama yok	Penceresiz mahal; mekanik havalandırma ile çözülür.	—

ELEKTRİK			
EL-01	Standart oda tesisatı	6 priz, 2 TV+data, komütatör/vaviyen anahtar, sarkıt + spot devresi, perde motoru beslemesi, duman dedektörü.	Anahtar-priz Viko by Panasonic Novella veya Legrand Valena · kablo Öznur / Prysmian

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
EL-02	Islak hacim tesisatı	IP44 priz, ayna aydınlatma + ayna ısıtıcı beslemesi, havlupan beslemesi, aspiratör senkronu, kaçak akım koruma.	Legrand Plexo IP44 · kaçak akım rölesi Schneider veya ABB
EL-03	Mutfak tesisatı	Ankastre fırın, ocak, bulaşık makinesi, davlumbaz ve buzdolabı için ayrı sigortalı hatlar; tezgah üstü 6 priz, gömme priz kutusu, tezgah altı LED.	Schneider Unica · gömme priz Evoline Port · LED Osram
EL-04	Salon / yaşam alanı tesisatı	Senaryolu dimmerli aydınlatma, gizli LED nişi, TV için gömme kanal, 10 priz, data ve ses altyapısı.	KNX: Jung / Gira veya Schneider KNX · kablosuz alternatif: Somfy TaHoma
EL-05	Teknik hacim tesisatı	Ana pano / kat panosu, seyyar priz, acil aydınlatma, kazan ve hidrofor beslemesi, IP54 armatür.	Pano Schneider Prisma veya ABB · armatür Lamp83 IP54
EL-06	Dış mekan tesisatı	IP65 armatür, bahçe ve cephe aydınlatması, kapaklı dış priz, kamera ve otomatik kapı beslemesi.	Lamp83 / Fumagalli IP65 · kamera Hikvision veya Dahua
EL-07	Sinema / hobi tesisatı	Projeksiyon ve perde beslemesi, 7.1 hoparlör kablolaması, gömme kanal, ışık senaryosu, ses yalıtımlı buat.	Kablolama Belden / Klotz · kumanda KNX (Jung)
EL-08	Garaj tesisatı	IP54 armatür, garaj kapısı motor beslemesi, elektrikli araç şarjı için 3 faz 11 kW hat, kapaklı priz.	Şarj ünitesi Vestel EVC04 veya ABB Terra AC · pano Schneider
EL-09	Akıllı ev ana altyapısı	KNX ana hat, zayıf akım panosu, CAT6 yıldız topoloji, IP kamera NVR, görüntülü diyafon, alarm paneli.	KNX Jung/Gira · switch Ubiquiti UniFi · diyafon Comelit veya Multitek · alarm Paradox

MEKANİK			
MK-01	Yerden ısıtma	Kollektörlü serpantin, ısı yalıtım levhası + şap, mahal bazlı oda termostatu (akıllı ev entegre).	Boru Uponor Comfort Pipe veya Rehau Rautitan · kollektör Danfoss · termostat Honeywell Evohome
MK-02	Yerden ısıtma + havlupan	MK-01'e ek olarak havlupan radyatör (karışımli veya elektrikli).	Havlupan Zehnder veya Demirdöküm · vana Danfoss
MK-03	VRF / multi-split iç ünite	Gizli tavan tipi veya duvar tipi iç ünite, drenaj hattı, kablolu kumanda.	Daikin VRV 5 veya Mitsubishi Electric City Multi (alternatif: Toshiba)
MK-04	Mekanik havalandırma	Kanal tipi sessiz aspiratör, çatıya/cepheye atış, anahtar veya nem sensörüyle otomatik.	Vortice veya Systemair kanal tipi fan
MK-05	Davlumbaz ve mutfak havalandırması	Ankastre davlumbaz + paslanmaz kanalla çatıya atış, geri akış klapesi.	Falmec veya Siemens iQ700 ada tipi davlumbaz
MK-06	Kazan dairesi ekipmanı	Hermetik yoğunşmalı kazan (baca şafttan çatıya) veya hava kaynaklı ısı pompası, 300 lt boyler, genleşme tankı, pompalar, gaz dedektörü + selenoid vana.	Kazan Vaillant ecoTEC plus veya Buderus Logamax · boyler Vaillant uniSTOR · pompa Grundfos Alpha
MK-07	Sauna ünitesi	Elektrikli sauna sobası (hacme göre kW), kumanda paneli, hava giriş-çıkış menfezleri, ısıya dayanıklı armatür.	Harvia Cilindro + Xenio kumanda (alternatif: Tylö)
MK-08	Isıtma yok / temperli	Isıtma tesisatı yapılmaz; komşu hacimden temperlenir. Donmaya karşı tesisat izolasyonu.	—

Kod	İmalat	Teknik tanım / şartname	Marka / ürün seçimi (üst segment)
MK-09	Isı geri kazanımlı havalandırma (opsiyon)	Merkezi ısı geri kazanım cihazı, kanal dağıtımı, F7 filtre.	Systemair SAVE veya Zehnder ComfoAir

SIHHİ TESİSAT			
ST-01	Tesisat yok	Su ve atık tesisatı bulunmaz.	—
ST-02	Banyo tam donanım	Gömme rezervuarlı asma klozet, tezgah üstü lavabo, ankastre batarya, duş nişi + yağmurlama duş, gizli süzgeç, ara vanalar.	VitrA Metropole veya Duravit ME · rezervuar Geberit Sigma · armatür Grohe Grohtherm / Hansgrohe
ST-03	Ebeveyn banyo donanımı	ST-02'ye ek: çift lavabo, ankastre termostatik batarya, serbest duran küvet, taharet/bide, havlupan bağlantısı.	Duravit veya Villeroy&Boch küvet · armatür Hansgrohe Axor · duş Grohe Rainshower 360
ST-04	WC donanımı	Asma klozet + gömme rezervuar, lavabo, ankastre batarya, taharet musluğu.	VitrA / Roca · Geberit gömme rezervuar · Grohe armatür
ST-05	Mutfak donanımı	Granit veya paslanmaz eviye, ankastre batarya, bulaşık makinesi bağlantısı, su arıtma altyapısı, yağ tutucu sifon.	Eviye Franke veya Blanco · batarya Grohe Minta · arıtma BWT
ST-06	Çamaşırhane donanımı	Çamaşır ve kurutma makinesi bağlantısı, ön yıkama eviyesi, yer süzgeci, taşma koruma sensörü.	Eviye Franke · süzgeç ACO · su kaçak sensörü Netatmo veya Grohe Sense
ST-07	Teknik / garaj tesisatı	Yer süzgeci, bahçe tipi çeşme, hortum bağlantısı.	Süzgeç ACO · armatür Artema
ST-08	Dış mekan tesisatı	Bahçe çeşmesi, otomatik sulama vanası, teras süzgeci ve yağmur suyu drenajı.	Sulama Hunter veya Rain Bird · süzgeç ACO Self

YÖNETMELİK UYGUNLUK KONTROLÜ

Konu	Yönetmelik asgarisi	Projede	Durum	Dayanak / açıklama
Taban alanı katsayısı (TAKS)	≤ 0,30 (300 m ²)	0,30 (300 m ²)	UYGUN	Oturum 20,00 × 15,00 m; ısı yalıtımı ve 1,50 m'lik açık balkon çıkmaları TAKS'a dahil değildir.
Kat alanları katsayısı (KAKS / emsal)	≤ 0,60 (601 m ²)	0,60 (600 m ²)	UYGUN	Zemin + 1. kat emsale dahildir. Bodrumdaki sinema, oyun salonu, fitness ve misafir odası iskan edilen hacim sayılabilir — emsal dışı kabulü beledivece tevit edilmelidir.
Bodrum katın emsal durumu	Konut kullanımı emsale dahil; depo, tesisat, otopark hariç	Bodrumda yaşama hacimleri var	KONTROL	Emsal hesabına katılırsa bodrum kullanımları depo/hobi niteliğinde projelendirilmeli veya zemin + 1. kat küçültülmelidir.
Bina yüksekliği (Hmax)	≤ 6,50 m (Yençok 2 kat)	6,50 m (tabii zeminden çatı döşemesine)	UYGUN	±0.00 = tabii zemin +0,30; zemin 3,20 + 1. kat 3,00 m. Çatı eğimi %30, mahya +8,94.
Çekme mesafeleri	ön 5,00 · yan 3,00 · arka 3,00 m	ön 5,00 · yan 3,00 · arka 18,50 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 24; vaziyet planında gösterilmiştir. Işıklıklar yan bahçede zemin altındadır.
Açık çıkma (balkon)	≤ 1,50 m	1,50 m (güney cephesi, 2 balkon)	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 25 — konsol balkon, bahçe mesafesine taşar.
Oturma odası (asgari 1 adet)	12,00 m ² · dar kenar 3,00 m	69,10 m ² · dar kenar 7,38 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-09 Salon.
Yatak odası (en küçükü)	9,00 m ² · dar kenar 2,50 m	15,20 m ² · dar kenar 2,65 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — K-12 Yatak odası 4. Projede 6 yatak odası var.
Mutfak	3,30 m ² · dar kenar 1,50 m	33,30 m ² · dar kenar 4,78 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-11 Mutfak (+ Z-16 arka mutfak).
Banyo (en küçükü)	3,00 m ² · dar kenar 1,50 m	4,50 m ² · dar kenar 1,85 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — K-13 Yatak odası 4 banyosu.
Tuvalet (en küçükü)	1,20 m ² · dar kenar 1,00 m	4,00 m ² · dar kenar 1,65 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — Z-14 Misafir WC.
Hol / koridor genişliği (en dar)	1,20 m	1,25 m	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 29 — B-12 Koridor.
Konut içi merdiven kol genişliği	≥ 1,00 m	1,18 m (sahanlık 1,25 m)	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32 — iki kollu (U) merdiven.
Merdiven rıht / basamak	rıht ≤ 17,5 cm · basamak ≥ 26 cm	bodrum → zemin 18 × 17,0 cm · zemin → 1. kat 19 × 16,8 cm · basamak 28 cm	UYGUN	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (PAİY) Md. 32; 2r + b = 61,7–62,0 cm.
Net tavan yüksekliği	≥ 2,40 m (konut)	2,60 m (en düşük, asma tavan altı)	UYGUN	Bodrum 2,66 · zemin 2,80 · 1. kat 2,60 m.
Korkuluk yüksekliği	≥ 1,10 m	1,10 m (balkon, galeri, merdiven boşluğu, ışıklık)	UYGUN	Temperli lamine cam, tırmanmaya elverişsiz.
Pencere denizliği (üst kat)	düşme riskine karşı ≥ 0,85 m veya korkuluk	0,90 m; kapı boyu camlar yalnız balkona	UYGUN	Otomatik kontrol: kontrol.py.
Otopark	Her bağımsız bölüm için en az 1 araç	2 kapalı (garaj) + 2 açık	UYGUN	Otopark Yönetmeliği; garaj zemin katta, araç yolu doğrudan imar yolundan.
Asansör	Zorunlu değil (≤ 3 kat konut)	3 duraklı, 630 kg, makine dairesiz	UYGUN	Engelsiz erişim için isteğe bağlı; kuyu betonarme perde.

Konu	Yönetmelik asgarisi	Projede	Durum	Dayanak / açıklama
Sığınak	Tek konutta aranmaz	—	KONTROL	Sığınak Yönetmeliği kapsamı idareyle teyit edilmelidir.
Isı yalıtımı	TS 825 — 3. bölge (Konya)	Dış duvar 8 cm taşıyıcı · çatı döşemesi 14 cm · bodrum XPS 5 cm	UYGUN	Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği; enerji kimlik belgesiyle kesinleşir.
Deprem tasarımı	TBDY-2018	Betonarme çerçeve + asansör perdesi, radye temel	UYGUN	Aks açıklıkları ≤ 7,80 m. Zemin etüdüne göre statik projede kesinleşir.
Yangın güvenliği	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Garaj-konut ve ısı merkezi kapıları EI30 · duman dedektörü · şaftta yangın durdurucu	UYGUN	Müstakil konut; bodrum misafir odasında ışıklıktan acil çıkış merdiveni.
Su yalıtımı	Su Yalıtımı Yönetmeliği / TS 11344	Bodrum perde ve radyede çift kat membran + drenaj; ıslak hacimlerde 2K sürme	UYGUN	Sistem kesitinde (A-10) gösterilmiştir.

TASARIM MANTIK KONTROLÜ (plan geometrisinden otomatik)

Grup	Kontrol	Durum	Ayrıntı
Geometri	Bodrum: mahaller 20×15 alanı boşluksuz doldurur	UYGUN	aks toplamı 300.00 m², çakışma yok
Geometri	Zemin: mahaller 20×15 alanı boşluksuz doldurur	UYGUN	aks toplamı 300.00 m², çakışma yok
Geometri	1. Kat: mahaller 20×15 alanı boşluksuz doldurur	UYGUN	aks toplamı 300.00 m², çakışma yok
Geometri	Merdiven tüm katlarda aynı yerde	UYGUN	Bodrum [(10.0, 3.2, 12.6, 8.0)]; Zemin [(10.0, 3.2, 12.6, 8.0)]; 1. Kat [(10.0, 3.2, 12.6, 8.0)]
Geometri	Asansör tüm katlarda aynı yerde	UYGUN	Bodrum [(10.0, 8.0, 12.0, 10.2)]; Zemin [(10.0, 8.0, 12.0, 10.2)]; 1. Kat [(10.0, 8.0, 12.0, 10.2)]
Geometri	Saft tüm katlarda aynı yerde	UYGUN	Bodrum [(12.0, 8.0, 12.6, 10.2)]; Zemin [(12.0, 8.0, 12.6, 10.2)]; 1. Kat [(12.0, 8.0, 12.6, 10.2)]
Kapılar	Bodrum: kapılar doğru duvarda, köşelere ve kolonlara çarpmıyor	UYGUN	19 kapı/açıklık
Kapılar	Zemin: kapılar doğru duvarda, köşelere ve kolonlara çarpmıyor	UYGUN	16 kapı/açıklık
Kapılar	1. Kat: kapılar doğru duvarda, köşelere ve kolonlara çarpmıyor	UYGUN	17 kapı/açıklık
Kapılar	Bodrum: kapı kanatları serbest açılıyor (duvar, merdiven, mobilya, diğer kapı)	UYGUN	15 kanat
Kapılar	Zemin: kapı kanatları serbest açılıyor (duvar, merdiven, mobilya, diğer kapı)	UYGUN	10 kanat
Kapılar	1. Kat: kapı kanatları serbest açılıyor (duvar, merdiven, mobilya, diğer kapı)	UYGUN	15 kanat
Erişim	Her mahale giriş kapısından ulaşılır	UYGUN	tüm mahaller bağlı
Erişim	Asansör her katta hole açılır (3 durak)	UYGUN	
Erişim	Mahremiyet: yatak odaları hol/giyinme üzerinden, banyolar odadan veya holden	UYGUN	tüm kapı ilişkileri uygun
Gün ışığı	Yaşama mahalleri (yatak, oturma, mutfak) doğrudan gün ışığı alır; cam ≥ döşeme/10	UYGUN	tüm yaşama mahallerinde pencere var
Gün ışığı	Cam oranı 1/8'in altında kalan mahaller	UYARI	B-02 Oyun ve bar salonu: cam/döşeme 1/10
Gün ışığı	Penceresiz ıslak hacimler mekanik havalandırma (safta bağlı aspiratör) ile çözülür	UYGUN	B-05, B-17, B-18, Z-14, K-13, K-18
Cephe	Pencereler kolona, iç duvara ve birbirine çarpmıyor	UYGUN	tüm pencereler serbest
Cephe	Üst kattaki kapı boyu camlar balkona açılır; pencere denizlikleri ≥ 0,85 m	UYGUN	
Taşıyıcı	Bodrum: kolonlar duvar içinde / duvar ucunda	UYGUN	16 kolon
Taşıyıcı	Zemin: kolonlar duvar içinde / duvar ucunda	UYGUN	16 kolon
Taşıyıcı	1. Kat: kolonlar duvar içinde / duvar ucunda	UYGUN	16 kolon
Taşıyıcı	En büyük kiriş açıklığı ≤ 8,0 m	UYGUN	x yönünde 7.60 m · y yönünde 5.00 m (asansör kuyusu betonarme perde)
Merdiven	Bodrum → Zemin: rıht 17.0 cm · basamak 28 cm · 2r+b 62.0 · kol 1.18 m · sahanlık 1.25 m	UYGUN	18 rıht (9 + 9)
Merdiven	Zemin → 1. Kat: rıht 16.8 cm · basamak 28 cm · 2r+b 61.7 · kol 1.18 m · sahanlık 1.25 m	UYGUN	19 rıht (10 + 9)
Merdiven	Kollar kutuya sığar, kuzeyde ≥ 0,90 m varış/çıkış sahanlığı kalır	UYGUN	varış bandı y 3,20–4.15
Merdiven	Baş yüksekliği ≥ 2,10 m	UYGUN	üst kol altı ile alt basamak arası ≈ 2.64 m (merdivenler üst üste, aynı kutuda)
İmar	Bina yüksekliği (tabii zeminden saçak döşemesine) ≤ Hmax 6.50 m	UYGUN	6.50 m
İmar	Ebeveyn balkonu konsol derinliği ≤ 1,50 m (açık çıkma)	UYGUN	1.50 m
İmar	Aile balkonu konsol derinliği ≤ 1,50 m (açık çıkma)	UYGUN	1.50 m

Grup	Kontrol	Durum	Ayrıntı
İmar	Giriş kapısı saçak altında	UYGUN	saçak 7.90–12.40 · kapı 8.55–9.65
İmar	Garaj 2 araç için yeterli (net $\geq 5,40 \times 5,50$ m, kapı $\geq 4,60$ m)	UYGUN	net 5.57×5.58 m · kapı 4.80 m
Yerleşim	Bodrum: mobilyalar duvar, merdiven ve birbirleriyle çakışmıyor	UYGUN	32 donatı
Yerleşim	Zemin: mobilyalar duvar, merdiven ve birbirleriyle çakışmıyor	UYGUN	31 donatı
Yerleşim	1. Kat: mobilyalar duvar, merdiven ve birbirleriyle çakışmıyor	UYGUN	47 donatı
Tesisat	Islak hacimler yaşama mahallerinin üstüne gelmiyor (gelenler asma tavanda şafta bağlanır)	UYARI	K-09 Ebeveyn banyosu → altında Z-09 Salon (şömineli); K-13 Yatak odası 4 banyosu → altında Z-10 Yemek alanı; K-19 Aile WC → altında Z-16 Arka mutfak / servis girişi