Topraklama: ADP PE barası → AEB → temel topraklama ağı (birleşik topraklama, R ≤ 2 Ω)

Kablolar Cu, IEC 60364-5-52 C yöntemi x düzeltme katsayıları, gerilim düşümü ≤ %1,5. Değerler yükleme cetvelleri ile uyumludur.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 08-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....