AYDINLATMA HESAP TABLOSU (Lümen metodu)														
KAT	MAHAL	ALAN (m²)	h (m)	hm (m)	k	η	MF	Em (lx)	ARMATÜR	Φ (lm)	N hesap	N seçilen	E (lx)	W/m²	DURUM
ZK	BAY WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	BAYAN WC	1,5	2,70	1,85	0,32	0,36	0,80	200	DLB	1.200	0,9	1	232	8,1	UYGUN
ZK	ÇÖP ODASI	2,1	2,70	1,85	0,43	0,36	0,70	100	ETJ	4.000	0,2	1	480	17,1	UYGUN
ZK	GÜV. HOLÜ	2,1	2,70	1,85	0,27	0,36	0,80	100	DL	1.800	0,4	1	251	8,7	UYGUN
ZK	JENARATÖR ODASI	1,5	2,70	1,85	0,33	0,36	0,70	200	ETJ	4.000	0,3	1	672	24,0	UYGUN
ZK	SIĞINAK	15,5	2,70	1,85	0,72	0,41	0,70	100	ETJ	4.000	1,4	2	147	4,6	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.005,3	10,01	8,66	1,40	0,57	0,70	300	HB	21.000	35,8	36	302	5,4	UYGUN
ZK	ÜRETİM ALANI	1.009,7	10,01	8,66	1,50	0,59	0,70	300	HB	21.000	34,9	35	301	5,2	UYGUN
1K	ABDESTHANE	1,9	2,70	1,85	0,41	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,1	2	364	12,6	UYGUN
1K	ABDESTHANE	1,6	2,70	1,85	0,25	0,36	0,80	200	DLB	1.200	1,0	1	210	7,3	UYGUN
1K	KADIN MESCİT	15,0	2,80	1,95	0,77	0,43	0,80	200	DL	1.800	4,8	5	206	6,0	UYGUN
1K	ERKEK MESCİT	15,9	2,80	1,95	0,80	0,44	0,80	200	DL	1.800	5,0	5	199	5,7	UYGUN

ARMATÜR LİSTESİ			
KOD	AÇIKLAMA	ADET	GÜÇ (W)
HB	LED yüksek tavan (highbay) armatürü 150 W, 21.000 lm, IP65	71	10.650
DL	LED downlight 18 W, 1.800 lm, IP20	11	198
DLB	LED downlight 12 W, 1.200 lm, IP44 (ıslak hacim)	5	60
ETJ	LED etanj armatür 36 W, 4.000 lm, IP65	4	144
ACL	LED acil aydınlatma armatürü 3 W, 3 saat, sürekli/sürekli olmayan	5	15
EXT	LED çıkış/yönlendirme armatürü 3 W, 3 saat	11	33
	TOPLAM	107	11.100

HESAP YÖNTEMİ

N = Em · A / (Φ · η · MF) k = 2·A / (hm · Ç) E = N · Φ · η · MF / A ≥ Em
Em: TS EN 12464-1 bakım aydınlık düzeyi, η: kullanım faktörü (yansıma tavan/duvar/zemin 0,7/0,5/0,2),
MF: bakım faktörü (temiz ortam 0,80 - üretim/teknik 0,70), hm: armatür - çalışma düzlemi (0,85 m) arası, Ç: mahal çevresi.
Toplam aydınlatma gücü 11,10 kW, ortalama güç yoğunluğu 5,4 W/m².
Acil aydınlatma: kaçış yolları ≥ 1 lx, yüksek riskli alanlar ≥ %10 Em, süre 3 saat (TS EN 1838, BYKHY).
Armatür yerleşimi ayrı "AYDINLATMA TESİSATI PLANI" paftalarında (CLD-P2-ICT-* katmanları) gösterilmiştir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1) - Ölçeksiz

İŞİN ADI	AYDINLATMA HESABI (TS EN 12464-1)
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 09-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....