1. KAT (+3,50 m)
IDP-1K
İDARİ BÖLÜM 1. KAT PANOSU
Kurulu 16,95 kW
Giriş 32 A + 300 mA S
17 linye
NYY 5x10 mm²
L=77,2 m %e=1,17
MKP
MEKANİK PANOSU
Kurulu 30,95 kW
Giriş 50 A + 300 mA S
UTP-1
ÜRETİM TALİ PANOSU 1
Kurulu 46,52 kW
Giriş 63 A + 300 mA S
17 linye
UTP-2
ÜRETİM TALİ PANOSU 2
Kurulu 51,97 kW
Giriş 80 A + 300 mA S
20 linye
BARA-1
160 A bara kanalı
P=68,33 kW
160 A + 1 A S (ayarlı toroid)
L=141,0 m %e=0,54
BARA-2
160 A bara kanalı
P=74,80 kW
160 A + 1 A S (ayarlı toroid)
L=55,1 m %e=0,23
CEPHE AYD.
13 x projektör
P=1,30 kW
16 A + fotosel
L=124,3 m %e=0,72
IDP-ZK
İDARİ BÖLÜM ZEMİN KAT PANO
Kurulu 28,95 kW
Giriş 50 A + 300 mA S
28 linye
NYY 5x16 mm²
L=6,5 m %e=0,11
NYY 3x25+16 + 1x16 (PE) mm²
L=71,5 m %e=0,95
NYY 3x35+25 + 1x16 (PE) mm²
L=49,8 m %e=0,52
NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
L=141,0 m %e=0,54
NYY 3x120+70 + 1x70 (PE) mm²
L=55,1 m %e=0,23
NYY 5x2,5 mm²
L=124,3 m %e=0,72
NYY 5x16 mm²
L=55,3 m %e=0,89
ACİL BARA (ATS - jeneratör destekli)
ŞEBEKE BARASI
JENERATÖR
80 kVA
jeneratör → ATS (acil bara)
ADP
ANA DAĞITIM PANOSU
Ana şalter 630 A + toroid KAKR
Ik ≈ 14,4 kA
SPD Tip 1+2, analizör, ATS
Kurulu 326,36 kW
Talep 211,31 kW
TRAFO
400 kVA 34,5/0,4 kV
Dyn11 uk=%4
3 x (NYY 3x240+120 + 1x120 PE) mm² - her hatta ayrı PE
ATS çıkışı
ana şalter öncesi (KAKR yok)
KMP
Kompanzasyon 120 kVAr
jeneratör yedek (ATS öncesi)
NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
YPP
YANGIN POMPA PANOSU
TS-YP şebeke / jeneratör
aM sigorta 32 A (ana şalter öncesi), KAKR yok (yalnız alarm)
NHXH-FE180/E90 5x10 mm²
ZEMİN KAT (±0,00 m)

Topraklama: ADP PE barası → AEB → temel topraklama ağı (birleşik topraklama, R ≤ 2 Ω)

Kablolar Cu, IEC 60364-5-52 C yöntemi x düzeltme katsayıları, gerilim düşümü ≤ %1,5. Değerler yükleme cetvelleri ile uyumludur.

# HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) - Ölçeksiz

| | |
|---|---|
| İŞİN ADI | KOLON ŞEMASI (TEK HAT DAĞITIM ŞEMASI) |
| YAPI SAHİBİ | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ADRES | YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 5 |
| PAFTA ADI | HESAP TABLOLARI VE NOTLAR |
| ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO | Ölçeksiz \| 19.10.2026 \| 08-01 |
| PROJE MÜELLİFİ | Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .............................. |
| ODA SİCİL / SMM NO | EMO Sicil No: ............ SMM Belge No: ............ İmza: ............ |